

Авария на газопроводе

Администрация г.о. Химки и ГУП МО «Мособлгаз» информирует об аварии, произошедшей 22 августа 2016 г. на подземном газопроводе среднего давления по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Московская, напротив дома № 3, приведшей к отключению 4 ГРП, 4 ГРПШ и приостановке более чем на сутки подачи газа потребителям 11 206 квартир, 13 котельных (из них 8 крышных с 8 ГРПШ), 9 коммунально-бытовых объектов.

В охранной зоне действующего распределительного стального газопровода среднего давления Д=219 мм ООО «ГАЗ» проводил буровые работы по прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения без шурфления мест пересечения с газопроводом и без вызова представителей Химкинской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз, что привело к механическому повреждению данного газопровода. При производстве буровых работ были нарушены требования разрешения № 57 от 19.08.2016, выданного Химкинской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз, п.п. 6,14,23 «Правил охраны газораспределительных сетей», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, п.п. 6.12.2, 6.12.3 СП 48.13330.2011 «Организация строительства.

В результате расследования комиссией, организованной приказом Центрального управления Ростехнадзора, был выявлен ряд нарушений при организации и производстве строительных работ, приведших к аварии, и определены виновные в аварии: застройщик (ООО «Химки Проджект»), проектная организация (ООО «РеалПроектСтрой»), подрядная организация (ООО «Стройсервис») и субподрядная организация (ООО «ГАЗ»).

В целях предотвращения в дальнейшем подобных аварий и инцидентов на действующих газопроводах, ГУП МО «Мособлгаз» напоминает о недопустимости проведения земляных работ в местах прохождения действующих газопроводов и их охранных зонах без вызова представителей районных эксплуатационных организации филиалов ГУП МО «Мособлгаз».

Для обеспечения сохранности подземных газопроводов, после оформления в установленном порядке в местной администрации разрешения (ордера) на проведение земляных работ и до их начала, необходимо:

1. Получить в районной эксплуатационной службе филиала ГУП МО «Мособлгаз» письменное разрешение на производство земляных работ в охранной зоне газопроводов.

2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя районной эксплуатационной службы филиала ГУП МО «Мособлгаз» на место производства работ для указания местоположения трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.

При земляных работах в непосредственной близости от газопроводов будьте особенно **ОСТОРОЖНЫ** – работы необходимо производить только вручную, применять ударные и землеройные механизмы запрещается.

При обнаружении (или повреждении) подземного газопровода в месте производства работ необходимо прекратить работы и вызвать аварийную газовую службу: 04, 112.