

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2044 ГОДА**

**КНИГА 13**

**ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

## Оглавление

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях .....	4
13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.....	5
13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) .....	155
13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети .....	155
13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности .....	157
13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.....	159
13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа).....	161
13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. ....	162
13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) .....	163
13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.....	163
13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) .....	163
13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа).....	163
13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа).....	165
13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.....	168

13.15 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.....	169
---	-----

### 13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 13.1.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях ХФ ООО «ТСК Мосэнерго»

	На действующих тепловых сетях по годам						На действующих сетях в ОЗП					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ОЗП 2018- 2019	ОЗП 2019- 2020	ОЗП 2020- 2021	ОЗП 2021- 2022	ОЗП 2022- 2023	ОЗП 2023- 2024
Магистральные сети	69	112	139	122	140	104	33	53	87	94	77	122
распределительные сети отопления	159	252	226	258	252	258	73	177	171	155	146	220
распределительные сети ГВС	134	246	244	326	324	125	97	222	243	287	280	305
Всего:	362	610	609	706	716		203	452	501	536	503	647
Т нар.							-3,8	-4,0	-3,1	1,0	-4,2	1,03

Таблица 13.1.2 – Сводная таблица технологических нарушений теплоснабжения.

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг									
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов			
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											27	28	29
1374 15	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		04.01.22 с 10:20 из-за утечки на теплосети Д=219 мм, без ЦО 7 МКД (5-9 эт., 1047 чел.) ул. Ленинградская, д. 7, 8, 9, 10, 11. ул. Московская, д. 34, 36. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 16:00.	04.01.22 18:35	-9	04.01.22 10:20	04.01.22 10:29	04.01.22 18:35	8 час. 15 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1047	7						
1376 91	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		06.01.22 с 12:00 из-за утечки на теплосети Д=100 мм, без ЦО 3 МКД (5 эт. 1000 чел.) ул. Лавочкина, д.3,4,5. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 19:00.	06.01.22 17:30	-1	06.01.22 12:00	06.01.22 12:09	06.01.22 17:30	5 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1000	3						
1378 07	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		07.01.22 с 09 ч. 30 мин. из-за утечки на теплосети Д= 219 мм, без ЦО 7 мкд (5 эт., 1047 чел.) ул. Ленинградская д. 7,8,9,10,11. ул. Московская д.34,36. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. Солнцев К.Д. тел. 8-977-828-39-13. Планируемый срок 16ч. 00 мин 07.01.2022	07.01.22 18:26	-4	07.01.22 09:30	07.01.22 10:20	07.01.22 18:26	8 час. 56 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1047	7						
1379 02	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			с 09.09.20 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=89/57мм без ЦО 1 МКД (9 эт., 147 чел.) мкр. Левобережный, ул. Нахимова, д. 4А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", ответственный начальник участка аварийно-ремонтных работ, Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел. 8 977 828-38-13. Авария. срок 18:00.	08.01.22 16:00	-4	08.01.22 11:00	08.01.22 11:14	08.01.22 16:00	5 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	147	1						
1396 71	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		16.01.22 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д=108 мм без ЦО 4 МКД (9 эт. - 14 эт.) Юбилейный проспект, д. 10, 18, 20, 22. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. Начальник участка аварийно-ремонтных работ, Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел. 8 977 828-38-13. Авария. Срок 18:00.	16.01.22 13:50	-4	16.01.22 11:00	16.01.22 11:20	16.01.22 13:50	2 час. 50 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1548	4						
1405 46	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		20.01.22 с 10:30 из-за утечки на теплосети (D - 219мм, L – 17 м) без ЦО и ГВС 6 МКД (16 эт., 2508 чел.) Юбилейный проспект, д. 66, 66А, 68, 68А, Нагорному шоссе, д. 1, 1А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". ответственный гл. инженер участка аварийно-ремонтных	20.01.22 19:00	-4	20.01.22 10:30	20.01.22 10:30	20.01.22 19:00	8 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	2508	6						





№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг													
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов							
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																	
					Солнцев Керим Довлетгильдыевич 8-977- 828-38-13. Авария. срок 20:00																																
1446 57	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.02.22 с 12:00 из-за промывки пластинчатого теплообменника ЦО 2-ой ступени в ЦТП-1402 по Юбилейному пр., у д. 76 без ЦО 16 мкд (разной эт. 5000 чел.) Юбилейный пр., 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. Ул. Парковая, 5,6,8,9. Ул. Дружбы, 4, 6. Работает ООО ТСК "Мосэнерго". мастер участка аварийно-ремонтных работ Миронов Максим Александрович тел. 8-910-410-07-13. План. срок 17-00.	10.02.22 15:43	1	10.02.22 12:00	10.02.22 12:12	10.02.22 15:43	3 час. 43 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	5000	16									
1450 12	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		11.02.22г. с 15:00 из-за утечки теплосети Д=400мм без ГВС 3 МКД (25 эт., 4500 чел.) ул. Молодёжная, 70,76,78. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нгп. инженер предприятия № 2, Анисимов Павел Юрьевич 8-951-250-11-79. План. срок 20:00.	12.02.22 02:52	0	11.02.22 15:00	11.02.22 15:36	12.02.22 02:52	11 час. 52 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	0	1	4500	3									
1451 77	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		с 13.02.22 с 11:30 из-за утечки на теплосети Д=108 мм без ЦО 3 МКД (5-9 эт., 609 чел.) ул. Библиотечная, д. 2, 4, ул. Нахимова, д. 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Анисимов Павел Юрьевич 8-916- 089-90-83. авария. срок 16:00.	13.02.22 13:45	0	13.02.22 11:30	13.02.22 11:30	13.02.22 13:45	2 час. 15 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	609	3									
1455 41	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		с 15.02.22 с 11:40 из-за утечки на теплосети Д=426 без ЦО и ГВС 3 МКД (25-27 эт., 8520 чел.) ул. Молодёжная, д. 70, 76, 78. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор участка аварийно-ремонтных работ Сазыкин Андрей Алексеевич 8-915-379-26-36. Авария. срок 17:00.	15.02.22 19:50	-1	15.02.22 11:40	15.02.22 11:41	15.02.22 19:50	8 час. 10 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	0	1	8520	3									
1455 95	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		с 15.02.22 с 13:40 из-за устранения повреждения на теплоносителе перед теплообменником ЦО; замена запорной арматуры Ду100 на напоре насоса ГВС в ЦТП-1402 без ЦО и ГВС 16 МКД (9-14 эт., 5460) Юбилейный проспект, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, ул. Парковая, д. 5, 6, 8, 9, ул. Дружбы, д. 4, 6. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. главный инженер участка аварийно-ремонтных работ Анисимов Павел Юрьевич 8-951- 250-11-79. Авария. срок 17:00.	15.02.22 19:50	0	15.02.22 13:40	15.02.22 13:44	15.02.22 19:50	6 час. 10 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	0	1	5460	16									
1457 12	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		с 16.02.22 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=219 мм без ЦО и ГВС 4 МКД (5-16 эт., 2043чел.) мкр. Сходня, ул. Вишнёвая,	16.02.22 18:58	-3	16.02.22 10:00	16.02.22 10:15	16.02.22 18:58	8 час. 58 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	2043	4										



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг												
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов						
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																
148244	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		985-786-68-47. Планируемый срок 02.03.22г. 06 час. 00 мин. 01.03.22 с 23 ч. 00 мин. из-за утечки на теплосети Д= 133 мм без ЦО 1 мкд (9- эт., 500 чел.) ул. Пожарского,д.2. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Ответственный зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, 8-985-786-68-47. Планируемый срок 02.03.22г. 10 час. 00 мин.	02.03.22 22:30	-3	01.03.22 23:00	01.03.22 23:16	02.03.22 22:30	23 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	500	1							
148515	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		03.03.22 с 11:20 из-за утечки на теплосети Д=273 мм без ЦО и ГВС 21 МКД (5-14 эт., 3780 чел.) ул. Кирова, д. 4, ул. Московская, д. 1,3,8,10,12,16,18,20/2,24А, ул. Маяковского, д. 2,3,4,5,7,9/10,11, ул. Первомайская, д. 4, ул. Коммунистическая, д. 3, 4, ул. Энгельса, д. 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", ответственный главный инженер участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович тел. 8-985-786-68-47. Авария. Срок 15:00.	03.03.22 14:00	1	03.03.22 11:20	03.03.22 11:20	03.03.22 14:00	2 час. 40 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0			1	3780	21							
149127	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		08.03.22 с 13 ч. 00 мин. из-за утечки на теплосети Д=219 мм без ЦО 3 мкд (9-17 эт., 1575 чел.) ул. Бабакина д. 5, 6, 8. Работает ТСК Мосэнерго. Отв. Солнцев К.Д. 8-977-828-38-13. План срок 18 ч 00 мин.	08.03.22 17:17	-7	08.03.22 13:45	08.03.22 13:38	08.03.22 17:17	3 час. 32 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	1575	3							
149763	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			12.03.22 с 10 ч 30 мин. из-за утечки на теплосети Д=89 без ЦО 1 мкд (4 эт. 120 чел.) ул. Ленинградская д.7. Работает ООО ТСК Мосэнерго. Отв. Анисимов П.Ю. 89160899083. План. срок. 18 ч. 00 мин.	12.03.22 16:53		12.03.22 11:18	12.03.22 11:08	12.03.22 16:53	5 час. 35 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	120	1							
149783	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			12.03.22 с 14 ч 00 мин из-за утечки на теплосети Д=108 мм без ЦО 1 мкд (9 эт. 162 чел.) ул. Парковая д.9. Работает ООО ТСК Мосэнерго. Отв. Анисимов П.Ю. 8-916-089-90-83. План. срок 19 ч. 00 мин.	12.03.22 17:40	-2	12.03.22 14:27	12.03.22 14:23	12.03.22 17:40	3 час. 13 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	162	1							
149784	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			12.03.22 с 14 ч 00 мин из-за утечки на теплосети Д=108 мм без ЦО 1 мкд (9 эт. 162 чел.) ул. Парковая д.9. Работает ООО ТСК Мосэнерго. Отв. Анисимов П.Ю. 8-916-089-90-83. План. срок 19 ч. 00 мин.	12.03.22 14:34	-2	12.03.22 14:27	12.03.22 14:23	12.03.22 14:34	7 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	162	1							
150452	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			17.03.22 с 17 ч. 00 мин. из-за утечки на теплосети Д= 150 мм без ЦО 3 мкд (16-17- эт., 3000 чел.) ул. Бабакина 7,9, Молодежная 4. . Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Ответственный зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, 8-	17.03.22 19:43	-1	17.03.22 17:00	17.03.22 17:07	17.03.22 19:43	2 час. 43 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	3000	3							



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																	
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов											
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																					
			лен		без ЦО 5 мкд (4-9-12 эт., 783 чел.) ул. Библиотечная 22, 26, 27, 29. ул. Совхозная 1. Работает ТСК Мосэнерго. Отв. Хомяков Михаил Борисович 8-985-786-68-47. План срок 16-00								ая заявка																												
1531 41	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		05.04.22 с 13 ч 00 мин из-за утечки на теплосети Д=108 мм без ЦО и ГВС 13 мкд ( 16, 17-25 эт, 8067 чел.) ул. Бабакина д. 1/6, Панфилова 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Молодежная 2, 2а. Работает ООО ТСК Мосэнерго, Отв. Хомяков М.Б. 8-985-786-68-47. План. срок 20 ч 00 мин.	05.04.22 18:00			05.04.22 13:00	05.04.22 13:33	05.04.22 18:00	5 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0					1	8067			13								
1534 92	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		Отключение центрального отопления и горячего водоснабжения восемнадцати жилых домов (2530 квартир, УК МУП Жилищник г.о. Химки) по мкр. Левобережный, ул. Зелёная 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21. Причина, течь магистрального трубопровода у дома 22 по ул. Пожарского. Работает ТСК Мосэнерго. Бригада, 5 чел., 2 ед. техники, характер работ, замена аварийного участка трубы D-300 мм, L-определяется, с раскопкой, руководит работами зам начальника участка аварийных работ Хомяков Михаил Борисович, тел 8-985-786-68-47. Время окончания работ 20:00.	08.04.22 00:49	3	07.04.22 14:30	07.04.22 14:53	08.04.22 00:49	10 час. 19 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0					1	7500			18									
1537 70	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.04.22 с 11 час 00 мин. из-за утечки на теплосети Д=159 мм без ЦО 5 мкд (5-9 эт., 819 чел.) ул. Гоголя д. 15, 17, 19, 9, 7. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. Хомяков М.Б. 9-985-786-68-47. План. срок 16 ч. 30 мин.	09.04.22 19:53	+	09.04.22 11:00	09.04.22 11:10	09.04.22 19:53	8 час. 53 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0					1	819			5									
1545 25	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		14.04.22 с 10:00 из-за течи на теплосети D-219 по Юбилейному пр., у д. 76 без ЦО 16 мкд (разной эт. 5500 чел.) Юбилейный пр., 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. Ул. Парковая, 5,6,8,9. Ул. Дружбы, 4, 6. Работает ООО ТСК "Мосэнерго". зам. директора предприятия Анисимов Павел Юрьевич 8-951-250-11-79. План. срок 18-00.	14.04.22 18:03	5	14.04.22 10:00	14.04.22 10:12	14.04.22 18:03	8 час. 3 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0					1	5500			16									
1549 10	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		17.04.22 с 10 ч 30 мин из-за утечки на теплосети Д=89 мм без ЦО 3 мкд (5 эт., 957 чел.) ул. Лавочкина д. 3,4,5.Работает ТСК Мосэнерго. Отв. Анисимов П.Ю. 8-916-089-90-83. План. срок 16 ч. 30 мин.	17.04.22 17:00	5	17.04.22 10:30	17.04.22 15:12	17.04.22 17:00	6 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0					1	957			3									
1555 06	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		21.04.22 с 10-00 из-за утечки на теплосети Д= 426 мм без ЦО 13 мкд (16, 17 , 13-25 эт., 8067 чел.)	21.04.22 12:18	7	21.04.22 10:00	21.04.22 11:36	21.04.22 12:18	2 час. 18 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0					1	8067			13									



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг															
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов									
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											Жители	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов		
																																						1	0
					21, 22, 24, 25, 25/2, 26, 27, 27а, 28, 28/1, 28/2, 30, 33 (школа-лицей № 22) Банный пер, 3, ул. 7-я Гвардейская 7 . Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 21.09.22г. 23:59																																		
1762 99	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		21.09.22 с 10:00 из-за утечки на теплосети D-133 mm, без ЦО 4 МКД (7-19 этажности, 3200 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, 2-ой Чапаевский, переулок 4, 6, 8, 10 . Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 22.09.22г. 18:00	21.09.22 20:45	1 0	21.09.22 10:00	21.09.22 10:32	21.09.22 20:45	10 час. 45 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	3200		4										
1764 33	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен	г. Химки	21.09.22 с 18:00 из-за утечки на теплосети D-89 mm, без ЦО 6 МКД (5-9 этажности, 1500 чел.) ул. Гоголя, 7, 9, 15, 17, 19, 21 . Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 22.09.22г. 18:00	22.09.22 20:49	1 0	21.09.22 18:00	21.09.22 20:09	22.09.22 20:49	1 день 2 час. 49 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	1500		6										
1764 37	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен	г. Химки	21.09.22 с 19:00 из-за утечки на теплосети D-89 mm, без ЦО 1 МКД (5 этажности, 300 чел.) ул. Московская, д.5. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 22.09.22г. 14:00	22.09.22 20:32	1 0	21.09.22 19:00	21.09.22 20:27	22.09.22 20:32	1 день 1 час. 32 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	300		1										
1768 00	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен	г. Химки	24.09.22 с 10:00 из-за утечки на теплосети D-133 mm, без ЦО 4 МКД (7-19 этажности, 3200 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, 2-ой Чапаевский, переулок 4, 6, 8, 10 . Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 26.09.22г. 18:00.	26.09.22 16:00	8	24.09.22 10:00	24.09.22 17:10	26.09.22 16:00	2 день 6 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	3200		4										
1767 89	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		24.09.22 с 13:30 из-за утечки на теплосети D-219 mm, без ЦО + ГВС 25 МКД (5-9 этажности, 4500 чел.) ул. Чкалова, 3, 4,10/6, 8, 9/19, ул. Победы, 2/15, 4, 8,10, Ленинский пр-т, 17, 19/1, 23, Мира, 21/6, 23, 17, 8-е Марта 1, 3, 7, 8, 6, 4, 2, Бурденко, 4/13 ,8/5, 2 . Работает ООО \\"ТСК Мосэнерго\". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 25.09.22г. 10:00	25.09.22 07:00	8	24.09.22 13:30	24.09.22 14:37	25.09.22 07:00	17 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	0			1	4500		25										

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг									
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов			
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение													
1767 91	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		24.09.22 с 14:00 из-за утечки на теплосети D-133 мм, без ЦО 1 МКД (5 этажности, 200 чел.) ул. Мичурина, д.10. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 24.09.22г. 20:00	24.09.22 19:41	8	24.09.22 14:00	24.09.22 14:59	24.09.22 19:41	5 час. 41 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	200	1						
1769 88	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			26.09.22 с 14:00 из-за замены запорной арматуры (D-200mm) на трубопроводе ЦО в ЦТП-1309 по адресу: ул. Молодёжная 5А, без ЦО 4 МКД (17 эт., 2493 чел.) ул. Молодёжная 1, 3, 5, Бабакина 13. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка, Макаренко Артём, тел.: 8-910-490-91-62. Авария. срок 26.09.22 21:00.	26.09.22 20:35	9	26.09.22 14:00	26.09.22 14:11	26.09.22 20:35	6 час. 35 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	2493	4						
1770 61	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			26.09.22 с 16:00 из-за утечки на обратном трубопроводе ЦО, D-159 мм, без ЦО 4 МКД (7-19 этажности, 3200 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, 2-ой Чапаевский, переулок 4, 6, 8, 10. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 27.09.22г. 12:00.	27.09.22 10:03	9	26.09.22 16:00	26.09.22 16:11	27.09.22 10:03	18 час. 3 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	3200	4						
1771 08	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		27.09.22 с 00:05 из-за утечки на теплосети, остановлен ЦТП 3003 по адресу: мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Чапаева, без ЦО и ГВС 7 МКД + детский сад № 4 по адресу: ул. Чапаева 3А (5-9 эт., 1827 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Чапаева 3, 5, 7, 10, ул. Мичурина 4, 6, ул. Октябрьская 1. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. главный инженер предприятия № 2, Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8-977-828-38-13. Авария. срок 18:00 28.09.22.	29.09.22 11:10	7	27.09.22 00:03	27.09.22 00:03	29.09.22 11:10	2 день 11 час. 7 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	1827	7						1
1772 76	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			27.09.22 с 19:00 из-за утечки на теплосети Ду-133, без ЦО 8 МКД по адресу: Юбилейный проспект, д. 78, 80, 82, 84, 86, 88, ул. Дружбы, д. 4, 6 (9-14 эт., 3000 чел.) Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 18:00, 28.09.22г.	28.09.22 06:00	1 1	27.09.22 19:00	27.09.22 19:12	28.09.22 06:00	11 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	3000	8						
1774 35	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен	г. Химки	Отключение горячего и центрального отопления десяти жилых домов и одного социального объекта детского сада №6 (1971 квартиры, УК	28.09.22 17:25	9	28.09.22 15:16	28.09.22 15:12	28.09.22 17:25	2 час. 9 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	6000	10						1	



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг										
								Вид нарушения	Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов										
									Технологический сбой	Авария															Чрезвычайная ситуация	Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение			
57		Мосэнерго»			узла учёта тепловой энергии в ЦТП 1303 по адресу: ул. Молодёжная 8, без ЦО и ГВС 5 МКД (9-13 эт., 1824 чел.) ул. Молодёжная 6, 8, 10, 12/9, Куркинскому шоссе 7. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. службы КИПиА, Кикин Николай Михайлович, тел.: 8-915-050-29-61. План. Срок 14:00.			10:00	10:47	14:00			24	Аварийная заявка																				
1775 76	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			29.09.22 с 11:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-133mm, L-определяется) у дома 3 по ул. Строителей, без ЦО 4 МКД (9-17 эт., 1824 чел.) ул. Строителей 3, 3А, Юбилейный проспект 7, 9/1. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 23:00 29.09.22	29.09.22 22:45	1 0	29.09.22 11:00	29.09.22 11:58	29.09.22 22:45	11 час. 45 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0		1	1824	4							
1776 01	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			29.09.22 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-133mm, L-определяется) у дома 84 по Юбилейному проспекту без ЦО 1 МКД (9 эт., 162 чел.) Юбилейный проспект, д. 84. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 22:00 02.10.22	02.10.22 18:15	1 1	29.09.22 13:00	29.09.22 13:14	02.10.22 18:15	3 день 5 час. 15 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0		1	162	1								
1776 33	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		29.09.22 с 15-00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-200mm, L-определяется) у дома 8 по ул. Панфилова, без ЦО 2 МКД (16 эт., 768 чел.) ул. Панфилова, д. 8, 9. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. Срок 20:00 29.09.22.	29.09.22 16:50	1 1	29.09.22 15:00	29.09.22 14:57	29.09.22 16:50	1 час. 50 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0		1	768	2								
1776 49	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		29.09.22 с 15-00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-150mm, L-определяется) у дома 30 по ул. Маяковского, без ЦО 5 МКД (5 эт., 831 чел.) ул. ул. Маяковского, д. 24, 26, 28, 30, ул. Ленинградская, д. 18. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. Срок 20:00 29.09.22.	29.09.22 16:45	1 1	29.09.22 15:00	29.09.22 15:42	29.09.22 16:45	1 час. 45 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0		1	831	5								
1776 42	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		29.09.22 с 15-00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-133mm, L-определяется) у дома 30 по ул. Московской, без ЦО 5 МКД (5 эт., 969 чел.) ул. Московская, д. 30, 32, 34, ул. Пролетарская, д. 1,	29.09.22 18:00	1 1	29.09.22 15:00	29.09.22 15:18	29.09.22 18:00	3 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0		1	969	5								

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг												
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многоквартир.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов						
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																
					3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. Срок 20:00 29.09.22.																															
1776 85	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			29.09.22 с 18:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-200mm, L-определяется) у дома 5 по ул. Парковой, без ЦО 4 МКД (9 эт., 1110 чел.) ул. Парковая, д. 5, 6, 8, 9. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Авария. срок 10:00 30.09.22	29.09.22 22:45	1 2	29.09.22 18:00	29.09.22 18:30	29.09.22 22:45	4 час. 45 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0		1	1110		4								
1778 87	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			Отключение центрального отопления четырех жилых домов (206 квартир, (УК МУП "Жилищник г.о. Химки", ООО "Жилищные технологии") по Ленинский пр-т, 23А, 25,27,29. Причина, устранение повреждения на трубопроводе ЦО по Ленинскому пр-ту, 23А. Работает ТСК "Мосэнерго". Бригада 2 человека, 1 ед. спец. техники. Характер работ, замена аварийного участка трубы, D-89 мм, L-определяется, ответственный за производство работ Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. Время окончания работ 18:00, 02.10.2022	02.10.22 00:14	1 4	01.10.22 16:00	01.10.22 16:00	02.10.22 00:14	8 час. 14 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0		1	600		4								
1778 64	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			Отключение центрального отопления четырех жилых домов (206 квартир, (УК МУП "Жилищник г.о. Химки", ООО "Жилищные технологии") по Ленинский пр-т, 23А, 25,27,29. Причина, устранение повреждения на трубопроводе ЦО по Ленинскому пр-ту, 23А. Работает ТСК "Мосэнерго". Бригада 2 человека, 1 ед. спец. техники. Характер работ, замена аварийного участка трубы, D-89 мм, L-определяется, ответственный за производство работ Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. Время окончания работ 23:00 01.10.2022	02.10.22 00:22		01.10.22 16:21	01.10.22 16:20	02.10.22 00:22	8 час. 1 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0		1	600		4								
1778 94	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			02.10.22 с 12:30 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-108 mm, L-определяется) у дома 27 по Ленинскому проспекту, без ЦО 4 МКД (5 эт., 600 чел.) Ленинский проспект, д. 23А, 25, 27, 29. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев	02.10.22 21:50	1 1	02.10.22 12:30	02.10.22 12:49	02.10.22 21:50	9 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0		1	600		4								

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																			
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов													
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																							
1779 01	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. Авария. срок 20:00 02.10.22.																																						
1779 10	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			02.10.22 с 17:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-159 mm, L-определяется) у дома 7 по ул. Бабакина, без ЦО 3 МКД ( 9-17 эт., 2955 чел.) ул. Бабакина 7, 9, Молодёжная 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. Авария. срок 10:00 03.10.22.	03.10.22 09:44	1 1	02.10.22 17:00	02.10.22 16:58	03.10.22 09:44	16 час. 44 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	2955		3																
1779 33	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			С 18:30 03.02.10 из-за отключения подачи электроснабжения произошла остановка котельной РТС-240 по адресу: Нагорное шоссе, д. 6, занижены параметры ГВС и ЦО 163 МКД в мкр. Новогорск-Планерная, по ул. 9 Мая, Бабакина, Дружбы, Машинцева, проспект Мельникова, Молодёжная, Марии Рубцовой, Нагорное шоссе, Куркинское шоссе, Панфилова, Парковая, Родионова, Строителей, Юбилейный проспект. Ремонтные работы проводит ПАО "Россети Московский регион" на высоковольтной подстанции 444. Ответственный от ООО "ТСК Мосэнерго" нач. службы КИПиА, Кикин Николай Михайлович, тел.: 8-915-050-29-61. Авария. Срок 02:00 03.10.22.	03.10.22 01:32	1 0	02.10.22 18:30	02.10.22 21:09	03.10.22 01:32	7 час. 2 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	1	2445 0		16 3																	
1779 97	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			03.10.22 с 07:45 из-за утечки на магистральном трубопроводе (D-300 mm, L-определяется) в мкр. Сходня-Фирсановка, у дома 45 по ул. Первомайской, без ЦО и ГВС 2 МКД (17 эт., 1284 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Первомайская, д. 37к.1, 37к.2. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. Авария. Срок 18:00 03.10.22	03.10.22 09:20	1 4	03.10.22 07:45	03.10.22 07:48	03.10.22 09:20	1 час. 35 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	1	1284		2																	
1780 31	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			03.10.22 с 11:00 из-за течи на трубопроводе Д-133, без ЦО 8 МКД (9-14 эт., 3000 чел.) Юбилейный проспект, д. 78, 80, 82, 84, 86, 88, ул. Дружбы, д. 4, 6. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 21:00 03.10.22	03.10.22 17:20	1 5	03.10.22 11:00	03.10.22 11:46	03.10.22 17:20	6 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	1	3000		8																	
1780 31	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			С 12:00 03.10.22 в связи с утечкой на магистральном	03.10.22 15:39	1 5	03.10.22 12:00	03.10.22 13:01	03.10.22 15:39	3 час. 39 мин.	ТСК Мосэне	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	1	2445 0		16 3																	

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов										
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов
					трубопроводе Д-300 (ул. Горшина у д. 2), произошла остановка РТС-240 по адресу: г.о. Химки, Нагорное ш., 6, занижены параметры ГВС и ЦО 163 МКД в мкр. Новогорск-Планерная, по ул. 9 Мая, Бабакина, Дружбы, Машинцева, проспект Мельникова, Молодёжная, Марии Рубцовой, Нагорное шоссе, Куркинское шоссе, Панфилова, Парковая, Родионова, Строителей, Юбилейный проспект. Работает ТСК "Мосэнерго". Ответственный директор предприятия №1 Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8-915-379-26-36. План. срок 18:00							рго		ая заявка																										
1780 71	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»		г. Химки	03.10.22 с 15:00 из-за течи на трубопроводе Д-325, без ЦО и ГВС 3 МКД (11-25 эт., 3200 чел.) ул. Панфилова, 3, Горшина, 2, 3к1, 5а (школа №27). Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 16:00 04.10.22	04.10.22 15:50	1 1	03.10.22 15:00	03.10.22 15:49	04.10.22 15:50	1 день 50 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0		1	3200		3					1							
1782 89	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			Отключение горячего водоснабжения шести жилых домов (774 квартиры, УК МУП "Жилищник г.о. Химки", ООО "Жилищные технологии") по Юбилейному пр-ту, 6, 8, 10, 18, 20, 22. Причина, устранение повреждения на трубопроводе ГВС(D-89mm) и ЦО(D-133mm) по Юбилейному пр-ту, 8, 18. Работает ТСК "Мосэнерго". Бригада 5 человек, 2 ед. спец. техники. Характер работ, замена аварийного участка трубы, с раскопкой, ответственный за производство работ Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. Время окончания работ 22:00, 05.10.22.	05.10.22 20:40	1 0	04.10.22 17:49	04.10.22 17:49	05.10.22 20:40	1 день 2 час. 51 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0		1	2300		6												
1782 93	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			04.10.22 с 18:00 из-за течи на трубопроводе Д-325, без ЦО и ГВС 3 МКД (11-25 эт., 3200 чел.) ул. Панфилова, 3, Горшина, 2, 3к1, 5а (школа №27). Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия 1 Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8-915-379-26-36. План. срок 18:00 05.10.22	05.10.22 16:15	1 0	04.10.22 18:04	04.10.22 18:03	05.10.22 16:15	22 час. 11 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0		1	3200		3				1								
1783 01	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			Отключение центрального отопления трех жилых домов (162 квартиры, УК МУП "Жилищник г.о. Химки") по ул. Алтечная, д. 3,5,7. Причина,	05.10.22 14:50		04.10.22 19:10	04.10.22 19:10	05.10.22 14:50	19 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0		1	500		3												

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг								
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов		
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение												
1785 29	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		устранение повреждения на трубопроводе ЦО по ул. Аптечная, 5. Работает ТСК "Мосэнерго". Бригада 3 человека, 1 ед. спец. техники. Характер работ, замена аварийного участка трубы, D-100, L-определяется, без раскопки, ответственный за производство работ Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8-915-379-26-36. Время окончания работ 18:00, 05.10.22.	06.10.22 17:40	1 0	06.10.22 13:00	06.10.22 13:57	06.10.22 17:40	4 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	3000	8						
1786 24	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»		г. Химки	Отключение центрального отопления и горячего водоснабжения семи жилых домов (1848 квартир, УК МУП "Жилищник г.о. Химки" ООО "Жилищные технологии", ООО «ДЭЗИС») по ул. Бабакина, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Молодежная, 4. Причина, устранением повреждения на трубопроводе подпитки ЦО в ЦТП-1307 ул. Бабакина, 3. Работает ТСК "Мосэнерго". Характер работ, замена аварийного участка трубопровода D-50 mm работает бригада: 4 чел., 1 ед. спец. техники. Руководит работами начальник участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. Время окончания работ 13:00, 07.10.22г.	07.10.22 14:45	1 3	07.10.22 11:26	07.10.22 11:25	07.10.22 14:45	3 час. 19 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	5400	7						
1786 52	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»		г. Химки	07.10.22 с 12:50 из-за течи на трубопроводе Д-200, без ЦО и ГВС 22 МКД (9 - 14 эт., 7900 чел.) Юбилейному пр., 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; ул. Парковая, 5, 6, 8, 9; ул. Дружбы, 4, 6, Нагорное ш., 1, 1а + детский сад №40 по Нагорному ш., д. 3, Лицей №10 по ул. Парковая, д. 10. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия №1 Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8-915-379-26-36, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 06:00 08.10.22	08.10.22 05:48	1 4	07.10.22 12:50	07.10.22 12:50	08.10.22 05:48	16 час. 58 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	7900	22				1	1	
1786 92	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»		г. Химки	07.10.22 с 15:00 из-за течи на трубопроводе Д-80, без ЦО 1 МКД (5 эт., 150 чел.) ул. Пролетарская, д.3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач.	07.10.22 19:48	1 3	07.10.22 15:13	07.10.22 15:13	07.10.22 19:48	4 час. 35 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	150	1						



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов					
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение															
1789 86	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.10.22 с 14:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО в (D-159mm) по ул. Бабакина, д.7 без ЦО 3 МКД (разной этажности, 3000 чел.) ул. Бабакина 7, 9, ул. Молодёжная 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. Авария. Срок 18:00 11.10.22	11.10.22 14:30	10	10.10.22 14:00	10.10.22 15:53	11.10.22 14:30	1 день 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	3000		3							
1789 94	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.10.22 с 16:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО D -133 без 8 МКД (3-9 эт, 2000 чел.) г.о Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1-ый Первомайский туп. 2, 2а , Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38 план. срок 22:00 13.10.22	13.10.22 21:41	10	10.10.22 16:00	10.10.22 16:33	13.10.22 21:41	3 день 5 час. 41 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	2000		8							
1790 81	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		11.10.22 с 11:30 из-за утечки на трубопроводе ЦО D=100 мм у д1 по Нагорному шоссе без ЦО 2 мкд (16 эт 768 чел ), Нагорное шоссе 1 , 1 А . Работает ООО "ТСК Мосэнерго" . Отв. Зам Нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович 910-490-91-62. план. срок 12:00 13.10.22.	13.10.22 11:47	7	11.10.22 11:30	11.10.22 11:39	13.10.22 11:47	2 день 17 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	768		2							
1791 17	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			11.10.22 с 13:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D=159мм) у дома 5 по ул. Марии Рубцовой (17 эт., 981 чел.) ул. Марии Рубцовой 5. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 910-490-68-47. план. срок 12:00 14.10.22	14.10.22 06:01	10	11.10.22 13:00	11.10.22 13:41	14.10.22 06:01	2 день 17 час. 1 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	981		1							
1791 80	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			11.10.22 с 19:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D=определяется) у дома 14 по ул.Панфилова без ЦО 4 МКД (17 эт., 2187 чел.) ул. Панфилова, д. 10, 11, 12, 13. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. старший диспетчер Тяжко Сергей Андреевич 8-910-490-91-62. план. срок 18:00 12.10.22	11.10.22 20:42	8	11.10.22 19:00	11.10.22 20:08	11.10.22 20:42	1 час. 42 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	2187		4							
1793 24	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			12.10.22 с 20:30 из-за течи на магистральном трубопроводе Д-500, без ЦО и ГВС 22 МКД (9 - 14 эт., 7900 чел.) Юбилейному пр., 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; ул. Парковая, 5, 6, 8, 9; ул. Дружбы, 4, 6, Нагорное ш., 1, 1а + детский сад №40 по Нагорному ш., д. 3, Лицей №10 по ул. Парковая, д.	13.10.22 11:46	7	12.10.22 20:30	12.10.22 21:20	13.10.22 11:46	15 час. 16 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	7900		22				1	2		

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг														
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов								
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																		
					10. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия №1 Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8-915-379-26-36, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 11:45 13.10.22																																	
1794 25	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			13.10.22 с 14:45 из-за течи на трубопроводе Д-133, без ЦО 3 МКД (9-17 эт., 1500 чел.) ул Бабакина 5,6,8 .Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План. срок 10:00 14.10.22.	14.10.22 06:01	6	13.10.22 14:45	13.10.22 14:47	14.10.22 06:01	15 час. 16 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	1500		3								
1794 29	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			13.10.22 с 15:20 из-за течи трубопровода ЦО Д-133, без ЦО 11 МКД (5-9 эт., 3300 чел.) ул Пожарского, д. 2, 3, 4, 6, 7, 9, ул. Библиотечная, д. 2, 4, 6, 8, ул. Нахимова, д 3 + детский сад №8 по ул. Пожарского д. 5 + больница по ул. Пожарского д.8.Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ руководит работами Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 21:00 14.10.22	14.10.22 18:00	8	13.10.22 15:00	13.10.22 15:02	14.10.22 18:00	1 день 3 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	3300		11	1					1		
1795 90	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			14.10.22 с 15:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО у дома 13 по ул Панфилова . Без ЦО 1 МКД (16 эт., 384 чел.) ул. Панфилова 13 + дом детского творчества по ул. Панфилова 14. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ руководит работами Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 19:00 14.10.22	14.10.22 18:00	8	14.10.22 15:00	14.10.22 15:36	14.10.22 18:00	3 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	384		1								
1795 94	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			14.10.22 с 15:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО и ГВС у дома 13 по ул. Молодежной. Без ЦО и ГВС 1 МКД (25 эт., 690 чел.) ул. Молодежная д. 2А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ руководит работами Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 18:00 14.10.22	14.10.22 17:57	8	14.10.22 15:00	14.10.22 15:57	14.10.22 17:57	2 час. 57 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0			1	690		1								
1796 56	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		15.10.22 с 13:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-133mm) у дома 86 по Юбилейному проспекту без ЦО 8 МКД (разной этажности, 2200 чел.) Юбилейный проспект, д. 78, 80, 82, 84, 86, 88, ул. Дружбы, д. 4, 6. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-	15.10.22 23:10	8	15.10.22 13:00	15.10.22 13:27	15.10.22 23:10	10 час. 10 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	2200		4								

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг										
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов				
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											Жители			
																																1	0	1
179660	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		786-68-47. план. Срок 23:50 15.10.22	16.10.22 23:45	8	15.10.22 13:00	15.10.22 13:42	16.10.22 23:45	1 день 10 час. 45 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	1000	4								
179659	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		15.10.22 с 13:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО (D-133mm) у дома 2-а по ул. Родионова без ЦО 2 МКД (разной этажности, 800 чел.) ул. Родионова, д.2,2-а. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. план. Срок 20:00 15.10.22	15.10.22 19:40	8	15.10.22 13:00	15.10.22 13:37	15.10.22 19:40	6 час. 40 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	800	2								
180015	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.10.22 с 14:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-133mm по ул. Первомайская у д.17 без ЦО 8 МКД (2-9эт. 2100 чел.) в мкр. Сходня по ул. Первомайская, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. 1-ый Первомайский туп. 2, 2а. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. срок 06:00 19.10.22	19.10.22 01:00	9	18.10.22 14:00	18.10.22 14:20	19.10.22 01:00	11 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	2100	8								
180149	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			19.10.22 с 10:30 из-за переборки и промывки теплообменника ГВС 2й ступени в ЦТП-1109 по Нагорному ш., д. 3А без ГВС и ЦО 6 МКД (16-17 эт. 2100 чел.) по Юбилейному проспекту д66, 66а, 68, 68а, Нагорное шоссе 1, 1а + детский сад № 40. Работает ООО ТСК "Мосэнерго". Отв. мастер участка Комков Михаил Петрович, тел. 8-916-810-21-74. План. срок 17:45 19.10.22	19.10.22 17:45	6	19.10.22 10:30	19.10.22 10:51	19.10.22 17:45	7 час. 15 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	0	1	2100	6								1
180252	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			19.10.22 с 16:30 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-76 mm, L -12 метров в мкр. Сходня по ул. Октябрьская у д.36 без ЦО 1 МКД (4 эт.224 чел.) по ул. Октябрьская, д 36. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. срок 17:45 19.10.22.	19.10.22 17:45	7	19.10.22 16:30	19.10.22 16:39	19.10.22 17:45	1 час. 15 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	224	1								
180289	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			20.10.22 с 03:00 из-за утечки на магистральном трубопроводе ЦО и ГВС D-400 mm, L -12	20.10.22 07:50		20.10.22 03:00	20.10.22 02:59	20.10.22 07:50	4 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	0	1	1300 0	10				1	1		2	

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																		
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов												
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																						
					уточняется по ул. Молодежная д. 59, 60, 61, 63/1, 63/2, 63/3, 64, 70, 76, 78, + детский сад №2 по ул. Молодежная д.74/1, + детский сад №52 по ул. Молодежная д. 60, + школа №1 по ул. Молодежная д. 44, + поликлиника №5 ул. Молодежная д. 64/1. без ЦО и ГВС 10 МКД (18-25 эт.13000 чел.) по ул. Молодежная между д. 60 и д.76. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. срок 07:50 20.10.22.																																					
1805 62	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		21.10.22 с 15:00 из-за утечка на магистральном трубопроводе D-159mm ул. Строителей д.4-в без ГВС + ЦО 1 МКД (25 эт. 450 чел.) по ул. Строителей, д. 4-в. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. срок 23:00 21.10.22	21.10.22 22:00	5	21.10.22 15:00	21.10.22 16:03	21.10.22 22:00	7 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0			1	450	1														
1806 22	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			22.10.22 с 10:00 из-за утечки на магистральном трубопроводе ЦО и ГВС D-426 mm, по ул. Молодежная, у д. 76. Без ЦО и ГВС 3 МКД (18-25 эт.8526 чел.) по ул. Молодежная д. 70, 76, 78+ детский сад №2 по ул. Молодежная, д.74 стр.1, . Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка ТП и ТС Воеводин Антон Сергеевич, тел: 8-917-305-08-40. Время окончания работ - 16:00.	22.10.22 13:10	5	22.10.22 10:00	22.10.22 10:32	22.10.22 13:10	3 час. 10 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0			1	8526	3												1		
1806 32	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			22.10.22 с 11:30 из-за утечки на магистральном трубопроводе ЦО D-108 mm, по ул. Юбилейный пр., у д. 16 без ЦО 3 МКД (5 эт. 1071 чел.) по ул. Юбилейный пр., д.12, 14,16. Работает ТСК "Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. Время окончания работ 20:00.	22.10.22 17:30	5	22.10.22 11:30	22.10.22 11:57	22.10.22 17:30	6 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	1071	3														
1806 80	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			23.10.22 с 06:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-159 mm, по пр. Мельникова, у д.14. Без ЦО 4 МКД (10-17 эт. 1572 чел.) по пр. Мельникова, д. 12, 14, 16, 18. Работает ТСК "Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. Время окончания работ - 18:00 23.10.22	23.10.22 16:20	3	23.10.22 06:00	23.10.22 07:22	23.10.22 16:20	10 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	1572	4														
1807	Химки г.о.	ООО «ТСК			23.10.22 с 12:30 из-за утечки на	23.10.22 17:10	6	23.10.22	23.10.22	23.10.22	4 час. 40 мин.	ТСК	12.07.20	00.	1			1	1	0	0	0	0			1	6126		22						1							

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг										
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов				
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение														
02		Мосэнергo»			магистральном трубопроводе Д=200мм по адресу: мкр. Сходня-Фирсановка, у котельной Банный переулок 3, без ЦО и ГВС 22 МКД (2-17 эт., 6126 чел.), мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Первомайская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28/1, 28/2, 30, 37к.1, 37к.2, 1-й Первомайский тупик 2, 2А, Банный переулок 3, Ленина 33 + школа № 22 по адресу: ул. Первомайская 33. Работает ООО "ТСК Мосэнергo", Отв. гл. инженер предприятия № 2, Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел.: 8-977-828-38-13. План. срок 18:00 23.10.22.			12:30	12:52	17:10			24	Аварийная заявка																				
1807 14	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнергo»			23.10.22 с 17:30 из-за утечки на трубопроводе ЦО по адресу: мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Фрунзе, у дома 42А без ЦО 14 МКД (5-17 эт., 2004 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Фрунзе, 36, 38, 42, 42А, 44, ул. Микояна 1/53, 3, 3А, 5, ул. Первомайская, 46, 47, 48, 51, 55 + детский сад № 31 по адресу: ул. Микояна 4. Работает ООО "ТСК Мосэнергo". Отв. гл. инженер предприятия № 2, Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел.: 8-977-828-38-13. План. срок 10:00 25.10.22.	25.10.22 06:30	6	23.10.22 17:30	23.10.22 17:41	25.10.22 06:30	1 день 13 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2004	14					1
1807 20	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнергo»			23.10.22 с 19:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО Д=100мм по адресу: ул. Союзная, у дома 5, без ЦО 15 МКД (5 эт., 3483 чел.) ул. Союзная 1, 3, 5, 5/2, 5/3, ул. Энгельса 1, 2, 3, 4, 5, ул. Первомайская 14, 16, ул. Маяковского 2, 4, 8/12. Работает ООО "ТСК Мосэнергo". Отв. гл. инженер предприятия № 2, Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел.: 8-977-828-38-13. План. срок 23:00 23.10.22.	23.10.22 22:50	5	23.10.22 19:00	23.10.22 19:17	23.10.22 22:50	3 час. 50 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	3483	15						
1807 87	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнергo»			24.10.22 с 12:15 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-159 мкр. Левобережный, ул. Зеленая у д. 11 без ЦО 4 МКД (9-14 эт. 1750 чел.) по ул. Зелёная, д. 9, 10, 11, 12. Работает ООО "ТСК Мосэнергo". Отв. директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План. срок 22:00 24.10.22	24.10.22 20:15	6	24.10.22 12:15	24.10.22 12:18	24.10.22 20:15	8 час.	ТСК Мосэнергo	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	1750	4						
1808 56	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнергo»	Файл прикреплен		24.10.22 с 19:00 из-за утечки на магистральном трубопроводе D-219, мкр. Левобережный, ул. Зеленая у д. 21 без ЦО +ГВС 7	25.10.22 06:00	4	24.10.22 19:00	24.10.22 19:42	25.10.22 06:00	11 час.	ТСК Мосэнергo	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	0	1	2800	7						

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																				
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов														
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов							
																																						1	0	0	0	0	0	1
					МКД (9-16 эт. 1750 чел.) по ул. Зелёная, д. 13,14,16,18,19,20,21.. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План. срок 06:00 25.10.22																																							
1809 28	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			25.10.22 с 11:35 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-159 мкр. Левобережный, ул. Зеленая у д. 11 без ЦО 4 МКД (9-14 эт. 1750 чел.) по ул. Зелёная, д. 9, 10, 11, 12. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План. срок 18:00 25.10.22	25.10.22 17:20	1	25.10.22 11:35	25.10.22 11:42	25.10.22 17:20	5 час. 45 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0				1	1750			4												
1810 41	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			25.10.22 с 19:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-270 ул. Молодежная, 22 без ЦО и ГВС 8 МКД (9-25 эт. 3300 чел.) по ул. Молодежная, 16/12,18, 22, 26, ул. Строителей, 4а, 4в, 8,10 + детский сад № 56 по ул. Молодежная д.28. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-36. План. срок 11:00 26.10.22	26.10.22 10:30		25.10.22 19:02	25.10.22 19:00	26.10.22 10:30	15 час. 28 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0				1	3300			8										1			
1810 50	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			25.10.22 с 19:30 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-76 ул. Фрунзе, 44 без ЦО и ГВС 2 МКД (2-5 эт. 270 чел.) по ул. Фрунзе, 44, ул. Микояна, 5. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия №1, нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 24:00 25.10.22	25.10.22 23:11	1	25.10.22 19:51	25.10.22 19:49	25.10.22 23:11	3 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0				1	270			2													
1811 44	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		26.10.22 с 14:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-133, по ул. Зеленая, д.15а без ЦО 2 МКД (12 эт. 1140 чел.) по ул. Зеленая, 15, 15а + гимназия №16 по ул. Зеленая, д.22. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. Срок 20:00.	26.10.22 20:00	5	26.10.22 14:00	26.10.22 14:44	26.10.22 20:00	6 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0				1	1140			2								1					
1811 38	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		26.10.22 с 14:00 из-за утечки на трубопроводе ГВС и ЦО D-108, по ул. Чкалова, 4а без ГВС и ЦО 12 МКД (3-5 эт. 1236 чел.) по ул. Чкалова, 3, 4, 4а, ул. Победы, 2/15, 4; Ленинский пр-т, 17, 19/1, 23, 23а, 25, 29 + школа «Аметист» по ул. Чкалова д 5 + поликлиника №1 по Ленинскому пр., 21. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит	26.10.22 23:00	5	26.10.22 14:00	26.10.22 14:22	26.10.22 23:00	9 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0				1	1236			12					1	1							



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг												
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов						
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																
1815 95	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 14:00 30.10.22	30.10.22 20:50	8	30.10.22 11:00	30.10.22 11:18	30.10.22 20:50	9 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1800	4						
1816 48	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		30.10.22 с 11:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-159 мм, по ул. Зеленая, у д.11. Без ЦО 4 МКД (9-14 эт. 1752 чел.) по ул. Зеленая, д.9, 10, 11, 12. Работает ТСК "Мосэнерго". Отв. директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. Время окончания работ - 21:00	30.10.22 21:30	5	30.10.22 15:30	30.10.22 15:38	30.10.22 21:30	6 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2000	8							
1818 29	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			31.10.22 с 11:00 устранение повреждения на магистральном трубопроводе в ЦТП-2203ЦО + ГВС D-300 мм, в ЦТП 2203 по, ул. Энгельса у д.23. Без ЦО + ГВС 28 МКД (5-16 эт. 6063 чел.) по ул. Энгельса, 19, 21, 23, 26, ул. Ленинградское ш., 19, 20, 18а, ул. Ленинградская, 16, 10, 9а, 5/40, 11, 7, 9, 8, 6, ул. Московская, 32б, ул. Маяковского, 27, 23, 22, 21а, 21/12, ул. Пролетарская, 7, 5а, 9, 11, 9б, 11, детский сад №33 по ул. Ленинградская 16д + школа №8 по ул. Маяковского 23а + детский сад №33 по ул. Пролетарской д. 9б Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами главный инженер предприятия №2 Солнцев Керим Довлетгелдыевич тел. 8-977-828-38-13. План. Срок – 18 :00	31.10.22 12:00	1	31.10.22 11:00	31.10.22 11:19	31.10.22 12:00	1 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6063	28				1	2		
1818 40	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		31.10.22 с 11:30 из-за устранения повреждения на магистральном трубопроводе D-219мм по ул. Маяковского у д. 7, без ГВС 5 МКД (4-9 эт. 768 чел.) по ул. Маяковского, д. 2, 4, 9, 11, ул. Энгельса, д. 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. Зам. Нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович тел. 8-919-060-17-38. План. срок 18:00	31.10.22 17:39	1	31.10.22 11:30	31.10.22 11:49	31.10.22 17:39	6 час. 9 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	768	5							
1818 62	Химки г.о.				31.10.22 с 12:30 из-за устранения повреждения на магистральном трубопроводе D-100, ул.	31.10.22 23:51	1	31.10.22 18:10	31.10.22 18:10	31.10.22 23:51	5 час. 41 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1437	6							

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов					
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение															
1820 21	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		Энгельса 21, без ГВС 6 МКД (5-12 эт.1437 чел.) по Энгельса, 19, 21, 23, 26, Ленинградская, д.18А, ул. Маяковского, 22. Работает ТСК «Мосэнерго». Руководит главный инженер предприятия номер №2 Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел. 8-977-828-38-13. План. Срок 24:00.	02.11.22 08:54	1	01.11.22 10:30	01.11.22 11:04	02.11.22 08:54	22 час. 24 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	2700		7								
1820 23	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		01.10.22 с 10:50 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-150 mm, по ул. Молодежная, у д. 5. Без ЦО 2 МКД (17 эт. 2200 чел.) по ул. Молодежная, 5, ул. Бабакина, 13. Работает ТСК «Мосэнерго». Руководит работами зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович тел. 8-919-060-17-38 План. Срок 24:00.	01.11.22 23:10	1	01.11.22 10:50	01.11.22 11:25	01.11.22 23:10	12 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	2200		2								
1820 40	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		01.10.22 с 12:00 из-за работ на технологическом оборудовании в ЦТП-1305, по адресу ул. Панфилова у д.8 без ЦО и ГВС 7 МКД (16-17 эт. 4362 чел.) по ул. Панфилова, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ул. Бабакина, 1/6 + ДДТ "Созвездие" по ул. Панфилова д.14 +школа №18 по ул. Бабакина д.1а . Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами начальник службы КИПиА Кикин Николай Михайлович 8-915-050-29-61 План. Срок 18:00.	01.11.22 17:30	0	01.11.22 12:00	01.11.22 12:32	01.11.22 17:30	5 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	4362		7			1					
1820 82	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			Отключение центрального отопления четырех жилых домов (584 квартиры, УК МУП «Жилищник г.о. Химки») в мкр. Левобережный по ул. Зелёная д. 9, 10 ,11 ,12. Причина утечка на трубопроводе ЦО, по ул. Зеленая у д.11. Работает ТСК "Мосэнерго". Характер работ, замена аварийного участка трубопровода ЦО D-159mm, L-определяется, бригада 5 чел., 2 ед. техники. Руководит работами Директор Предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич тел.8-915-379-26-26. Время окончания работ 20:00.	01.11.22 16:00		01.11.22 14:10	01.11.22 14:15	01.11.22 16:00	1 час. 50 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	1752		4								
1822	Химки г.о.	ООО «ТСК			02.11.22 с 13:10 из-за работ на	02.11.22 17:31	2	02.11.22	02.11.22	02.11.22	4 час. 8 мин.	ТСК	12.07.20	00.	1			1	1	0	0	0	0	1	5400		16								

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг												
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов						
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																
11		Мосэнерго»			технологическом оборудовании в ЦТП-1402 по Юбилейному проспекту у д. 76. без ГВС и ЦО 16 МКД (9-14 эт. 5400 чел.) по Юбилейному проспекту 70,72,74,76,78,80,82,84,86,88, ул. Парковая 5,6,8,9, ул. Дружбы 4,6. Работает ООО ТСК "Мосэнерго". Отв. мастер участка Кикин Николай Михайлович, +7- 915- 050-29-61. План. срок 18:00 02.11.22.			13:23	13:20	17:31		Мосэнерго	24	Аварийная заявка																						
1823 26	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		03.11.22 с 10:30 из-за промывки и переборки теплообменника ЦО на котельной в мкр. Подрезково, по ул. Мира, 3, без ЦО 27 МКД (5-17 эт. 6669 чел.) мкр. Подрезково, ул. И. Жаринова, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, ул. Северная, 1, 2, ул. Мира, 1, 2, 3, 4, ул. Центральная, 1, 3, 5, 7, Тепличный проезд, 4, 5, 6, 7, 8 + детский сад №32 по ул. Мира, д.6 + детский сад №49 по ул. Северная, д.3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. мастер участка, Комков Михаил Петрович тел. 8-916-810-21-74. План. срок 18:00.	03.11.22 18:00	2	03.11.22 10:30	03.11.22 10:50	03.11.22 18:00	7 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1			6669		27					2	
1823 30	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		03.11.22 с 11:00 из-за устранения повреждения в ЦТП-1307 по ул. Бабакина д.3, без ГВС и ЦО 7 МКД (9-17 эт. 4485 чел.) по ул. ул. Бабакина, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Молодежная, 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. Зам. Нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович тел. 8-919-060-17-38. План. срок 18:00	03.11.22 18:00	2	03.11.22 11:00	03.11.22 11:03	03.11.22 18:00	7 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0		1		4485		7							
1823 65	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			03.11.22 с 15:00 из-за ремонта насоса ЦО в ЦТП-1104 по ул. Молодежная, д. 30а, без ЦО 7 МКД (9-17 эт. 2860 чел.) по ул. Молодежная 36, 34/1, 44 (школа), 30а, 30, 32, 34, 24. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович тел. 8-919-060-17-38 План. Срок 19:00.	03.11.22 16:54	2	03.11.22 15:00	03.11.22 15:09	03.11.22 16:54	1 час. 54 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0		1		2860		7				1			
1823 87	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			03.11.22 с 17:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО Юбилейный пр., 86, без ЦО 8 МКД (9-17 эт. 2780 чел.) Юбилейный пр., д. 78, 80, 82, 84, 86, 88, ул. Дружбы 4, 6. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит Директор Предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич тел: тел. 8-915-379-26-36 План. Срок 09:00.	04.11.22 07:00	1	03.11.22 17:00	03.11.22 17:19	04.11.22 07:00	14 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0		1		2780		8							
1823 98	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			03.10.22 с 23:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-159mm, по	04.11.22 06:00	-3	03.11.22 23:00	03.11.22 23:28	04.11.22 06:00	7 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0		1		2100		5							



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг												
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов						
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																
1824 69	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			работает бригада: 5 человека, 2 ед. техники, руководит работами начальник участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Время окончания работ 06:00. 06.11.22																															
1824 96	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			Отключение центрального отопления семи жилых домов (1034 квартиры, УК МУП "Жилищник г.о. Химки") по ул. Молодежная, 24, 30, 30а, 32, 34, 34/1, 36, 44 (шк. №1) Причина: течь трубопровода у д. 30-а по ул. Молодежная. Работы проводит ООО ТСК "Мосэнерго". Характер работ: замена аварийного участка трубы D-219mm, L-2 м, без раскопки, работает бригада: 5 человек, 2 ед. техники, руководит работами Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. Время окончания работ 20:00.. Время окончания работ 20:00. 06.11.22	06.11.22 19:20	-2	06.11.22 16:40	06.11.22 16:39	06.11.22 19:20	2 час. 40 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0		1	3100			7					1	
1825 42	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		07.11.22 с 10:00 из-за утечки на теплосети D=89mm без ЦО 4 МКД (5 эт., 864 чел.) в мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Первомайская, д. 25, 25/2, 27, 27А + школа № 22 по адресу: ул. Первомайская 33. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-910-490-91-62. План срок 23:00 07.11.22.	07.11.22 22:50	2	07.11.22 10:00	07.11.22 10:47	07.11.22 22:50	12 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0		1	864			4					1		
1825 42	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		07.11.22 с 15:00 из-за утечки на теплосети D=219mm без ЦО 7 МКД (3-9 эт., 2286 чел.) ул. Спартаковская, д. 12, 16А, ул. Марины Расковой 5, ул. Осипенко 4/6, ул. Калининна 13, ул. Московская 19/2, 17/15. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-910-490-91-62. План срок 21:00 07.11.22.	07.11.22 20:00	2	07.11.22 15:00	07.11.22 15:03	07.11.22 20:00	5 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0		1	2286			7							

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов					
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение															
182572	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			07.11.22 с 16:30 из-за утечки на теплосети D=20мм в ЦТП 3001 по адресу: мкр. Сходня-Фирсановка, 2-ой Мичуринский тупик, д. 8, стр. 1, без ЦО и ГВС 7 МКД (14-17 эт., 4953 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, 2-ой Мичуринский тупик 4, 6, 8, 16, Юбилейный проезд 6, Больничный проезд 1, 3-й Мичуринский тупик 8. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. службы КИПиА Кикин Николай, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 21:00 07.11.22.	07.11.22 17:42	2	07.11.22 16:30	07.11.22 17:35	07.11.22 17:42	1 час. 12 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	4953	7									
182615	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		08.11.22 с 11:30 из-за утечки на теплосети D=219mm без ЦО 7 МКД (3-9 эт., 2286 чел.) ул. Спартаковская, д. 12, 16А, ул. Марины Расковой 5, ул. Осипенко 4/6, ул. Калинина 13, ул. Московская 19/2, 17/15. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38.. План срок 22:00 08.11.22.	08.11.22 21:05	3	08.11.22 11:42	08.11.22 11:40	08.11.22 21:05	9 час. 23 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	2300	7									
182639	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		08.11.22 с 12:00 из-за замены насоса на ЦТП без ЦО 5 МКД (2-9 эт., 2286 чел.) Куркинское ш., д. 6, 8, 12, 14, 16 + школа №2 по Куркинскому ш., д.18 + школа №13 по Куркинскому ш., д.18А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. начальник участка ТП и ТС Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План срок 18:00 08.11.22.	08.11.22 14:10	3	08.11.22 13:00	08.11.22 13:16	08.11.22 14:10	1 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	2400	5					2				
182726	Химки г.о.	Руководит Директор Предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич тел: 8-915-379-26-36			09.11.22 с 11:15 из-за реконструкции участка магистральных тепловых сетей, по адресу: ул. Ленинградская, д. 3 - 6, без ЦО 8 МКД (5-9 эт. 1400 чел.) ул. Ленинградская, 2, 3, 4/23, 5/40, 6, ул. Спартаковская, 11, 16, 18 + детский сад №16 по ул. Московская, д.23А + школа равных возможностей по ул. Московская, д.38 + Химкинский противотуберкулезный диспансер по ул. Спартаковская, д.11А. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит Директор Предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич тел: тел. 8-915-379-26-36. План. Срок 19:00.	09.11.22 17:43		09.11.22 11:30	09.11.22 11:29	09.11.22 17:43	6 час. 13 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	1400	8	1		1		1				
182738	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.11.22 с 12:30 из-за промывки и переборки теплообменника ЦО на ЦТП-1307 по адресу: ул. Бабакина, 3, без ЦО 7 МКД (9-17 эт. 4485 чел.) по ул. ул. Бабакина, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Молодежная, 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго".	10.11.22 03:44	8	09.11.22 12:30	09.11.22 12:52	10.11.22 03:44	15 час. 14 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	4485	7									

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																			
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов													
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																							
					Руководит главный инженер предприятия номер №2 Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел. 8-977-828-38-13. Время окончания работ 06:00 10.11.2022																																						
1827 39	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.11.22 с 13:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО по адресу: ул. Московская, 30, без ЦО 6 МКД (5 эт. 1185 чел.) ул. Пролетарская, 1, 3, 5. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-36. Время окончания работ 24:00	09.11.22 23:17	8	09.11.22 13:00	09.11.22 13:00	09.11.22 23:17	10 час. 17 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1185	6																
1827 48	Химки г.о.	Руководит Директор Предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич тел: тел. 8-915-379-26-36			09.11.22 с 13:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО ул. Пожарского, 20, без ЦО 8 МКД (5-14 эт. 3400 чел.) ул. Пожарского, 12, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, + поликлиника по ул. Пожарского д.22. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит Директор Предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич тел: тел. 8-915-379-26-36 План. Срок 24:00.	09.11.22 23:17	8	09.11.22 13:43	09.11.22 13:43	09.11.22 23:17	9 час. 34 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	3400	8		1														
1827 54	Химки г.о.	Руководит Директор Предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич тел: тел. 8-915-379-26-36			09.11.22 с 14:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО ул. Энгельса, 3, без ЦО 4 МКД (5-9 эт. 630 чел.) ул. Энгельса, 1, 3, ул. Маяковского, 2, 4. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит Директор Предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич тел: тел. 8-915-379-26-36 План. Срок 20:00.	09.11.22 17:25		09.11.22 14:00	09.11.22 14:15	09.11.22 17:25	3 час. 25 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	630	4																
1828 24	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.11.22 с 10:00 из-за проведения ремонтных работ на котельной в мкр. Подрезково по ул. Комсомольская д.16 без ЦО и ГВС 16 МКД (9-17 эт., 4900 чел.) по ул. Железнодорожная 1, Новозаводская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9. Ул. Московская, 1, 2, 3, ул. Школьная, 1, 1/2. Работает ООО «Теплогенерация». Отв. главный инженер Дараев Андрей Юрьевич, тел. 8-985-663-07-44. План. срок 16:00 10.11.22.	10.11.22 15:30	8	10.11.22 10:00	10.11.22 09:49	10.11.22 15:30	5 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	4900	16							1									
1828 41	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.11.22 с 11:00 из-за проведения работ на технологическом оборудовании на котельной в мкр. Подрезково по ул. Мира д.3 без ЦО и ГВС 27 МКД (9-17 эт., 7900 чел.) по ул. Мира, 1, 2, 3, 4, ул. И. Жаринова, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Северная, 1, 2, ул. Центральная, 1, 3, 5, 7, Тепличный пр-зд, 4, 5, 6, 7, 8. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. Нач. службы	10.11.22 15:20	8	10.11.22 11:00	10.11.22 11:03	10.11.22 15:20	4 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	7900	27																





№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге							Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг										
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги				Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов							
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение											эл/снабжение	газоснабжение					
1839 64	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		490-91-62. План. срок 07:00 16.11.22. 16.11.22 с 09:30 из-за утечки на теплосети Д=133мм без ЦО 4 МКД (5 эт., 600 чел.) Ленинский пр-т, 23а, 25, 27, 29. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия № 1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 17:00 16.11.22.	16.11.22 15:45	-6	16.11.22 09:30	16.11.22 10:06	16.11.22 15:45	6 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0	1	600		4						
1839 72	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		16.11.22 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д=100мм без ЦО 5 МКД (5 эт., 1800 чел.) ул. 3. Космодемьянской, 1, 3; ул. Кольцевая, 12, 14, 16. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 17:00 16.11.22.	16.11.22 15:30	-6	16.11.22 10:30	16.11.22 10:38	16.11.22 15:30	5 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0	1	1800		5						
1840 31	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		16.11.22 с 14:00 из-за утечки на теплосети Д=133мм без ЦО 1 МКД (14 эт., 396 чел.) проспект Мельникова 2/1. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия № 1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 20:00 16.11.22.	16.11.22 15:35	-3	16.11.22 14:00	16.11.22 14:14	16.11.22 15:35	1 час. 35 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0	1	400		1						
1840 43	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			16.11.22 с 14:30 из-за утечки на теплосети Д=100мм без ЦО 1 МКД (10 эт., 750 чел.) мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная, д.1. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 20:00 16.11.22.	16.11.22 16:30	-3	16.11.22 14:30	16.11.22 15:08	16.11.22 16:30	2 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0	1	750		1						
1841 33	Химки г.о.	Руководит работами начальник участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович. тел.: 8-985-786-68-47	Файл прикреплен		17.11.22 с 10:00 из-за ремонтных работ на трубопроводе ЦО+ГВС в ЦТП-1408, пр. Мельникова, 10, без ЦО 7 МКД (12-25 эт. 3500 чел.) пр-т Мельникова, д. 4, 4А, 6, 8, 10, ул. Родионова, 2, 2А. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами начальник участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович. тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 16:00.	17.11.22 14:53		17.11.22 10:15	17.11.22 10:11	17.11.22 14:53	4 час. 38 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	1	0	0	0	0	0	1	3500		7						
1842 04	Химки г.о.				17.11.22 с 15:15 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-89, мкр. Подрезково, ул. Северная д.2, без ЦО 1 МКД (5 эт. 300 чел.) по ул. Северная, 2. Работы проводит бригада 16-го ф-ла ПАО «МОЭК», руководит работами директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-36. План. Срок 21:00.	17.11.22 20:15	-3	17.11.22 15:27	17.11.22 15:26	17.11.22 20:15	4 час. 48 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0	1	300		1						
1842	Химки г.о.	Руководит работами		г. Химки	17.11.22 с 18:40 из-за устранения	17.11.22 20:27	-3	17.11.22	17.11.22	17.11.22	1 час. 40 мин.	ТСК	12.07.20	00.	1				1	0	0	0	0	0	0	1	830		4						



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг												
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов						
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											Жители	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ
																					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
184883	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		№1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План. Срок 02:00. 22.11.2022.	22.11.22 20:00	-3	22.11.22 11:30	22.11.22 12:14	22.11.22 20:00	8 час. 30 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0							1	3400	8		1			
185082	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			23.11.22 с 10:00 из-за утечки на трубопроводе подпитки ЦО в ЦТП-1309 Д=57мм, без ЦО и ГВС 4 МКД (17 эт., 3597 чел.) ул. Молодёжная, д. 1, 3, 5, ул. Бабакина, д. 13. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 18:00 23.11.22.	23.11.22 15:00	1	23.11.22 10:00	23.11.22 10:29	23.11.22 15:00	5 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0							1	3597	4					
185097	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			23.11.22 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д=89мм без ЦО 1 МКД (5 эт., 300 чел.) мкр. Подрезково, ул. Северная, д. 2. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 20:00 23.11.22.	23.11.22 18:30	1	23.11.22 11:00	23.11.22 11:27	23.11.22 18:30	7 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0							1	300	1					
185344	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		24.11.22 с 20:30 из-за утечки на трубопроводе ЦО Д=200мм, без ЦО 4 МКД (17-19 эт., 3000 чел.) мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулочек, д.4,6,8,10. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 23:50 24.11.22.	24.11.22 23:40	-6	24.11.22 20:30	24.11.22 21:20	24.11.22 23:40	3 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0							1	3000	4					
185413	Химки г.о.	Руководит работами директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-36		г. Химки	25.12.22 с 12:30 из-за утечки на трубопроводе D-89 по мкр. Подрезково, ул. ул. Северная, д.2 без ЦО 1 МКД (5 эт. 300 чел.) по ул. ул. Северная, д.2. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-36. План. срок 21:00	25.11.22 18:33	-6	25.11.22 12:30	25.11.22 12:37	25.11.22 18:33	6 час. 3 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0						1	300	1						
185493	Химки г.о.	Руководит работами директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26		г. Химки	25.11.22 с 15:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-89, мкр. Сходня, 2-ой Дачный пер., ум д.17, без ЦО 1 МКД (10 эт.360 чел.) по 2-му Дачному пер., 17. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами директор предприятия	25.11.22 21:14	-6	25.11.22 15:36	25.11.22 15:32	25.11.22 21:14	5 час. 38 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0						1	360	1						

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг							
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многоквартир.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов	
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											
185780	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		№1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План. Срок 22:00. 28.11.22 с 14:00 из-за утечки на трубопроводе ЦО Д=200мм, без ЦО 4 МКД (17-19 эт., 3000 чел.) мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д.4,6,8,10. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. директор предприятия № 2 Сазыкин Андрей Алексеевич тел.8-915-379-26-36. План. срок 19:00 28.11.22.	28.11.22 18:30	-4	28.11.22 14:00	28.11.22 14:11	28.11.22 18:30	4 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	3000	4					
186035	Химки г.о.	Руководит работами начальник участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47		г. Химки	29.11.22 с 17:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-159, ул. Панфилова, 8, без ЦО 3 МКД (16-17 эт.2100 чел.) по ул. Бабакина 1/6, ул. Панфилова 8, 9. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами начальник участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Срок 20:00.	29.11.22 19:03	-6	29.11.22 17:00	29.11.22 17:11	29.11.22 19:03	2 час. 3 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	2100	3					
186311	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		01.12.22 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=159мм без ЦО 7 МКД (9 эт., 2688 чел.) ул. Молодёжная, д. 16/12, 18, 20, 22, ул. Строителей, д. 4А, 8, 10. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 18:00 01.12.22.	01.12.22 16:20	-14	01.12.22 10:00	01.12.22 10:31	01.12.22 16:20	6 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	2688	7					
186364	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			01.12.22 с 13:30 из-за промывки фильтров теплообменника в ЦТП-3001 и 3002 по адресу: мкр. Сходня-Фирсановка, 2-ой Мичуринский тупик, 8, стр. 1, без ЦО 10 МКД (14-17 эт., 4953 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, 2-ой Мичуринский тупик, д. 4, 6, 8, 16, Юбилейный проезд, д. 6, 10, 12, 14, Больничный проезд, д. 1, 3-й Мичуринский тупик 8. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. мастер участка, Борисенко Илья, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 18:00 01.12.22.	01.12.22 16:20	-9	01.12.22 13:30	01.12.22 14:09	01.12.22 16:20	2 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	4953	10					
186575	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		02.12.22 с 16:00 из-за утечки на магистральной теплосети Д=500мм без ЦО+ГВС 29 МКД (9 -25эт., 27000 чел.) ул. 9 Мая ул., 21 к.1, 9 Мая ул., 21 к.3, Рубцовой ул., 1 к.1, Рубцовой ул., 1 к.2, Рубцовой ул., 1 к.3, Рубцовой ул., 1 к.4, Рубцовой ул., 1 к.5, Рубцовой ул., 3, Рубцовой ул., 5, Рубцовой ул., 7, Мельникова пр-т, 21/1, Мельникова пр-т, 23/2, Мельникова пр-т, 25, 27, Мельникова пр-т, 29, 31,	02.12.22 18:48	-12	02.12.22 16:00	02.12.22 16:36	02.12.22 18:48	2 час. 48 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	27000	29					

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг										
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов				
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение														
186598	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		Мельникова ул., 27 с1, Мельникова ул. 33, Мельникова ул., 35, Мельничная ул., 37, Молодежная ул., 68, Молодежная ул. 70,74, Родионова ул., 1, Родионова ул., 3, Родионова ул., 3, Родионова ул., 5, Родионова ул., 7, Родионова ул., 7А, Родионова ул., 7Б. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. начальник участка тепловых пунктов, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План. срок 20:00 02.12.22.	02.12.22 22:30	-12	02.12.22 18:30	02.12.22 18:51	02.12.22 22:30	4 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	700	3						
186718	Химки г.о.	руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47		г. Химки	03.12.22 с 16:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-108, ул. Кудрявцева, 2, без ЦО 1 МКД (16 эт.280 чел.) по ул. ул. Кудрявцева, 2. Работает ТСК "Мосэнерго", руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. Срок 22:00.	03.12.22 20:57		03.12.22 16:00	03.12.22 16:11	03.12.22 20:57	4 час. 57 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	280	1						
186931	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			05.12.22 с 15:30 из-за утечки на теплосети D=133мм, без ЦО 6 МКД (5 эт., 1185 чел.) ул. Московская, д. 30, 32, 32А, ул. Пролетарская, д. 1, 3, 5. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 02:00 06.12.22.	06.12.22 02:00	-9	05.12.22 15:30	05.12.22 15:47	06.12.22 02:00	10 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	1185	6						
187005	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			05.12.22 с 21:00 из-за утечки на теплосети D=159мм без ЦО 2 МКД (5-9 эт., 342 чел.) ул. Ленинградская, д. 5/40, 6, + школа равных возможностей по адресу: ул. Московская, д. 38. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 07:00 06.12.22.	06.12.22 05:40	-8	05.12.22 21:00	05.12.22 21:34	06.12.22 05:40	8 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	342	2			1			
187083	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		06.12.22 с 12:00 из-за утечки на теплосети D=150/200мм без ЦО 13 МКД (5-16 эт., 2500 чел.) ул. ул. Московская, 22/1, 24, 28/2, 30, 32, 32а, ул. Пролетарская, 1, 3, 4, 5, 6, ул. Первомайская, 3/1, ул. Коммунистическая, 3 + детский сад №3 по адресу: ул.	06.12.22 17:20	-9	06.12.22 12:00	06.12.22 12:27	06.12.22 17:20	5 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	2500	13					1	



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг										
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов				
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение														
1872 06	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		06.12.22 с 21:30 из-за утечки на теплосети Д=159мм без ЦО 2 МКД (5-9 эт., 400 чел.) ул. Ленинградская, д. 5/40, 6, + школа равных возможностей по адресу: ул. Московская, д. 38. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. Директор предприятия №1 Сазыкин Андрей Алексеевич тел. 8-915-379-26-36. План. срок 06:00 07.12.22.	07.12.22 01:10	-6	06.12.22 21:30	06.12.22 22:51	07.12.22 01:10	3 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	400		2						
1872 58	Химки г.о.	руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47	Файл прикреплен		07.12.22 с 12:30 из-за устранения повреждения на магистральном трубопроводе ЦО и ГВС D-219, ул. Пролетарская, 4, без ЦО и ГВС 8 МКД (5-9 эт.2500 чел.) по ул. Пролетарская 6, ул. Розы Люксембург 1, 2, 4, 5, ул. Маяковского 13, 14, 26 + детский сад №3 по адресу: ул. Маяковского, 26. Работает ТСК "Мосэнерго", руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 18:00.	07.12.22 17:18	-9	07.12.22 12:30	07.12.22 13:03	07.12.22 17:18	4 час. 48 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	2500		8					1	
1872 56	Химки г.о.	руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47	Файл прикреплен	г. Химки	07.12.22 с 12:30 из-за устранения повреждения на магистральном трубопроводе ЦО D-219, ул. Пролетарская, 4, без ЦО 15 МКД (4-5 эт.2600 чел.) по ул. Московская 22/1, 24, 28/2, 30, 32, 32а, ул. Пролетарская 1, 3, 4, 5, 6, ул. Первомайская 3/1, ул. Коммунистическая 3, ул. Маяковского 12, 19/8 + детская поликлиника №2 по адресу: ул. Коммунистическая, 3. Работает ТСК "Мосэнерго", руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 18:00.	07.12.22 17:19	-9	07.12.22 12:30	07.12.22 12:54	07.12.22 17:19	4 час. 49 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	2600		15		1				
1873 53	Химки г.о.	руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47			08.12.22 с 07:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-89, ул. Калинина 13, без ЦО 3 МКД (5 эт.500 чел.) по ул. Калинина 13, ул. Московская 17/15, 19/2 + здание Администрации по адресу: ул. Московская 15. Работает ТСК "Мосэнерго", руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 18:00.	08.12.22 12:00		08.12.22 07:30	08.12.22 07:49	08.12.22 12:00	4 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	500		3						
1875 08	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			09.12.22 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=89мм без ЦО 3 МКД (5-9 эт., 203 чел.) мкр. Левобережный, ул. Библиотечная, д. 2, 4, ул. Нахимова, д. 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных	09.12.22 15:35	-4	09.12.22 10:00	09.12.22 10:43	09.12.22 15:35	5 час. 35 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	609		3						

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг													
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов							
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											Жители	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов
					работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 18:00.																																
1875 25	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			09.12.22 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=133мм без ЦО 3 МКД (5 эт., 834 чел.) мкр. Подрезково, ул. Игоря Жаринова 1, ул. Северная 1, 2 + детский сад № 49 по адресу: ул. Северная 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 18:00.	09.12.22 15:35	-3	09.12.22 11:30	09.12.22 11:58	09.12.22 15:35	4 час. 5 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	834		3									
1875 50	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			09.12.22 с 13:00 из-за утечки на теплосети Д=89мм без ЦО 1 МКД (5 эт., 240 чел.) по ул. Маяковского 8/12. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 18:00.	09.12.22 17:40	-4	09.12.22 13:00	09.12.22 13:22	09.12.22 17:40	4 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	240		1									
1876 03	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			09.12.22 с 16:00 из-за утечки на теплосети Д=89мм без ЦО 1 МКД (9 эт., 156 чел.) мкр. Левобережный, ул. Библиотечная, д. 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 22:00.	09.12.22 21:50	-4	09.12.22 16:00	09.12.22 16:15	09.12.22 21:50	5 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	156		1									
1876 58	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			09.12.22 с 18:00 из-за утечки на теплосети Д=89мм без ЦО 3 МКД (16-18 эт., 854 чел.) мкр. Планерная, д. 20, 21, 23. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 24:00 09.12.22.	09.12.22 23:00	-4	09.12.22 18:00	09.12.22 18:23	09.12.22 23:00	5 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	854		3									
1876 63	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			09.12.22 с 18:30 из-за поиска утечки на магистральном трубопроводе Д=530мм без ЦО и ГВС 5 МКД (23-25 эт., 3638 чел.) проспект Мельникова, д. 7, 9, 15/4, 17, 19. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. тепловых пунктов и тепловых сетей, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок. 00:00 10.12.22.	09.12.22 23:00	-4	09.12.22 18:30	09.12.22 18:48	09.12.22 23:00	4 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	3638		5									
1876 75	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			09.12.22 с 21:00 из-за утечки на магистральном трубопроводе Д=219мм без ЦО и ГВС 10 МКД (3-5 эт., 1506 чел.) ул. Чкалова, д. 3, 4, ул. Победы, д. 2/15, 4, 6/20, Ленинский проспект, д. 17/1, 19/1, 23А, 25, 29. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. главный инженер предприятия № 2, Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8-910-	11.12.22 07:30	-4	09.12.22 21:00	09.12.22 21:33	11.12.22 07:30	1 день 10 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	1506		10									

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																								
								Вид нарушения	Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов																								
									Технологический сбой	Авария															Чрезвычайная ситуация	Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																	
																																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					490-91-62. План. срок 08:00 11.12.22.																																											
1876 82	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			с 00:10 10.12.12 из-за остановки насоса ЦО в ЦТП 1201 по адресу: Юбилейный проспект, д. 6А, без ЦО 4 МКД (5-14 эт., 1836 чел.) ул. 9 Мая, д. 1, 2, 3, Юбилейный проспект, д. 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. старший диспетчер, Романов Борис Валентинович, тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 16:00 10.12.22.	10.12.22 15:30	-5	10.12.22 00:10	10.12.22 00:10	10.12.22 15:30	15 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1836	4																					
1876 98	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.12.22 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=89мм без ЦО 1 МКД (9 эт., 156 чел.) мкр. Левобережный, ул. Библиотечная, д. 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 17:00.	10.12.22 15:40	-3	10.12.22 10:00	10.12.22 11:51	10.12.22 15:40	5 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	156	1																						
1877 48	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.12.22 с 19:00 из-за поиска утечки на магистральном трубопроводе Д=500мм без ЦО и ГВС 5 МКД (23-25 эт., 3700 чел.) проспект Мельникова, д. 7, 9, 15, 17, 19. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. Директор предприятия №1 Исаков Игорь Николаевич тел.: 8-913-504-25-30. План. срок. 01:00 11.12.22г.	11.12.22 00:25	-2	10.12.22 19:00	10.12.22 19:12	11.12.22 00:25	5 час. 25 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	3700	5																						
1877 59	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.12.22 с 20:30 из-за утечки на теплосети Д=100мм без ЦО 3 МКД (5-9 эт., 600 чел.) мкр. Левобережный, ул. Библиотечная, д. 2, 4, ул. Нахимова, д. 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв.старший диспетчер ООО «ТСК Мосэнерго», Тяжко Сергей Андреевич тел.: 8-910-490-91-62. План. срок 23:50.	10.12.22 23:30	-2	10.12.22 20:30	10.12.22 21:02	10.12.22 23:30	3 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	600	3																						
1883 64	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			13.12.22 с 03:00 из-за утечки на магистральном трубопроводе D-500 по проспекту Мельникова у д. 23. без ЦО И ГВС 39 МКД (9-17 эт.35091 чел.) по ул. Родионова д. 1, 3, 5, 7, 7а, 7б пр-т Мельникова 17, 19, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31 к1, 31 к2, 31 к. 3 ул. 9 мая д. 21 к1,21 к.2, 21 к3 ул. Марии Рубцовой д.1, 3, 5, 7 ул. Молодежная 74, 78, 76, 70, 68, 60, 64, 63 к1, к2, к3, 61, 59 + школа №32 по адресу: ул. Родионова, 3 стр.1 + детский сад №13 по адресу: пр. Мельникова, 11 + детский сад №14 по адресу: ул. М. Рубцовой, 4 + школа №26 по адресу: ул. Молодежная, 54 + школа №41 по адресу : ул.	13.12.22 07:16	1	13.12.22 03:00	13.12.22 02:29	13.12.22 07:16	4 час. 16 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	35091	39											3	3										



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов										
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																				
		985-786-68-47			“Мосэнерго”. Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 06:00. 16.12.2022																																			
1890 34	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		16.12.22 с 18:00 из-за утечки на трубопроводе D-800, по адресу: г.о. Химки, Нагорное ш., д.6, снижение параметров ЦО и ГВС 40 МКД (разной эт., 37 821 чел.) по ул. Родионова 1, 3, 5, 7, 7А, 7Б, пр. Мельникова 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, ул. 9 Мая 21 к.1, 21 к.2, 21 к.3, ул. М. Рубцовой, 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 1 к.4, 1 к.5, 3, 5, 7, ул. Молодежная 59, 60, 61, 63К1, 63К2, 63К3, 64, 68, 70, 74, 76. Работает ООО “ТСК Мосэнерго”. Руководит нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 23:00 17.12.22	17.12.22 20:50	-5	16.12.22 18:00	16.12.22 17:35	17.12.22 20:50	1 день 2 час. 50 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0			1	37821	40				2	3								
1890 83	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			17.12.22 с 10:00 произошла остановка одного котла из двух в котельной по адресу: ул. Лавочкина, д. 5, снижение параметров ЦО и ГВС пятидесяти одного жилого дома по ул. 9 Мая, 1, 2, 3, 4/1, ул. Лавочкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, Юбилейному проспекту 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. Работает ООО “ТСК Мосэнерго”, требуется розжиг котла № 1. Руководит нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 15:00 17.12.22	17.12.22 13:04	-6	17.12.22 10:00	17.12.22 11:31	17.12.22 13:04	3 час. 4 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	1			30000	51													
1890 85	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			17.12.22 с 12:00 из-за утечки на теплосети D=89мм без ЦО 2 МКД (5 эт., 360 чел.) ул. Лавочкина, д. 14, 15. Работает ООО “ТСК Мосэнерго”. Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 21:00 17.12.22.	17.12.22 20:45	-6	17.12.22 12:00	17.12.22 11:59	17.12.22 20:45	8 час. 45 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0			1	360	2													
1894 63	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			20.12.22 с 18:00 из-за утечки на трубопроводе D-108 по ул. Энгельса, д.20 без ЦО 1 МКД (9 эт. 402 чел.) по ул. Энгельса, д. 20. Работает ООО “ТСК Мосэнерго”. Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. Время окончания	20.12.22 19:20	-7	20.12.22 18:00	20.12.22 17:58	20.12.22 19:20	1 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0			1	402	1													

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг								
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов		
																															Технологический сбой	Авария
								1	0	0					0	0	0	0	0	0	1	234	1									
1895 33	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			работ 22:00. План. срок 22:00 21.12.22 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=80мм, без ЦО 1 МКД (14 эт, 234 чел.) ул. Коммунистическая, д. 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 20:00 21.12.22.	21.12.22 19:45	-5	21.12.22 10:00	21.12.22 10:07	21.12.22 19:45	9 час. 45 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	234		1				
1895 45	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			21.12.22 с 11:00 из-за утечки на магистральном трубопроводе Д=325мм без ЦО 24 МКД (3-5 эт., 4170 чел.) ул. Чкалова 3, 4, 10/6, 8, 9/19, ул. Победы 2/15, 4, 10, Ленинский проспект, 17/1, 19/1, 23, проспект Мира 21/6, 23, 17, ул. Бурденко, 4/13, 8/5, 2, ул. 8 Марта 1, 3, 7, 8, 6, 4, 2 + школа "Аметист" по адресу: ул. Чкалова 5 + школа № 3 по адресу: ул. Бурденко 5 + школа № 5 по адресу: проспект Мира 22/7 + поликлиника № 1 по адресу: Ленинский проспект 21 + 2-ой отдел полиции по адресу: проспект Мира 23А + пожарная часть по адресу: ул. Бурденко 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 18:00 21.12.22.	21.12.22 13:00	-3	21.12.22 11:00	21.12.22 11:12	21.12.22 13:00	2 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	4170		24		1	3	
1897 33	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			22.12.22 с 12:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-150, Юбилейный пр-т, 16, без ЦО 3 МКД (5 эт., 1059 чел.) по Юбилейному проспекту 10, 14, 16. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 18:10. 22.12.2022	22.12.22 18:10	1	22.12.22 12:00	22.12.22 12:14	22.12.22 18:10	6 час. 10 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1059		3				
1897 72	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.12.22 с 14:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-100, без ЦО 2 МКД (5 эт., 360 чел.) по ул. Лавочкина д.14,15. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 20:00. 22.12.2022	22.12.22 18:00	1	22.12.22 14:30	22.12.22 14:14	22.12.22 18:00	3 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	360		2				
1897 99	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.12.22 с 16:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-100, без ЦО 2 МКД (5 эт., 1600 чел.) по ул. Молодежной 1, 3. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка	23.12.22 05:15	1	22.12.22 16:00	22.12.22 16:02	23.12.22 05:15	13 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1600		2				

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг														
								Вид нарушения		Вид прерванной коммунальной услуги					Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов														
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация															Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение								
1898 09	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		аварийно-ремонтных работ, Отв. Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 03:00. 23.12.2022																																	
1899 15	Химки г.о.	Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47			22.12.22 с 17:30 из-за утечки на теплосети Д=159мм, без ЦО 1 МКД (14 эт, 234 чел.) ул. Коммунистическая, д. 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 23:30 22.12.22.	22.12.22 20:45	1	22.12.22 17:30	22.12.22 17:04	22.12.22 20:45	3 час. 15 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	234	1												
1899 52	Химки г.о.	Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47		г. Химки	23.12.22 с 15:45 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО Д-89, ул. 9 Мая, 3, без ЦО 1 МКД (5 эт. 597 чел.) по ул. 9 Мая, 3, + ул. 9 Мая д. 3-а детский сад №27. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 24:00.	23.12.22 23:20	0	23.12.22 15:45	23.12.22 16:00	23.12.22 23:20	7 час. 35 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	1	597	1													1
1900 64	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			С 07:50 24.12.22 из-за замены задвижки 150mm на котельной по адресу: мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Октябрьская д. 33 и поиска утечки на магистральном трубопроводе, снижены параметры ЦО и ГВС 42 МКД (9 -17 эт, 17 796 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, Юбилейный пр-д, 6, 10, 12, 14, 2-ой Чапаевский пер., 4, 6, 8, 10, 3-ий Мичуринский туп., 5, 8, 2-й Мичуринский туп., д. 1,4,6, 7к1,8,16, ул. Мичурина, 4, 6, 15,17, ул. Октябрьская, 1, 11, 31, 32, 36, 2-ой Дачный пер., 17, ул. Некрасова, 6, ул. Чапаева, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 26, 28, 30, ул. Вишневая, 10,12, 14, 19, Больничный пр-зд, 1, - 1-й Дачный пер., 11+ Лицей 21, детский сад №4, академия туризма. Работает "ТСК Мосэнерго". Отв. Нач. участка Воеводин Антон Сергеевич , тел. 8-917-305-08-40. В 15-40 начато заполнение системы и розжиг котлов (после замена задвижки). План. срок не определен.	24.12.22 18:35	1	24.12.22 07:50	24.12.22 10:06	24.12.22 18:35	10 час. 45 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	1	1779 6	42								3	1				

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов					
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение															
190093	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			24.12.22 с 13:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-133, ул. Пролетарская, 1, без ЦО 6 МКД (5 эт.1185 чел.) по ул. Пролетарская, д. 1,3,5 ул. Московская д. 30, 32, 32а. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 19:30.	24.12.22 18:30	1	24.12.22 13:30	24.12.22 14:03	24.12.22 18:30	5 час.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	1185		5						
190179	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			25.12.22 с 16:30 из-за утечки на теплосети Диаметр=89мм, Длина=1м, без ЦО 1 МКД (9 эт., 162 чел.) ул. Ватутина 13. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. мастер службы ремонта Трунгов Сергей Васильевич, тел.: 8-906-066-44-48. План. срок 20:00 25.12.22.	25.12.22 18:10	-4	25.12.22 16:30	25.12.22 16:46	25.12.22 18:10	1 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	162		1						
190216	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		26.12.22 с 10:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-108, без ЦО 4 МКД (9 эт.600 чел.) по ул.Кирова 15, 17, 19, 19А. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План. Срок 20:00.	26.12.22 17:55	-3	26.12.22 10:00	26.12.22 10:36	26.12.22 17:55	7 час. 55 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	600		4						
190229	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		26.12.22 с 11:00 из-за промывкой теплообменника ЦО в ЦТП-2204, D-105, без ЦО 17 МКД (4-16 эт.4000 чел.) по ул. Ленинградская 6, 7, 8, 9, 9а, 10,11, 16, ул. Московская, 32б, ул. Маяковского 21а, 21/13, 23, 27, ул. Пролетарская 5а, 7, 9, 11. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами мастер участка промывки теплообменников, Комков Михаил Петрович, тел. 8-916-810-21-74. . План. Срок 17:00.	26.12.22 14:20	-3	26.12.22 11:00	26.12.22 11:48	26.12.22 14:20	3 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	4000		17			3	2		
190278	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		26.12.22 с 11:00 из-за промывки теплообменника ЦО №1 в ЦТП-2204, со сниженными параметрами ЦО 17 МКД (4-16 эт., 4000 чел.) по ул. Ленинградская 6, 7, 8, 9, 9а, 10,11, 16, ул. Московская, 32б, ул. Маяковского 21а, 21/13, 23, 27, ул. Пролетарская 5а, 7, 9, 11. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами мастер участка, Комков Михаил Петрович, тел. 8-916-810-21-74. План. Срок 15:00, 27.12.2022г.	27.12.22 00:30	-6	26.12.22 11:00	26.12.22 14:37	27.12.22 00:30	13 час. 30 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	4000		17			3	2		
190269	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		26.12.22 с 14:00 из-за утечки на теплосети D=89мм, без ЦО 1 МКД (9 эт., 162 чел.) ул. Ватутина 13. Работает ООО	26.12.22 17:40	-6	26.12.22 14:00	26.12.22 14:13	26.12.22 17:40	3 час. 40 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	162		1						



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг													
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов							
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											Жители	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов
1911 22	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		Маяковского 25а, школа №8 по ул. Маяковского 23а, детский сад №33 по ул. Пролетарская 96. Работает ТСК "Мосэнерго". Отв. старший диспетчер Тяжко Сергей Андреевич тел. 8-910-490-91-62. План срок 04.01.2023 17:00	03.01.23 16:40	-2	03.01.23 10:30	03.01.23 12:04	03.01.23 16:40	6 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	1000		2								
1912 01	Химки г.о.	Руководит работами главный инженер предприятия №2 Солнцева Керим Довлетгильдыевич тел. 8-977-828-38-13		г. Химки	04.01.23 с 14:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-133, ул. Маяковского, между домами 21а-23, без ЦО 3 МКД (5 эт.840 чел.) ул. Маяковского, д. 21а, ул. Пролетарская, 5а, 7, + ул. Маяковского, д. 23а школа. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами главный инженер предприятия №2 Солнцева Керим Довлетгильдыевич тел. 8-977-828-38-13. План. Срок 19:30.	04.01.23 17:15	-5	04.01.23 14:00	04.01.23 14:17	04.01.23 17:15	3 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	840		3				1				
1912 12	Химки г.о.	Руководит работами главный инженер предприятия №2 Солнцева Керим Довлетгильдыевич тел. 8-977-828-38-13		г. Химки	04.01.23 с 16:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-76, Юбилейный пр-т, у дома 54, без ЦО 1 МКД (5 эт.180 чел.) Юбилейный пр-т, д. 54. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами главный инженер предприятия №2 Солнцева Керим Довлетгильдыевич тел. 8-977-828-38-13. План. Срок 23:00.	04.01.23 23:00	-5	04.01.23 16:30	04.01.23 16:44	04.01.23 23:00	6 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	180		1								
1912 35	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»		г. Химки	05.01.23 с 02:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-219, ул. Молодёжная, у дома 34/1, без ЦО 6 МКД (9-17 эт. 2300 чел.) ул. Молодёжная, 24, 30, 30-а, 32, 34, 34/1. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами главный инженер предприятия №2 Солнцева Керим Довлетгильдыевич тел. 8-977-828-38-13. План. Срок 14:00.	05.01.23 14:05	-4	05.01.23 02:30	05.01.23 02:49	05.01.23 14:05	11 час. 35 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	2300		6								
1912 98	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			06.01.23 с 02:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе D-800, по ул. Нагорное шоссе 6, снижение параметров ЦО и ГВС 42 МКД (18-25 эт., 43700 чел.) по ул. Родионова д. 1,3,5,7,а,7б, пр-т Мельникова 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, ул. 9 мая д.21 к1, 21 к2,21 к3, ул. Марии Рубцовой д.1(к1, к2, к3, к4, к5), 3, 5, 7, ул. Молодёжная д.54, 74, 78, 76, 70, 68, 60, 64, 63 к1, к2, к3, 61,	06.01.23 06:30	-2 0	06.01.23 02:00	06.01.23 02:16	06.01.23 06:30	4 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0			1	43700		42				3	3			



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг														
								Вид нарушения	Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов														
									Технологический сбой	Авария															Чрезвычайная ситуация	Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение							
					Нагорному шоссе д. 3а, Без ЦО 1 МКД (17 эт. 588 чел.) по, Юбилейному п-ту, д. 66а Работает ТСК "Мосэнерго. Руководит работами Зам Нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38 План. Срок 20:30 01.09.23.		9							ая заявка																								
1920 44	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			09.10.22 с 23:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-108, мкр. Левобережный, ул. Зеленая, 8, без ЦО 1 МКД (14 эт. 336 чел.) по ул. Зеленая, у д. 8. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.8-977-828-38-13. План. Срок 03:30.	10.01.23 03:30	- 2 0	09.01.23 23:30	10.01.23 00:41	10.01.23 03:30	4 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	336	1												
1920 84	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			10.01.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=159 мм без ЦО 6 МКД (5-9 эт., 1500 чел.) ул. Гоголя, 7, 9, 15, 17, 19, 21. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 18:00 10.01.23.	10.01.23 17:50	- 1 6	10.01.23 10:00	10.01.23 09:51	10.01.23 17:50	7 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	1500	6												
1920 92	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			10.01.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д=89 мм без ЦО 1 МКД (4 эт., 70 чел.) ул. Энгельса, 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 16:30 10.01.23.	10.01.23 14:40	- 1 5	10.01.23 10:30	10.01.23 10:38	10.01.23 14:40	4 час. 10 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	70	1												
1921 34	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			10.01.23 с 14:00 из-за утечки на теплосети Д=108мм без ЦО 3 МКД (5 эт., 840 чел.) ул. Маяковского, д. 21а, ул. Пролетарская, 5а, 7, + Школа №8 по ул. Маяковского, д. 23а. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 10:00 11.01.23.	11.01.23 09:20	- 1 3	10.01.23 14:00	10.01.23 14:02	11.01.23 09:20	19 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	840	3						1						
1921 55	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.01.23 с 15:30 из-за утечки на теплосети Д=159мм без ЦО 3 МКД (9-12 эт., 1365 чел.) ул. 9 Мая, д. 13, 14, 16 + детский сад № 41 по адресу: ул. 9 Мая, д. 15. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38). Время окончания работ 21:30 10.01.23.	10.01.23 19:10	- 1 2	10.01.23 15:30	10.01.23 15:40	10.01.23 19:10	3 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	1365	3									1			
1923 44	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		11.01.23 с 17:00 из-за утечки на теплосети Д=76мм без ЦО 2 МКД (5-9 эт., 600) ул. Новозаводская, 5,5а. Работает	11.01.23 21:10	- 9	11.01.23 17:00	11.01.23 17:10	11.01.23 21:10	4 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	600	2												







№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг												
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многоквартир.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов						
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																
1932 36	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.01.23 с 13:00 из-за утечки на теплосети Д=325мм без ЦО и ГВС 24 МКД (5 эт., 4170 чел.) ул. Чкалова 3, 4, 8, 9/19, 10/6, ул. Победы 2/15, 4, 10, Ленинский проспект, 17/1, 19/1, 23, проспект Мира 17, 21/6, 23, ул. Бурденко, 2, 4/13, 8/5, ул. 8 Марта 1, 3, 7, 8, 6, 4, 2 + школа "Аметист" по адресу: ул. Чкалова 5 + школа № 3 по адресу: ул. Бурденко 5 + школа № 5 по адресу: проспект Мира 22/7 + поликлиника № 1 по адресу: Ленинский проспект 21 + 2-ой отдел полиции по адресу: проспект Мира 23А + пожарная часть по адресу: ул. Бурденко 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 21:00 18.01.23.	18.01.23 19:30	-1	18.01.23 13:00	18.01.23 13:10	18.01.23 19:30	6 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0				1	4170		24		1	3			
1933 06	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.01.23 с 19:00 из-за утечки на теплосети Д=108мм без ЦО 4 МКД (5-14 эт., 1836 чел.) ул. 9 Мая, д. 1, 2, 3, Юбилейный проспект, д. 4 + детский сад № 27 по адресу: ул. 9 Мая, д. 3А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 07:00 19.01.23.	19.01.23 06:30	1	18.01.23 19:00	18.01.23 19:20	19.01.23 06:30	11 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0				1	1836		4					1	
1933 86	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		19.01.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=108мм без ЦО 3 МКД (17 эт., 1400 чел.) пр. Мельникова, д. 8, ул. Родионова, д.2, 2а. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 23:00 19.01.23.	19.01.23 21:40	2	19.01.23 10:00	19.01.23 10:20	19.01.23 21:40	11 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0				1	1400		3						
1933 95	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		19.01.23 с 11:30 из-за утечки на теплосети Д=133мм, L=24м, без ЦО 3 МКД (5 эт., 900 чел.) ул. Маяковского, д. 21а, ул. Пролетарская, 5а, 7. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 21:00 19.01.23.	19.01.23 20:30	2	19.01.23 11:30	19.01.23 11:29	19.01.23 20:30	9 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0				1	900		3			1			
1934 36	Химки г.о.	Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ	Файл прикреплен	г. Химки	20.01.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=108мм без ЦО 3 МКД (17 эт., 1400 чел.) пр. Мельникова, д. 8, ул. Родионова,	20.01.23 19:50	1	20.01.23 10:00	20.01.23 09:14	20.01.23 19:50	9 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0				1	1400		3						

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг															
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов									
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																			
		Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47			д.2, 2а. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 22:00 20.01.23.																																		
1937 53	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		23.01.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=200мм без ЦО 3 МКД (17 эт., 1400 чел.) пр. Мельникова, д. 8, ул. Родионова, д.2, 2а. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". руководит работами зам.нач. участка аварийно-ремонтных работ Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План. срок 20-00.	23.01.23 18:30	-3	23.01.23 10:00	23.01.23 09:53	23.01.23 18:30	8 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1400		3											
1937 67	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		23.01.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д=133мм, без ЦО 3 МКД (5 эт., 900 чел.) ул. Маяковского, д. 21а, ул. Пролетарская, 5а, 7. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами зам.нач. участка аварийно-ремонтных работ Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План. срок 18:30	23.01.23 17:50	-3	23.01.23 10:30	23.01.23 10:41	23.01.23 17:50	7 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	900		3				1							
1938 01	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		23.01.23 с 12:30 из-за промывки теплообменника ЦО в ЦПП-1402 по адресу: Юбилейный проспект, у дома 76, без ЦО 16 МКД (9-14 эт., 5500 чел.) Юбилейный проспект 70,72, 74,76,78,80,82,84,86,88, ул. Парковая 5,6,8,9, ул. Дружбы 4,6. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами зам. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Комков Михаил Петрович, тел: 8-916810-21-74. План. срок 18-00.	23.01.23 16:50	-3	23.01.23 12:30	23.01.23 13:09	23.01.23 16:50	4 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	5500		16											
1939 45	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		24.01.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д=133мм, L-15 п.м., без ЦО 3 МКД (5 эт., 900 чел.) ул. Маяковского, д. 21а, ул. Пролетарская, 5а, 7. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 16:30	24.01.23 15:50	-3	24.01.23 10:30	24.01.23 11:00	24.01.23 15:50	5 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	900		3											
1939 77	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		24.01.23 с 14:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО по ул. Ленинградская, у дома 11, Д=219мм, без ЦО 7 МКД (4-5 эт., 1029 чел.) ул. Ленинградская, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Московская, 34, 36. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-	24.01.23 20:40	-3	24.01.23 14:00	24.01.23 14:02	24.01.23 20:40	6 час. 40 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1029		7											

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																						
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов																
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																										
					786-68-47. План. срок 21:00																																									
194063	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		24.01.23 с 23:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО по ул. Ленинградская, 13, Д=108мм, без ЦО 1 МКД (9 эт., 162 чел.) ул. Московская, 32Б. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 03:30 25.01.23	25.01.23 01:50	-2	24.01.23 23:30	25.01.23 00:10	25.01.23 01:50	2 час. 20 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	162		1																
194126	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		25.01.23 с 14:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-108, по ул. 9-Мая, д. 2, без ЦО 3 МКД (5-эт. 1542 чел.) по ул. 9-Мая, д. 1, 2, 3 + д/с №27 по ул.9-Мая, д. 3а. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 18:00.	25.01.23 16:40	-2	25.01.23 14:00	25.01.23 13:55	25.01.23 16:40	2 час. 40 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	1542		3									1							
194266	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			26.01.23 с 13:30 из-за утечки на теплосети Д=57мм без ЦО 1 МКД (9 эт., 162 чел.) ул. Аптечная, д. 7. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 19:30 26.01.23.	26.01.23 17:30	-2	26.01.23 13:00	26.01.23 13:41	26.01.23 17:30	4 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	162		1																
194340	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		27.01.23 с 10:30 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-150mm, без ЦО 1 МКД (5 эт., 250 чел.) ул. Розы Люксембург, 2 + детский сад №12 по адресу: ул. Маяковского, 15. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 17:30	27.01.23 16:50	-4	27.01.23 10:30	27.01.23 10:24	27.01.23 16:50	6 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	250		1														1		
194467	Химки г.о.	Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План срок 21:00		г. Химки	28.01.23 с 15:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-273, по мкр. Сходня по ул. Вишневая, д.19, без ЦО и ГВС 4 МКД (5-16 эт. 2073 чел.) по ул. Вишневая, 10, 12, 14, ул. Октябрьская, 11. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План срок 21:00 28.01.2023.	28.01.23 20:30	-6	28.01.23 15:30	28.01.23 15:52	28.01.23 20:30	5 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0			1	2073		4																
194526	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			29.01.23 с 16:30 из-за утечки на трубопроводе ЦО D-89mm, по ул. Чапаева д. 3, Без ЦО 1 МКД (5 эт. 150 чел.) по ул. Чапаева д. 3. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами Нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита	29.01.23 18:55	-2	29.01.23 16:30	29.01.23 17:11	29.01.23 18:55	2 час. 25 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	150		1																

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																						
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многоквартир.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов																
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																										
					Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План срок 20:30.																																									
1945 68	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		30.01.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д=219мм без ЦО 7 МКД (5-9 эт., 1530 чел.) мкр. Подрезково, ул. мкр. Подрезково, ул. Игоря Жаринова, д. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам. нач. участка аварийно ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План. срок 20:00 30.01.23.	30.01.23 19:50	-2	30.01.23 10:30	30.01.23 11:36	30.01.23 19:50	9 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1			1530		7																
1946 10	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		30.01.23 с 13:30 из-за утечки на теплосети Д=108мм без ЦО и ГВС 3 МКД (5-9 эт., 792 чел.) проспект Мира, д. 1, 3, ул. Гоголя, д. 5А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам. нач. участка аварийно ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План. срок 21:00 30.01.23.	30.01.23 20:50	-2	30.01.23 13:30	30.01.23 14:10	30.01.23 20:50	7 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1			792		3																	
1946 43	Химки г.о.	ООО "ТСК Мосэнерго"			30.01.23 с 15:00 из-за утечки на теплосети Д=219мм без ЦО 3 МКД (13-17 эт., 1800 чел.) ул. Панфилова д. 4 (подъезды с 8 по 15), ул. Бабакина, д.2а, 2б. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План. срок 21:00 30.01.23.	30.01.23 19:50	-1	30.01.23 15:00	30.01.23 16:35	30.01.23 19:50	4 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1			1800		3																	
1947 32	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		31.01.23 с 10:30 из-за замены запорно-регулирующего клапана в ЦТП-1405 по ул. Дружбы у д. 7 без ЦО 3 МКД (9-16 эт., 2100 чел.) ул. л. 9 Мая, д. 8, ул. Дружбы, д. 5, 7 + школа №14 по ул. Дружбы, д. 3, детский сад №26 по ул. Дружбы, д. 9. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами нач. службы КИПиА, Кикин Николай Михайлович, тел: 8-915-050-29-61. План. срок 14:30	31.01.23 14:20	-1	31.01.23 10:30	31.01.23 11:01	31.01.23 14:20	3 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1			2100		3							1				1						
1947 30	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		31.01.23 с 10:30 из-за замены кранов на врезке в ЦТП-1112 по ул. Лавочкина у д. 25 без ЦО и ГВС 1 МКД (25 эт., 670 чел.) ул. Лавочкина, 25. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами нач. службы КИПиА, Кикин Николай Михайлович, тел: 8-915-050-29-61. План. срок 14:30	31.01.23 14:20	-1	31.01.23 10:30	31.01.23 10:54	31.01.23 14:20	3 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1			670		1																	
1947 40	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		31.01.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д=200мм без ЦО 7 МКД (5-9 эт., 1530 чел.) мкр. Подрезково, ул. мкр. Подрезково, ул. Игоря Жаринова, д. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-	31.01.23 19:15	-1	31.01.23 11:00	31.01.23 12:02	31.01.23 19:15	8 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1			1530		7																	



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге							Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг															
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги							Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов									
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																				
					Мира 17, 21/6, 23, ул. Бурденко, 2, 4/13, 8/5, ул. 8 Марта 1, 3, 7, 8, 6, 4, 2 + школа "Аметист" по адресу: ул. Чкалова 5 + школа № 3 по адресу: ул. Бурденко 5 + школа № 5 по адресу: проспект Мира 22/7 + поликлиника № 1 по адресу: Ленинский проспект 21 + 2-ой отдел полиции по адресу: проспект Мира 23А + пожарная часть по адресу: ул. Бурденко 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 20:00																																			
1952 55	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		04.02.23 с 17:00 из-за утечки трубопроводе Д=133мм отключение ЦО 6 МКД (5 эт., 1200 чел.) ул. Пролетарская, 1, 3, 5, ул. Московская, 30, 32, 32а. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 23:50	04.02.23 22:50	-1	04.02.23 17:00	04.02.23 17:27	04.02.23 22:50	5 час. 50 мин.		ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0		1	1200			6								
1952 99	Химки г.о.	Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47		г. Химки	05.02.23 с 12:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-219, по ул. Гоголя д. 12а без ЦО 3 МКД и четырех социальных объектов (5-9 эт, 948 чел.) по адресу: пр-т Мира, 13/7, ул. Победы, 9, ул. Гоголя, 14а, + пр-т Мира, 5Б лицей №11, ул. Берёзовая Аллея, д.1/1 техникум мастерские, ул. Берёзовая Аллея д.8 детский сад №30, ул. Берёзовая Аллея д. 9а детский сад №30., Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План срок 20:00 05.02.2023.	05.02.23 18:45	-2	05.02.23 12:30	05.02.23 12:45	05.02.23 18:45	6 час. 15 мин.		ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0		1	948			3					2	2		
1953 01	Химки г.о.	Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47.		г. Химки	05.02.23 с 13:00 из-за устранения повреждения на магистральном трубопроводе ЦО D-76, в мкр. Сходня, ул. Чапаева, 15 без ЦО 1 МКД, одного социального объекта и административного здания (5 эт, 300 чел.) по адресу: ул. Чапаева д. 17 + ул. Чапаева д. 11 школа искусств, ул. Чапаева д. 15 административное здание. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План срок 18:00 05.02.2023.	05.02.23 16:50	-2	05.02.23 13:00	05.02.23 13:06	05.02.23 16:50	3 час. 50 мин.		ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0		1	300			1								
1953 06	Химки г.о.	Руководит работами нач. участка аварийно-		-2	05.02.23 с 13:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-89, по ул. Ленинградская,	05.02.23 16:15	-2	05.02.23 13:30	05.02.23 13:43	05.02.23 16:15	2 час. 45 мин.		ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0		1	294			2								



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге							Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг													
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги							Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов							
															Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация	Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение											эл/снабжение	газоснабжение					
					Ленинградская, д. 17, 17к.2. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок. 20:00																																	
1957 95	Химки г.о.	Руководит работами мастер участка, Зозуля Александр Александрович, тел. 8-977-375-84-25.	Файл прикреплен		09.02.23 с 16:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-273, по мкр. Планерная, 20 без ЦО 3 МКД (16-18 эт, 2560 чел.) по адресу: мкр. Планерная 20, 21, 23. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами мастер участка, Зозуля Александр Александрович, тел. 8-977-375-84-25. План срок 24:00 09.02.2023.	09.02.23 23:20	-1	09.02.23 16:00	09.02.23 16:13	09.02.23 23:20	7 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0			1	2560			3						
1958 10	Химки г.о.	Отв. Исаков Игорь Николаевич, тел.: 8-913-504-25-30		г. Химки	С 17:00 09.02.23 из-за замены работ на оборудовании котельной по адресу: мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Октябрьская д. 33 снижены параметры ЦО и ГВС 42 МКД (9 -17 эт, 17 796 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, Юбилейный пр-д, 6, 10, 12, 14, 2-ой Чапаевский пер., 4, 6, 8, 10, 3-ий Мичуринский туп., 5, 8, 2-ий Мичуринский туп., д. 1,4,6, 7к1,8,16, ул. Мичурина, 4, 6, 15,17, ул. Октябрьская, 1, 11, 31, 32, 36, 2-ой Дачный пер., 17, ул. Некрасова, 6, ул. Чапаева, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 26, 28, 30, ул. Вишневая, 10,12, 14, 19, Больничный пр-зд, 1, - 1-й Дачный пер., 11+ Лицей 21, детский сад №4, академия туризма. Работает "ТСК Мосэнерго". Отв. Исаков Игорь Николаевич, тел.: 8-913-504-25-30. План. срок 14-00. 10.02.2023	10.02.23 07:30	-1	09.02.23 17:00	09.02.23 18:10	10.02.23 07:30	14 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	1	0	0	0	0	0	1			1779 6			42				2	1	
1959 23	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.02.23 с 15:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D - 108мм, по ул. Ленинградская, у д. 17, без ЦО 2 МКД (4 эт. 432 чел.) ул. Ленинградская, д.17, 17к.1. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок. 18:00.	10.02.23 18:00	-1	10.02.23 15:00	10.02.23 14:57	10.02.23 18:00	3 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0			1	432			2						
1960 41	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			11.02.2023 с 13:00 из-за утечки на теплосети D=159 мм, без ЦО 2 МКД (17 эт., 1389 чел.) ул. Молодёжная, д. 1, 3. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 23:00.	11.02.23 23:00	-3	11.02.23 13:00	11.02.23 13:35	11.02.23 23:00	10 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0			1	1389			2						
1961 18	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		12.02.2023 с 11:00 из-за утечки на теплосети D=200 мм, без ЦО 6 МКД (9-12 эт., 1800 чел.) ул.	12.02.23 19:30	-5	12.02.23 11:00	12.02.23 11:10	12.02.23 19:30	8 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0			1	1800			6							





№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг															
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многоквартир.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов									
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																			
62		нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47.	прикреплен		повреждения на трубопроводе ЦО D-133, по ул. Октябрьская, у дома 33, без ЦО 3 МКД (2-4 эт., 216 чел.) по ул. Октябрьская д. 31, 32, 36. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План срок 22:00 17.02.2023		10	11:00	11:27	22:00		Мосэнерго	24	Аварийная заявка																									
196888	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.02.23 с 11:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-89 по ул. Ленинградская, у д. 10, без ЦО 1 МКД (4 эт, 120 чел.) по ул. Ленинградская, 10. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План срок 17:00 18.02.2023	17.02.23 16:00	-8	17.02.23 11:30	18.02.23 11:39	17.02.23 16:00	4 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0		1	120	1												
196892	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.02.23 с 12:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-159 мкр. Левобережный по ул. Библиотечная, у д. 2, без ЦО 3 МКД (5-9 эт, 609 чел.) по ул. Библиотечная, 2,4, ул. Нахимова, д. 3. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План срок 18:00 18.02.2023	17.02.23 18:03	-8	17.02.23 12:00	18.02.23 12:20	17.02.23 18:03	6 час. 3 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0		1	609	3												
196822	Химки г.о.	Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47	Файл прикреплен	г. Химки	17.02.23 с 15:50 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-89 по ул. Ленинградская, у д. 17, без ЦО 2 МКД (4 эт, 432 чел.) по ул. Ленинградская, 17, 17 к.2 Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План срок 21:50 17.02.2023	17.02.23 22:00	-6	17.02.23 15:50	17.02.23 16:10	17.02.23 22:00	6 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1		432	2												
196996	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		20.02.23 с 10:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-150/200 мм, по ул. Молодёжная у дома 5а и замена запорной арматуры ЦО и ГВС в ЦТП-1309, без ЦО и ГВС 4 МКД (17 эт, 3597 чел.) по ул. Молодёжная, д. 1, 3, 5, ул. Бабакина, д. 13. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План срок 22:00	20.02.23 21:45	-8	20.02.23 10:30	20.02.23 10:26	20.02.23 21:45	11 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	0		1	3600	4												
197012	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		20.02.23 с 11:00 из-за замены запорной арматуры ЦО, D-100 мм, в подвале дома 4 по ул. 8 Марта, без ЦО 8 МКД (5-12 эт,	20.02.23 15:10	-8	20.02.23 11:00	20.02.23 11:31	20.02.23 15:10	4 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0		1	1803	8												



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг							
								Вид нарушения		Вид прерванной коммунальной услуги					Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов							
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация															Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение	
					9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12а, 12б, 12д, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 18б, ул. Дружбы, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, ул. Парковая, 5, 5а, 6, 8, 9, 11а, 12; Юбилейный пр-т, 1к1, 1к2, 1к3, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33/2, 35, 36а, 38, 40, 41/1, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 66б, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82а, 84, 86, 88; Нагорное ш., 1, 1а; ул. Молодёжная, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12/9, 14/30, 16/12, 18, 22, 24, 26, 30, 30а, 32, 34, 34/1, 36, 36а, 50, 52, 54, ул. Строителей, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 6б, 8, 10; Куркинское ш., 6, 7, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, ул. Бабакина, 1/6, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 13, 15; ул. Панфилова, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19/4, 21/2; ул. Горшина, 1, 2, 3к1, 3к2, 5, 6к1, 6к2, 8, 9к1, 9к2, 10; ул. Родионова, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12; пр-т Мельникова, 2/1, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18 + детский сад №25, ул. 9 Мая, 19; школа №14 ул. Дружбы, 3; детский сад №26, ул. Дружбы, 9; детский сад №44, ул. Дружбы, 16; Лицей №10, ул. Парковая, 10; детская поликлиника ул. Парковая, 11; детский сад №5, Юбилейный пр., 28А; детский сад №9, Юбилейный пр., 46А; детский сад №35, Юбилейный пр., 48А; детский сад №6, Юбилейный пр., 55; ГБПОУ МО колледж Подмосковье, Юбилейный пр., 59; Налоговая инспекция, Юбилейный пр., 61; детский сад №40, Нагорное ш., 3; детский сад №56, ул. Молодежная, 28; школа №1, ул. Молодежная, 44; детский сад №47, Куркинское ш., 3; детский сад №22, Куркинское ш., 5; ГАУЗ МО Химкинская ОБ, Куркинское ш., 11, 11К.1, 13; лицей №13, Куркинское ш., 18; школа №2, Куркинское ш., 18А; детский сад №21, Куркинское ш., 28; школа №18, ул. Бабакина, 1А; детский сад №51, ул. Бабакина, 1А; Дом детского творчества, ул. Панфилова, 14; детский сад №54, ул. Панфилова, 14А; детский сад №18, ул. Горшина, 4; школа №27, ул. Горшина, 5А; детский сад №15, ул. Горшина, 8. Работает ТСК "Мосэнерго". План срок 19:00																										

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге							Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг										
								Вид нарушения		Вид прерванной коммунальной услуги					Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов											
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация															Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение					
					22.02.2023.																														
197305	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.02.23 с 15:40 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-150, по ул. Ленинградская, д. 18, без ЦО 5 МКД (5-эт. 831 чел.) по ул. Ленинградская, д. 18, ул. Маяковского, д. 24, 26, 28, 30. Работает ТСК «Мосэнерго» Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 20:00.	22.02.23 20:00	-14	22.02.23 15:40	22.02.23 15:37	22.02.23 20:00	4 час. 20 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	831				5				
197467	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		24.02.23 с 13:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-50, по ул.Спартаковская, д. 16-а, без ЦО 1 МКД (5-эт. 170 чел.) по ул. Спартаковская д.16-а. Работает ТСК «Мосэнерго» Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 18:00.	24.02.23 16:30	-7	24.02.23 13:00	24.02.23 12:55	24.02.23 16:30	3 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	170				1				
197557	Химки г.о.	Руководит работами директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-36		г. Химки	25.02.23 с 12:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-108, по ул. Чапаева, д.5, без ЦО 1 МКД (5 эт, 315 чел.) по ул. Чапаева, 5. Работает ТСК «Мосэнерго». Руководит работами директор предприятия №1, Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-36. План срок 18:00 25.02.2023.	25.02.23 15:30	-1	25.02.23 12:30	25.02.23 13:09	25.02.23 15:30	3 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	315				1				
197734	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		27.02.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д=108мм без ЦО 1 МКД (5 эт., 315 чел.) ул. Чапаева, д. 5. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка тепловых сетей и тепловых пунктов, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План. срок 19:00.	27.02.23 18:50	-3	27.02.23 11:00	27.02.23 11:52	27.02.23 18:50	7 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	315				1				
197718	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		27.02.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д=108мм без ЦО 3 МКД (13-17 эт., 1806 чел.) ул. Бабакина, д. 2А, 2Б, ул. Панфилова, д. 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка тепловых сетей и тепловых пунктов, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План. срок 18:00.	27.02.23 17:40	-3	27.02.23 11:00	27.02.23 11:11	27.02.23 17:40	6 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	1806				3				
197976	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.02.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д=200мм без ЦО 2 МКД (9 эт., 1300 чел.) ул. Дружбы, д.12, 14. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 18:00.	28.02.23 17:10	-4	28.02.23 10:30	28.02.23 16:14	28.02.23 17:10	6 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	1300				2				
197887	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.02.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д=200мм без ЦО 2	28.02.23 18:00	-7	28.02.23 10:30	28.02.23 10:21	28.02.23 18:00	7 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0			1	1300				2				

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг														
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов								
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																		
			лен		МКД (9 эт., 1300 чел.) ул. Дружбы, д.12, 14. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 18:00.								ая заявка																									
1979 28	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.02.23 с 13:00 из-за утечки трубопроводе Д=133мм отключение ЦО 6 МКД (5 эт., 1200 чел.) ул. Пролетарская, 1, 3, 5, ул. Московская, 30, 32, 32а. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 18:00	28.02.23 16:00	-7	28.02.23 13:00	28.02.23 12:45	28.02.23 16:00	3 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0		1	1200			6									
1979 82	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.02.23 с 16:30 из-за утечки на теплосети Д=80мм без ЦО 1 МКД (5 эт., 450 чел.) ул. Пролетарская, д. 6. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 23:50.	28.02.23 23:38	-7	28.02.23 16:30	28.02.23 16:43	28.02.23 23:38	7 час. 8 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0		1	450			1										
1979 84	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.02.23 с 16:30 из-за утечки на теплосети Д=80мм без ЦО 2 МКД (5 эт., 450 чел.) ул. Розы Люксембург, д.5, ул. Маяковского, д.19/8. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 18:00	28.02.23 17:40	-7	28.02.23 16:30	28.02.23 16:48	28.02.23 17:40	1 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0		1	450			2										
1980 46	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			28.02.23 с 23:50 из-за замены задвижки на теплосети Д=200мм в ЦТП-1403 без ЦО 5 МКД (9 эт., 3000 чел.) ул. Дружбы, д.8,8-а,10,12, 14. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 01.03.23г.04:00.	01.03.23 02:25	-4	01.03.23 00:09	01.03.23 00:06	01.03.23 02:25	2 час. 16 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0		1	3000			5										
1980 85	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		01.03.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д=108мм без ЦО 3 МКД (13-17 эт., 1806 чел.) ул. Бабакина, д. 2А, 2Б, ул. Панфилова, д. 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка тепловых сетей и тепловых пунктов, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План. срок 24:00.	01.03.23 21:00	-5	01.03.23 11:00	01.03.23 11:31	01.03.23 21:00	10 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0		1	1806			3										
1980 99	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен	г. Химки	01.03.22 с 13:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО ул. Пожарского, 20, без ЦО 8 МКД (5-14 эт. 3400 чел.) ул. Пожарского, 12, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, + поликлиника по ул. Пожарского д.22. Работает ТСК "Мосэнерго". руководит	01.03.23 22:20	-5	01.03.23 13:30	01.03.23 13:32	01.03.23 22:20	8 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0		1	3400			8										



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге							Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многоквартир.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов											
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																					
					“Мосэнерго” Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 01:00 05.03.23																																				
198678	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		07.03.23 с 10:00 из-за замены запорной арматуры Д=219, 108 в ЦТП-1413 без ЦО и ГВС 1 МКД (17 эт., 1746 чел.) ул. Марии Рубцовой, д. 7 + детский сад № 14 «Светлячок» по адресу: ул. Марии Рубцовой, д. 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. начальник участка тепловых пунктов и тепловых сетей, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План. срок 22:00.	07.03.23 21:50	-5	07.03.23 10:00	07.03.23 10:59	07.03.23 21:50	11 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	0	1	1746	1											1		
198683	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		07.03.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д=89 мм без ЦО 1 МКД (5 эт., 597) ул. 9 Мая, д.3 + детский сад №27 по ул. 9 Мая, 3А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок. 20:00.	07.03.23 19:40	-4	07.03.23 11:00	07.03.23 11:20	07.03.23 19:40	8 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	597	1												1		
198796	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		08.03.23 с 10:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО по ул. Ленинградская, у дома 11, Д=200мм, без ЦО 7 МКД (4-5 эт., 1000 чел.) ул. Ленинградская, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Московская, 34, 36. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 18:00	08.03.23 17:55	-7	08.03.23 10:00	08.03.23 10:11	08.03.23 17:55	7 час. 55 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1000	7														
198818	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		08.03.23 с 15:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО Д=200мм, без ТС 3 МКД (5 эт., 550 чел.) Юбилейный пр-т, 43, 45, 47. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 22:00	08.03.23 21:10	-2	08.03.23 15:00	08.03.23 14:48	08.03.23 21:10	6 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	550	3														
198854	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.03.23 с 10:00 в связи с работами по врезке тепловой сети D-108, D-76, по ул. Ленинградская, 6 и ул. Ленинградская, 5/40, без ЦО 2 МКД (5-9 эт, 426 чел.) по адресу: ул. Ленинградская, 5/40, 6. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами начальник тепловых пунктов и тепловых сетей, Воеводин Антон Сергеевич, тел. 8-917-305-08-40. План срок 20:00 09.03.2023.	09.03.23 17:20	-4	09.03.23 10:00	09.03.23 10:14	09.03.23 17:20	7 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	426	2														

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов					
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение															
1988 61	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.03.23 с 11:30 из-за утечки на теплосети Д=57 мм без ЦО 2 МКД (5 эт., 354 чел.) ул. Московская, д.34, 36. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок. 20:00.	09.03.23 18:20	-2	09.03.23 11:30	09.03.23 11:52	09.03.23 18:20	6 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	354		2						
1988 74	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.03.23 с 12:00 из-за утечки на теплосети Д=273 мм без ЦО и ГВС 4 МКД (5-16 эт., 2070 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, по ул. Вишнёвая, 10, 12, 14, ул. Октябрьская, 11 + Академия Туризма по ул. Вишнёвая, 10а + лицей №21 по адресу: 2-й Чапаевский пер., 3А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. мастер участка, Борисенко Илья Олегович, тел.: 8-999-899-68-69. План. срок. 02:00.	10.03.23 01:40	-2	09.03.23 12:00	09.03.23 12:48	10.03.23 01:40	13 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0			1	2070		4				2		
1988 82	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.03.23 с 13:15 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО Д-219 по пр. Мельникова, у д. 10, без ЦО 1 МКД (9 эт, 675 чел.) по пр. Мельникова, д.10. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами начальник участка тепловых пунктов и тепловых сетей, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План срок 19:15 09.03.2023.	09.03.23 17:40	-1	09.03.23 13:15	09.03.23 13:52	09.03.23 17:40	4 час. 25 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	675		1						
1990 00	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.03.23 с 13:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО Д=108мм, по ул. Гоголя, д. 12 без ЦО 3 МКД (5-9 эт. 792 чел.) проспект Мира, д. 1, 3, ул. Гоголя, д. 5А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 20:00 10.03.23.	10.03.23 19:45	-5	10.03.23 13:30	10.03.23 13:27	10.03.23 19:45	6 час. 15 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	792		3						
1990 21	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.03.23 с 15:00 из-за утечки на теплосети Д=273 мм без ЦО и ГВС 4 МКД (5-16 эт., 2070 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, по ул. Вишнёвая, 10, 12, 14, ул. Октябрьская, 11 + Академия Туризма по ул. Вишнёвая, 10а + лицей №21 по адресу: 2-й Чапаевский пер., 3А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. мастер участка, Борисенко Илья Олегович, тел.: 8-999-899-68-69. План. срок. 23:00.	10.03.23 23:00	-5	10.03.23 15:00	10.03.23 14:47	10.03.23 23:00	8 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0			1	2070		4			1			
1991 82	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		12.03.23 с 09:30 из-за повреждения на трубопроводе ЦО Д=100мм без ЦО 1 МКД (5 эт., 600 чел.) ул. 9 Мая, д.3, 3-а (д/с № 44). Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. зам нач.	12.03.23 17:50	3	12.03.23 09:30	12.03.23 09:42	12.03.23 17:50	8 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	600		1						1

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг										
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов				
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение														
							возникновения (дата, месяц, год, часы, минуты)	доклада о техн. нарушении (дата, месяц, год, часы, минуты)	устранения (дата, месяц, год, часы, минуты)																									
					участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План. срок 18:00.																													
1993 85	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		13.03.23 с 13:30 из-за утечки на теплосети Д=89мм без ЦО 1 МКД (9 эт., 330 чел.) ул. Кирова, д.6А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка тепловых сетей и тепловых пунктов, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План. срок. 23:00.	13.03.23 19:40	-2	13.03.23 13:30	13.03.23 13:49	13.03.23 19:40	6 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	330		1					
1993 82	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		13.03.23 с 13:40 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-108, по ул. Кирова, 5, 7, 9, 11, 13, отключение ЦО 5 МКД (5 эт., 960 чел.) по ул. Кирова д. 11. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами начальник тепловых пунктов и тепловых сетей, Воеводин Антон Сергеевич, тел. 8-917-305-08-40. План срок 21:00 13.03.2023	13.03.23 20:15	-2	13.03.23 13:40	13.03.23 13:41	13.03.23 20:15	6 час. 35 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	960		5					
1995 53	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		14.03.23 с 11:30 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-89, по ул. Мичурина, д. 27, без ЦО 9 МКД (2-5 эт. 879 чел.), по ул. Павлова, д. 3, 5, 6а, 7, ул. Мичурина, д. 23, 25, 27, 29, 30. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 21:00.	14.03.23 21:00	2	14.03.23 11:30	14.03.23 11:44	14.03.23 21:00	9 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	879		9					
1995 71	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		14.03.2023 с 12:30 из-за утечки на теплосети Д108мм без отопления 5 МКД (5 эт., 960 чел.) ул. Кирова д. №5,7,9,11,13. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Воеводин Антон Сергеевич 8 (917) 305-0840. План-срок 18:00.	14.03.23 17:10	2	14.03.23 12:30	14.03.23 12:07	14.03.23 17:10	4 час. 40 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	960		5					
1997 26	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		15.03.23 с 09:30 из-за утечки на теплосети Д=325мм без ЦО и ГВС 2 МКД (25 эт., 2808) ул. Горшина, д. 2, 3к.1 + школа № 27 по адресу: ул. Горшина, д. 5А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок 19:00.	15.03.23 18:50	5	15.03.23 09:30	15.03.23 09:55	15.03.23 18:50	9 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	0	1	2808		2				1	
1997 24	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		15.03.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=89мм без ЦО 1 МКД (9 эт., 330 чел.) ул. Кирова, д.6А. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. срок. 17:00.	15.03.23 17:00	5	15.03.23 10:00	15.03.23 09:57	15.03.23 17:00	7 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	330		1					
1997	Химки г.о.	ООО «ТСК	Файл		15.03.23 с 11:00 из-за утечки на	15.03.23 17:30	6	15.03.23	15.03.23	15.03.23	6 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20	00.	1			1	0	0	0	0	0	0	1	2241		8						

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																	
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов											
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение											Жилые дома	Учебные заведения	Медицинские учреждения	Образовательные учреждения	Сад, парк						
																																				1	2	3	4	5	6
34		Мосэнерго»	прикреплен		теплосети Д=219мм без ЦО 8 МКД (9-12 эт., 2241 чел.) ул. Машинцева, д. 3, 3А, 5, 7, 9, Юбилейному проспекту, д. . 41/1, 41А, 51. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. тепловых пунктов и тепловых сетей, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План. срок. 18:00.			11:00	11:13	17:30		Мосэнерго	24	Аварийная заявка																											
1998 74	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		16.03.23 с 10:00 из-за замены теплообменника ЦО в ЦТП-1304 по ул. Бабакина, у д. 4, без ЦО и ГВС 1 МКД (9 эт. 1185 чел.), по ул. Бабакина, д.4 + детский сад № 47 по адресу: Куркинское шоссе 3 + детский сад № 22 по адресу: Куркинское шоссе 5. Работает ТСК «Мосэнерго». Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 21:00.	16.03.23 21:00	3	16.03.23 10:00	16.03.23 10:06	16.03.23 21:00	11 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0		1	395		1												2	
2000 67	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		17.03.23 с 12:00 из-за отключения ЦТП-1203 (Юбилейный пр., д. 24), для проведения ремонта на тепловых коммуникациях детского сада №5 (Юбилейный пр., д. 28А)., без ГВС и ЦО 5 МКД (5 эт. 1146 чел.) по Юбилейному проспекту, д. 24, 26, 28, 30, 32. Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План. Срок 18:00.	17.03.23 17:30	3	17.03.23 12:00	17.03.23 13:25	17.03.23 17:30	5 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0		1	1332		5													
2000 76	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		17.03.23 с 14:00 из-за устранения повреждения на магистральном трубопроводе вблизи ТК-221г по адресу: г.о. Химки, Ленинградское шоссе, вл.5 без ЦО и ГВС 13 МКД (11-25 эт. 11964 чел.) ул. Панфилова, 1, 3, ул. Горшина, 1, 2, 3к1, 3к2, 5, 6к1, 6к2, 8, 9к1, 9к2, 10 + детский сад №18 по ул. Горшина, д. 4 + Школа №27 по ул. Горшина, д. 5А+ детский сад №15 по ул. Горшина, д. 7. Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План. Срок 12:00 18.03.23.  Авария устранена в 09:00 18.03.23г., идёт наполнение системы	18.03.23 09:00	3	17.03.23 14:00	17.03.23 13:59	18.03.23 09:00	19 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0		1	1196 4		13							1					2	
2001 78	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.03.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д=108мм без ЦО 5 МКД (9 эт., 1100) ул. Кирова, 5, 7, 9, 11, 13 по адресу: ул.	18.03.23 17:50	-1	18.03.23 11:00	18.03.23 11:22	18.03.23 17:50	6 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0		1	1100		5													



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов					
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение															
					13 (гл. адм. корпус), 21 (общежитие), 23 (общежитие), 25 (общежитие), ул. Библиотечная, 15 (Российская государственная библиотека). Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка ТП и ТС Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План срок 24:00 21.03.2023.																														
2006 75	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			22.03.23 с 16:30 из-за утечки на теплосети Д219 без ЦО и ГВС 1 МКД (17 эт. 771 чел.), мкр-н Подрезково, ул. Железнодорожная, д.2. СЗО: нет. Работает ТСК «Мосэнерго», отв. Зозуля Александр Александрович 8 (977) 375-8425. План-срок 20:30.	22.03.23 20:30	5	22.03.23 16:30	22.03.23 16:42	22.03.23 20:30	4 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0					1	771		1				
2008 82	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		24.03.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети д-100 по ул. Станиславского, у д. 10, без ЦО 16 МКД (2-5 эт. 990 чел.), по ул. Мичурина, 23, 25, 27, 29, ул. Станиславского, 4, 4а, 10, ул. Павлова, 3, 5, 6, 6а, 7, ул. Ак. Грушина, 14, 16, 28/1, 30 Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 21:00.	24.03.23 20:55	6	24.03.23 10:30	24.03.23 11:07	24.03.23 20:55	10 час. 25 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0				1	990		16					
2011 01	Химки г.о.	Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47.			25.03.23 с 14:25 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО D-150, по ул. Павлова, у д.5, отключение ЦО 11 МКД (2-4 эт., 690 чел.) по ул. Мичурина, д. 23, 25, 27, 29, ул. Павлова, д. 3, 5, 6, ба, 7, ул. ак. Грушина, 28/1, ул. Красноармейская, 7, + ул. Мичурина стр. 24 спорт комплекс, ул. ак. Грушина, 24а хоз. строение, ул. ак. Грушина 29 магазин пятерочка, ул. Глинки, 9 спортивный зал. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План срок 19:30	25.03.23 19:30	6	25.03.23 14:25	25.03.23 14:27	25.03.23 19:30	5 час. 5 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0				1	690		11					
2012 12	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			26.03.23 с 10:00 из-за устранения повреждения на трубопроводе ЦО и ГВС D-500, ул. Дружбы, у дома 7, без ЦО и ГВС 4 МКД (9-16 эт. 2619 чел.) ул. Дружбы, 7, 5, 16, ул. 9 Мая, д.8 + школа по ул. дружбы, д. 3. + детский садик по ул. Дружбы д.9. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами Нач. участка аварийно-ремонтных работ Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План. Срок	26.03.23 22:00	7	26.03.23 10:00	26.03.23 20:48	26.03.23 22:00	12 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0				1	873		4			1	1	

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АBR (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																	
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов											
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																					
					23:30.																																				
2012 71	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		27.03.23 с 09:00 из-за устранения повреждения на теплосети=500 без ЦО и ГВС 7 МКД (5-17 эт., 3672 чел.) Юбилейный пр., д. 32, Бабакина, д. 5,6,8,9, ул. Строителей, д. 8, Лавочкина, д. 10. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. Осипов Сергей Борисович, 8-910-490-91-62. План. срок 19:00.	27.03.23 17:30	5	27.03.23 09:00	27.03.23 12:38	27.03.23 17:30	8 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	1	3672		7				3	1										
2014 26	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.03.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети д-133 Юбилейный пр., у д. 20, без ЦО 4 МКД (9-14 эт. 1550 чел.) Юбилейный проспект д. 10,18,20,22. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 18:00.	28.03.23 17:45	+4	28.03.23 10:00	28.03.23 10:18	28.03.23 17:45	7 час. 45 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	1	1550		4															
2014 42	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.03.23 с 12:00 из-за утечки на теплосети д-400 Куркинское ш, у д. 6, без ГВС и ЦО 4 МКД (12-14 эт. 3363 чел.) ул. Панфилова, д. 2,4, ул. Бабакина, д. 2А, 2Б. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 23:50.	28.03.23 23:00	6	28.03.23 12:00	28.03.23 12:41	28.03.23 23:00	11 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	1	3363		4													1		
2014 54	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.03.23 с 14:00 из-за утечки на теплосети д-150 Лавочкина, у д. 25, без ЦО и ГВС 1 МКД (25 эт., 672 чел.) ул. Лавочкина, д. 25. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел: 8-985-786-68-47. План. Срок 01:30 29.03.23г.	29.03.23 01:10	6	28.03.23 14:00	28.03.23 14:47	29.03.23 01:10	11 час. 10 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	1	672		1															
2016 02	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		29.03.22 с 12:00 из-за переврезки участка трубопровода от магистрали до ЦТП-3010 Д - 219мм по ул. Школьная 1/2, без ЦО и ГВС 5 МКД (9 эт., 1707) мкр. Подрезково, ул. Московская, д. 1, 2, 3, ул. Школьная, д. 1, 1/2. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Руководит работами мастер участка Зозуля Александр Александрович, тел. 8-977-375-84-25. План. срок. 29.03.22 20:00.	29.03.23 20:45	5	29.03.23 12:00	29.03.23 14:47	29.03.23 20:45	8 час. 45 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	1	1707		5															
2016 06	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		29.03.23 с 12:00 из-за замены насоса на ЦТП-1108 Юбилейный пр-т, 9/1, без ЦО 8 МКД (9-17 эт, 3114 чел.) по ул. Строителей, д. 3, 3а, 5а, 7а, Юбилейный пр-т, 3, 5, 7, 9/1. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами Директор предприятия №1, Исаков Игорь Николаевич,	29.03.23 18:00	5	29.03.23 12:00	29.03.23 15:14	29.03.23 18:00	6 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	1	3114		8															

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																		
								Вид нарушения		Вид прерванной коммунальной услуги					Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов																		
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация															Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение												
																															1	0	0	0	0	0	0	1				
					тел.: 8-913-504-25-30. План срок 20:00 29.03.2023.																																					
2017 27	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		30.03.23 с 12:00 из-за ремонтных работ на насосном оборудовании в ЦТП-1309 по ул. Молодежная, 5а, без ЦО 4 МКД (17 эт, 3597 чел.) ул. Молодёжная, 1, 3, 5, ул. Бабакина, 13. Работает ТСК "Мосэнерго". Руководит работами нач. участка ПП и ТС Воеводин Антон Сергеевич, тел.: 8-917-305-08-40. План срок 19:30	30.03.23 19:30	4	30.03.23 12:00	30.03.23 11:56	30.03.23 19:30	7 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	3597	4															
2018 12	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		31.03.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=133мм без ЦО 4 МКД (9-14 эт., 1146 чел.) ул. Строителей, д. 4, 6, 6А, 6Б. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Петрушев Никита Титович, тел.: 8-919-060-17-38. План. срок 18:00.	31.03.23 18:35	-1	31.03.23 10:00	31.03.23 10:11	31.03.23 18:35	8 час. 35 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1146	4															
2023 90	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		05.04.23 с 09:30 из-за утечки на теплосети Д=150мм без ЦО 6 МКД (9 эт., 1431 чел.) ул. Парковая, 5, 6, 8, 9, Юбилейный пр., 70, 72. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 18:00.	05.04.23 17:50	4	05.04.23 09:30	05.04.23 09:46	05.04.23 17:50	8 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1431	6															
2023 86	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		05.04.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д=100мм без ЦО 4 МКД (9-14 эт., 1146 чел.) ул. Строителей, д. 4, 6, 6А, 6Б. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 21:00.	05.04.23 19:45	4	05.04.23 10:00	05.04.23 09:37	05.04.23 19:45	9 час. 45 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1146	4															
2023 98	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		05.04.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д=150мм без ЦО 8 МКД (9-12 эт., 2241 чел.) ул. Машинцева, д. 3, 3А, 5, 7, 9, Юбилейный пр., д. 41/1, 41А, 51. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 23:50.	05.04.23 23:50	5	05.04.23 11:00	05.04.23 10:26	05.04.23 23:50	12 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	2241	8															
2024 62	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		05.04.23 с 16:30 из-за замены запорной арматуры D=50 мм, по адресу: ул. Лавочкина, 12, без ЦО 3 МКД (5 эт., 960 чел.) ул. Лавочкина, 3, 4, 5. Работает ООО "ТСК Мосэнерго". Отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План. срок 22:00.	05.04.23 21:20	9	05.04.23 16:30	05.04.23 16:15	05.04.23 21:20	4 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Плановая заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	960	3															
2025 35	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		06.04.23 с 08:00 из-за ремонта насоса ЦО в ЦТП-1410 по ул. М. Рубцовой, у д. 1, без ЦО 7 МКД (17 эт, 4611 чел.) ул. Марии	06.04.23 14:00	4	06.04.23 08:00	06.04.23 08:55	06.04.23 14:00	6 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	4611	7															









№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг							
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов	
															Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация	Отопление	ГВС	ХВС											Водоотведение
																возникновение (дата, месяц, год, часы, минуты)	доклада о техн. нарушении (дата, месяц, год, часы, минуты)	устранение техн. нарушения (дата, месяц, год, часы, минуты)													
					(5-25 эт., 58000 чел.) мкр. Новогорск-Планерная, ул. 9 Мая, Бабакина, Дружбы, Машинцева, проспект Мельникова, Молодёжная, молодежный пр-д, Марии Рубцовой, Нагорное шоссе, Куркинское шоссе, Панфилова, Парковая, Родионова, Строителей, Лавочкина, Юбилейный проспект. СЗО: 17 детских садов, 8 школ, 4 поликлиники, 1 больница. Теплоноситель не слит. работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Жамалов Рамиль Абдулхьянович, тел.: 8-916-929-24-75. План-срок 15:00.																										
2256 40	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		14.10.23 с 10:00 в связи проведением плановых работ по замене запорной арматуры в ЦТП-2403 по адресу: ул. Пожарского, д. 9. Д-200, без горячего водоснабжения и центрального отопления 11 МКД (5-9 эт., 1109 чел.) мкр. Левобережный, ул. Библиотечная, д. 2, 4, 6, 8, ул. Нахимова, д. 3, ул. Пожарского, д. 2, 3, 4, 6, 7, 9. СЗО: д/с № 8 по ул. Пожарского, д. 5 + психиатрическая больница по ул. Пожарского, д. 8. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 14:30.	14.10.23 14:25	8	14.10.23 10:00	14.10.23 10:01	14.10.23 14:25	4 час. 25 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Плановая заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	1818	11	1			1
2256 41	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			14.10.23 с 13:00 из-за утечки на теплосети Д150 без центрального отопления 5 МКД (9-14 эт., 1154 чел.) мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д. 13, 14, 16, 18, 21. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Подмосковский Валентин Сергеевич, тел.: 8-906-977-10-80. План-срок 21:00.	14.10.23 20:00	1 1	14.10.23 13:00	14.10.23 14:15	14.10.23 20:00	7 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1154	5				
2256 73	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		16.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д159 без центрального отопления 3 МКД (5 эт., 524 чел.)ул. Лавочкина, д.3, 4, 5. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Подмосковский Валентин Сергеевич, тел.: 8(906)977-10-80. План-срок 19:00.	16.10.23 19:06	8	16.10.23 11:00	16.10.23 10:56	16.10.23 19:06	8 час. 6 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	524	3				
2256 72	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		16.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д133 без центрального отопления 5 МКД (9-14 эт., 1154 чел.) мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д. 13, 14, 16, 18, 21. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Подмосковский Валентин Сергеевич, тел.: 8(906)977-10-80. План-срок 19:00.	16.10.23 19:00	8	16.10.23 11:00	16.10.23 10:46	16.10.23 19:00	8 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1154	5				
2256	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл		16.10.23 с 13:00 из-за утечки на	16.10.23 21:00	8	16.10.23	16.10.23	16.10.23	8 час.	ТСК	12.07.20	00.	1			1	0	0	0	0	0	1	410	3					



№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов										
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																				
					мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 3, 5. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 22:30.																																			
2257 39	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			17.10.23 с 22:00 из-за утечки на теплосети Д89 без центрального отопления 2 МКД (5 эт., 236 чел.) ул. Пролетарская, д. 9, 11. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План-срок 09:00 18.10.23.	18.10.23 09:00	3	17.10.23 22:00	17.10.23 22:02	18.10.23 09:00	11 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0			1	236		2												
2257 51	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.10.23 с 02:00 из-за утечки на теплосети Д100 без центрального отопления 1 МКД ( 3-эт., 72 чел.) ул. Академика Грушина, д.30 СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 10:00.	18.10.23 09:26	3	18.10.23 02:00	18.10.23 03:00	18.10.23 09:26	7 час. 26 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0			1	72		1												
2257 50	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.10.23 с 02:00 из-за утечки на теплосети Д219 без центрального отопления 3 МКД ( эт., 369 чел.) ул. Победы, д.6/20, 2/15, 4. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 09:00.	18.10.23 09:00	3	18.10.23 02:00	18.10.23 02:58	18.10.23 09:00	7 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0			1	369		3												
2257 48	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.10.23 с 02:00 из-за утечки на теплосети Д78 без центрального отопления 1 МКД (5 эт., 240 чел.) ул. Зои Космодемьянской, д.1. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План-срок 09:00.	18.10.23 09:00	3	18.10.23 02:00	18.10.23 02:53	18.10.23 09:00	7 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0			1	240		1												
2257 49	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.10.23 с 02:00 из-за утечки на теплосети Д100 без центрального отопления 1 МКД (5 эт., 170 чел.) ул. Зои Космодемьянской, д.4а, ул. Калинина, д.3а. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План-срок 09:00.	18.10.23 09:00	3	18.10.23 02:00	18.10.23 02:55	18.10.23 09:00	7 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0			1	170		2												
2257 47	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.10.23 с 02:00 из-за утечки на теплосети Д50 без центрального отопления 3 МКД (5 эт., 524 чел.) ул. Лавочкина, д.3, 4, 5. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План-срок 09:00.	18.10.23 09:00	3	18.10.23 02:00	18.10.23 02:51	18.10.23 09:00	7 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0			1	524		3												
2257 52	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.10.23 с 02:30 из-за утечки на теплосети Д159 без центрального отопления 3 МКД ( 9-эт., 472 чел.) ул. Гоголя, д.7,9,21 СЗО: нет. Работает ООО "ТСК	18.10.23 09:26	3	18.10.23 02:30	18.10.23 03:02	18.10.23 09:26	6 час. 56 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0			1	472		3												

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АBR (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг									
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов			
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение													
								1	0	0					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0				
2257 46	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.10.23 с 01:00 из-за утечки на теплосети Д150 без центрального отопления 3 МКД (5 эт., 585 чел.) Юбилейный проспект, д. 12,14,16. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План-срок 09:00.	18.10.23 09:00	3	18.10.23 02:50	18.10.23 02:48	18.10.23 09:00	6 час. 10 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	585		3					
2257 72	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.10.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д133 без центрального отопления 4 МКД (5-9 эт., 439 чел.) Ленинский проспект, д. 6, 8, 10, 12. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 18:30.	18.10.23 17:12	4	18.10.23 10:30	18.10.23 10:44	18.10.23 17:12	6 час. 42 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	439		4					
2257 69	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.10.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д200 без центрального отопления 2 МКД (16 эт., 359 чел.) Юбилейный проспект, д.3, 5. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Подмосковский Валентин Сергеевич, тел.: 8(906)977-10-80. План-срок 18:30.	18.10.23 18:30	4	18.10.23 10:30	18.10.23 10:34	18.10.23 18:30	8 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	359		2					
2257 75	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д50 без центрального отопления 3 МКД (5 эт., 524 чел.) ул. Лавочкина, д.3, 4, 5. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План-срок 09:00. 19.10.2023	18.10.23 22:25	4	18.10.23 11:00	18.10.23 10:58	18.10.23 22:25	11 час. 25 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	524		3					
2257 78	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д100 без центрального отопления 2 МКД (5 эт., 170 чел.) ул. Зои Космодемьянской, д.4а, ул. Калинина, д.3а. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8(915)379-26-26. План-срок 18:00. 19.10.2023	19.10.23 09:15	4	18.10.23 11:00	18.10.23 11:06	19.10.23 09:15	22 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	170		2					
2257 80	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д219 без центрального отопления 3 МКД (5 эт., 369 чел.) ул. Победы, д.6/20, 2/15, 4. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 19:00.	18.10.23 19:00	4	18.10.23 11:00	18.10.23 11:23	18.10.23 19:00	8 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	369		3					
2257 87	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			18.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д159 без центрального отопления 1 МКД (13-25 эт., 377 чел.) ул. Молодежная, д.2А. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим	18.10.23 19:00	4	18.10.23 11:00	18.10.23 13:00	18.10.23 19:00	8 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	377		1					

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АBR (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг														
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов								
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																		
					Довлетгельдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 19:00.																																	
2257 83	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д89 без центрального отопления 2 МКД (5 эт., 236 чел.) ул. Пролетарская, д. 9, 11. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План-срок 19:00	18.10.23 19:00	4	18.10.23 11:00	18.10.23 11:43	18.10.23 19:00	8 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	0	1	236			2								
2257 81	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д100 без центрального отопления 1 МКД ( 3 эт., 72 чел.) ул. Академика Грушина, д.30. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 19:00.	18.10.23 19:00	4	18.10.23 11:00	18.10.23 11:27	18.10.23 19:00	8 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	72			1									
2257 76	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д78 без центрального отопления 1 МКД (5 эт., 240 чел.) ул. Зои Космодемьянской, д.1. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8(915)379-26-26. План-срок 18:00. 19.10.2023	19.10.23 16:10		18.10.23 11:00	18.10.23 11:02	19.10.23 16:10	1 день 5 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	240			1									
2257 82	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		18.10.23 с 11:30 из-за утечки на теплосети Д159 без центрального отопления 3 МКД (9 эт., 472 чел.) ул. Гоголя, д.7,9,21 СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 19:00.	18.10.23 18:30	4	18.10.23 11:30	18.10.23 11:32	18.10.23 18:30	7 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	472			3									
2258 03	Химки г.о.	отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8(977)828-38-13			19.10.23 с 00:30 из-за утечки на теплосети Д100 без центрального отопления 1 МКД ( 3 эт., 72 чел.) ул. Академика Грушина, д.30. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 18:00.	19.10.23 18:10	5	19.10.23 00:30	19.10.23 18:00	19.10.23 18:10	17 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	72			1									
2258 34	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		19.10.23 с 14:00 из-за утечки на теплосети Д200 без центрального отопления 3 МКД (5 эт., 369 чел.) ул. Победы, д.6/20, 2/15, 4. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 12:00 20.10.23г.	20.10.23 02:00	+ 6	19.10.23 14:00	19.10.23 15:22	20.10.23 02:00	12 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	369			3									
2258 35	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		19.10.23 с 14:30 из-за утечки на теплосети Д 100 без центрального отопления 3 МКД (9 эт., 369 чел.) ул. Кирова, д.5,7,9. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович тел. 8-985-786-68-47. План-срок 06:00	19.10.23 21:50	+ 6	19.10.23 14:30	19.10.23 15:28	19.10.23 21:50	7 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	478			3									

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг														
								Вид нарушения	Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов														
									Технологический сбой	Авария															Чрезвычайная ситуация	Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение							
					20.10.23г.																																	
2258 40	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		19.10.23 с 15:30 из-за утечки на теплосети Д108 без отопления 15 МКД (2-4 эт., 557 чел.) ул. Станиславского д.4,4а, ул. Академика Грушина д.14,16/2,30, ул. Мичурина д.23, 25, 27, 29, ул. Павлова д.3, 5, 6, 6а, 7, ул. Красноармейская д.7. СЗО: нет. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8 (977) 828-3813. План-срок 22:30.	19.10.23 19:20	5	19.10.23 15:30	19.10.23 16:54	19.10.23 19:20	3 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	557		15										
2258 41	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		19.10.23 с 16:00 из-за утечки на теплосети Д89 без отопления 2 МКД (5 эт., 236 чел.) ул. Пролетарская, д. 9,11. СЗО: нет. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8 (915)379-26-26. План-срок 23:00	19.10.23 20:00	5	19.10.23 16:00	19.10.23 17:04	19.10.23 20:00	4 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	236		2											
2258 42	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		19.10.23 с 16:15 из-за утечки на теплосети Д89 без отопления 2 МКД (5 эт., 249 чел.) ул. Розы Люксембург д.5, ул. Маяковского д.19/8. СЗО: нет. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович 8 (985) 786-6847. План-срок 06:00 20.10.23г.	20.10.23 01:00	5	19.10.23 16:15	19.10.23 17:12	20.10.23 01:00	8 час. 45 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	249		2											
2258 64	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		20.10.23 с 14:00 в связи с плановой заменой запорной арматуры Д219 в ЦТП-1402 без отопления 16 МКД (9-14 эт., 2620 чел.) Юбилейный проспект, д. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, ул. Парковая, д. 5, 6, 8, 9, ул. Дружбы, д. 4, 6. СЗО: нет. Работы проводит: Подмосковский филиал ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8(985)786-68-47. План-срок 20:00.	20.10.23 16:05	5	20.10.23 14:00	20.10.23 13:44	20.10.23 16:05	2 час. 5 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Плановая заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	2620		16											
2258 70	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		20.10.23 с 14:30 в связи с плановой заменой участка трубопровода ЦО Д100 без отопления 2 МКД (17 эт., 446 чел.) ул. Родионова, д. 2, 2А. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8(985)786-68-47. План-срок 20:30	20.10.23 19:25	5	20.10.23 14:30	20.10.23 15:14	20.10.23 19:25	4 час. 55 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Плановая заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	446		2											
2258 71	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		20.10.23 с 14:30 в связи с плановой заменой участка трубопровода ЦО Д159 без отопления 4 МКД (9-16 эт., 636 чел.) ул. Кудрявцева, д. 2, 4, 6, 8. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8(985)786-68-47. План-срок 23:00	20.10.23 22:30	5	20.10.23 14:30	20.10.23 15:22	20.10.23 22:30	8 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Плановая заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	636		4											
2258 82	Химки г.о.	отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8(985)786-68-47			20.10.23 с 19:00 в связи с плановой заменой участка трубопровода ЦО Д133 без отопления 3 МКД (5 эт., 419 чел.)	20.10.23 21:00	3	20.10.23 19:00	20.10.23 19:47	20.10.23 21:00	2 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Плановая заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	419		3											

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге							Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																
								Вид нарушения	Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов																	
									Технологический сбой	Отопление															ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение												
																														Авария	Чрезвычайная ситуация										
					мкр. Сходня, ул. Горная д. 24, 26, 28. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8(985)786-68-47. План-срок 22:00																																				
225890	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		21.10.23 с 11:30 в связи с плановой установкой врезки байпаса Д200, 150, 100 без центрального отопления и горячего водоснабжения 3 МКД (5 эт., 369 чел.) ул. Победы, д.6/20, 2/15, 4. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович тел. 8-985-786-68-47. План-срок 05:00.	22.10.23 04:25	2	21.10.23 11:30	21.10.23 11:50	22.10.23 04:25	16 час. 55 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Плановая заявка	1			1	1	0	0	0	0			1	369			3											
225891	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			21.10.23 с 12:00 из-за утечки на теплосети Д89 без центрального отопления 2 МКД (5 эт., 250 чел.). ул. Розы Люксембург, д. 5, ул. Маяковского, 19/8.СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 20:00.	21.10.23 16:40	2	21.10.23 12:00	21.10.23 12:03	21.10.23 16:40	4 час. 40 мин.	ТСК	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	250			2											
225904	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.10.23 с 11:30 из-за утечки на теплосети Д 159, без центрального отопления 6 МКД (5-9 эт., 821 чел.) ул. Гоголя, д. 7, 9, 15, 17, 19, 21. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 19:30 22.10.2023	22.10.23 19:20	+3	22.10.23 11:30	22.10.23 12:27	22.10.23 19:20	7 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	821			6											
225907	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.09.23 с 14:30 из-за утечки на теплосети Д108, без центрального отопления 5 МКД (9 эт., 613 чел.) ул. Кирова, д. 13,11,9,7,5. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 20:30 22.30.2023	22.10.23 21:20	3	22.10.23 14:30	22.10.23 15:12	22.10.23 21:20	6 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	613			5											
225910	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.10.23 с 18:00 из-за утечки на теплосети Д100, без центрального отопления 3 МКД (9 эт., 196 чел.) ул. Ленинградская, д.2, 4/23, ул. Спартаковская, д.18. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 23:50 22.10.2023	22.10.23 22:50	+3	22.10.23 18:00	22.10.23 20:00	22.10.23 22:50	4 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	196			3											
225911	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.10.23 с 19:00 в связи с плановой заменой участка трубопровода ЦО Д100 без отопления 2 МКД (17 эт., 446 чел.) ул. Родионова, д. 2, 2А. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8(985)786-68-47. План-срок 02:00 23.10.23г.	22.10.23 22:50	3	22.10.23 19:00	22.10.23 22:14	22.10.23 22:50	3 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.2024	00. Плановая заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	446			2											
2259	Химки г.о.	Солнцев Керим			23.10.23 с 10:30 из-за утечки на	24.10.23 00:00	4	23.10.23	23.10.23	24.10.23	13 час. 30 мин.	ТСК	12.07.20	00.	1			1	0	0	0	0	0			1	821			6											

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг															
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов									
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																			
																															0	1	0	1	0	1	0	1	0
50		Довлетгелдыевич, тел.: 8(977)828-38-13.			теплосети Д159, без отопления 7 МКД (5-9 эт., 821 чел.) ул. Гоголя, д. 7, 9, 12 15, 17, 19, 21. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 05:00 24.10.2023			10:30	22:44	00:00		Мосэнерго	24	Аварийная заявка																									
2259 28	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		23.10.23 с 10:30 из-за утечки на теплосети Д159, без отопления 7 МКД (5-9 эт., 821 чел.) ул. Гоголя, д. 7, 9, 12 15, 17, 19, 21. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 05:00 24.10.2023	23.10.23 17:10	4	23.10.23 10:30	23.10.23 10:46	23.10.23 17:10	6 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	821			7								
2259 32	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		23.10.23 с 10:45 из-за утечки на теплосети Д89, без отопления 3 МКД (5-9 эт., 332 чел.) мкр. Левобережный, ул. Библиотечная, д.2, 4, ул. Нахимова, д.3. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 20:00	23.10.23 17:10	4	23.10.23 10:45	23.10.23 11:20	23.10.23 17:10	6 час. 25 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	332			3								
2259 46	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			23.10.23 с 17:00 из-за утечки на теплосети Д89, без отопления 2 МКД (4-5 эт., 186 чел.) ул. Первомайская, д.4, ул. Московская, д.20/2. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгелдыевич, тел.: 8(977)828-38-13. План-срок 02:00, 24.10.23	24.10.23 00:30	4	23.10.23 17:00	23.10.23 17:41	24.10.23 00:30	7 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	186			2								
2259 79	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			24.10.23 с 20:30 из-за утечки на теплосети Д108, без центрального отопления 3 МКД (9 эт., 436 чел.) ул. Кирова, д. 5,7,9. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8(915)379-26-26. План-срок 00:30 25.10.23	24.10.23 23:35	1	24.10.23 20:30	24.10.23 20:28	24.10.23 23:35	3 час. 5 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	436			3								
2259 90	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		25.10.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д150 без отопления 11 МКД (5-9 эт., 1431 чел.) ул. Гоголя, д. 5А, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 21, проспект Мира, д. 1, 3. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8-915-379-26-36. План-срок 18:00.	25.10.23 17:15	-1	25.10.23 11:00	25.10.23 11:12	25.10.23 17:15	6 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	1431			11								
2260 04	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		25.10.23 с 13:00 из-за утечки на теплосети Д250 без отопления 5 МКД (17 эт., 1108 чел.) ул. Марии Рубцовой, д.1к1, 1к2, 1к3, 1к4, 1к5. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 00:00 26.10.23.	25.10.23 23:20	1	25.10.23 13:00	25.10.23 14:05	25.10.23 23:20	10 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	1108			5								

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов					
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение															
2260 41	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		26.10.23 с 15:00 из-за утечки на теплосети Д150 без отопления 2 МКД (9 эт., 705 чел.) ул. Дружбы д.12, 14. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 05:00 27.10.23г	27.10.23 00:10	-1	26.10.23 15:00	26.10.23 15:31	27.10.23 00:10	9 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	705		2							
2260 44	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		26.10.23 с 16:00 из-за утечки на теплосети Д250 без отопления 5 МКД (17 эт., 1108 чел.) ул. Марии Рубцовой, д.1к1, 1к2, 1к3, 1к4, 1к5. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 05:00 27.10.23г.	27.10.23 03:00	-1	26.10.23 16:00	26.10.23 15:49	27.10.23 03:00	11 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1108		5							
2260 68	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			27.10.23 с 10:00 из-за плановых работ на теплосети без отопления 3 МКД (12-14 эт., 510 чел.) мкр-н Левобережный, ул. Зеленая д.1,2,6. СЗО: детский сад №16. Теплоноситель не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Сазыкин Андрей Алексеевич 8 (915) 379-2636. План-срок 17:00.	27.10.23 14:50	-2	27.10.23 10:00	27.10.23 10:54	27.10.23 14:50	4 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Плановая заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	510		3						1	
2260 81	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		27.10.23 с 14:00 из-за утечки на теплосети Д250 без отопления и горячего водоснабжения 5 МКД (17 эт., 1108 чел.) ул. Марии Рубцовой, д.1к1, 1к2, 1к3, 1к4, 1к5. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазакин Андрей Алексеевич, тел. 8(915)379-26-26. План-срок 21:00	27.10.23 19:10	-2	27.10.23 14:00	27.10.23 14:23	27.10.23 19:10	5 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	1108		5							
2260 98	Химки г.о.	отв. Хомяков Михаил Борисович			27.10.23 с 22:00 из-за утечки на теплосети Д108 без отопления 1 МКД (3 эт., 39 чел.) ул. Ак. Грушина, д.30. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 05:00 28.10.2023.	28.10.23 03:00	-2	27.10.23 22:00	27.10.23 22:40	28.10.23 03:00	5 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	39		1							
2261 01	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.10.23 с 09:30 в связи с плановой промывкой и переборкой теплообменника ЦО 2-й ступени в ЦТП-1402, без центрального отопления 16 МКД (9-14 эт., 2620 чел.) Юбилейный проспект, д. 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, ул. Парковая, д. 5, 6, 8, 9, ул. Дружбы, д. 4, 6. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Комков Михаил Петрович тел.: 8(916)810-21-74. План-срок 16:30 28.10.23.	28.10.23 16:20	0	28.10.23 09:30	28.10.23 09:11	28.10.23 16:20	6 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Плановая заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	2620		16							
2261 10	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		28.10.23 с 13:30 из-за утечки на теплосети Д150 без отопления 10 МКД (5-9 эт., 1466 чел.) мкр. Левобережный, по ул. Библиотечная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Нахимова, д. 3, ул. Пожарского, д. 9, 7. СЗО: д/с № 8 по ул. Пожарского, д. 5 +	28.10.23 18:40	2	28.10.23 13:30	28.10.23 13:56	28.10.23 18:40	5 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	1466		10	1					1	









№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																																
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многоквартир.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов																										
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																																				
					Левобережный, ул. Зеленая, д. 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21. СЗО: д/с №53. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8(915)379-26-36. План-срок 18:00																																																			
2263 36	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		03.11.23 с 13:00 из-за утечки на теплосети Д500 без отопления и горячего водоснабжения 1 МКД (16 эт., 369 чел.) ул. Ленинградская, д. 33. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Подмосковный Валентин Сергеевич, тел.: 8(906)977-10-80. План-срок 21:00.	03.11.23 21:15	2	03.11.23 13:00	03.11.23 13:26	03.11.23 21:15	8 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0			1	369			1																										
2263 39	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		03.11.23 с 13:30 из-за утечки на теплосети Д80 без центрального отопления 1 МКД (9 эт., 88 чел.) мкр. Левобережный, ул. Библиотечная, д.26. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Трофимов Александр Петрович, тел.: 8(985)429-05-76. План-срок 21:00.	03.11.23 21:15	2	03.11.23 13:30	03.11.23 13:44	03.11.23 21:15	7 час. 45 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	88			1																										
2263 37	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		03.11.23 с 13:30 из-за утечки на теплосети Д133 без центрального отопления 1 МКД (19 эт., 145 чел.) мкр. Подрезково, ул. Советская, д. 7. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8(915)379-26-36. План-срок 21:00.	03.11.23 19:20	2	03.11.23 13:30	03.11.23 13:33	03.11.23 19:20	5 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	145			1																										
2263 41	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		03.11.23 с 15:00 из-за утечки на теплосети Д80 без отопления 7 МКД (4-5 эт., 572 чел.) ул. Ленинградская, д. 7, 8, 9, 10, 11, ул. Московская, д. 34, 36. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 23:00.	03.11.23 22:15	2	03.11.23 15:00	03.11.23 15:12	03.11.23 22:15	7 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0			1	572			7																										
2263 44	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		03.11.2023 с 16:00 в связи с заменой запорной арматуры Д89 без отопления и горячего водоснабжения 1 МКД (17 эт., 321 чел.) Юбилейный пр., д. 66А. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 23:00.	03.11.23 19:00	2	03.11.23 16:00	03.11.23 17:01	03.11.23 19:00	3 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0			1	321			1																										
2263 57	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		04.11.2023 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д89 без отопления и горячего водоснабжения 2 МКД (9 эт., 314 чел.) ул. Кирова, д.16/10, 18. СЗО: д/с №50. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго",	04.11.23 23:45	1	04.11.23 11:00	04.11.23 11:32	04.11.23 23:45	12 час. 45 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0			1	314			2																										





№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг																		
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов												
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																						
					СЗО: д/с №41. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Трофимов Александр Петрович, тел.: 8(985)429-05-76. План срок 09:00																																					
2264 63	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		08.11.23 с 14:00 из-за утечки на теплосети Д89 без отопления 4 МКД (4-9 эт., 347 чел.) по ул. Энгельса, 1, 3, ул. Маяковского, д. 2, 4. СЗО: нет. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 24:00	08.11.23 23:40	9	08.11.23 14:00	08.11.23 13:59	08.11.23 23:40	9 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	347			4											
2264 67	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		08.11.23 с 16:30 из-за утечки на теплосети Д80 без отопления 4 МКД (3-9 эт., 295 чел.) ул. Кирова, д. 26, 28, 30, ул. Калинина, д. 3. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 23:30	08.11.23 23:20	9	08.11.23 16:30	08.11.23 16:37	08.11.23 23:20	6 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	295			4											
2264 82	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.11.23 с 14:00 из-за утечки на теплосети Д133 без отопления 1 МКД (11 эт., 262 чел.) по ул. Панфилова, д. 3. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Петрушев Никита Титович, тел.: 8(919)060-17-38. План-срок 20:00	09.11.23 19:55	7	09.11.23 14:00	09.11.23 14:29	09.11.23 19:55	5 час. 55 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	262			1											
2264 84	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.11.23 с 14:30 из-за утечки на теплосети Д130 без отопления 3 МКД (9-14 эт., 685 чел.) Юбилейный проспект, д. 10, 20, 22. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", Хомяков Михаил Борисович, тел. 8(985)786-68-47. План-срок 06:00 10.11.23	09.11.23 23:35	7	09.11.23 14:30	09.11.23 14:33	09.11.23 23:35	9 час. 5 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	985			3											
2264 86	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.11.23 с 15:45 из-за утечки на теплосети Д219 без отопления 2 МКД (5 эт., 400 чел.) по ул. Победы, д. 9, проспект Мира, д. 13/7. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8(985)786-68-47. План-срок 12:00 10.11.23	10.11.23 00:01	7	09.11.23 15:45	09.11.23 15:44	10.11.23 00:01	8 час. 16 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	400			2											
2264 89	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		09.11.23 с 16:30 из-за утечки на теплосети Д108 без отопления 4 МКД (3-9 эт., 295 чел.) ул. Кирова, д. 26, 28, 30, ул. Калинина, д. 3. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 23:30	09.11.23 21:30	7	09.11.23 16:30	09.11.23 16:20	09.11.23 21:30	5 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0			1	295			4											
2264 98	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.11.2023 с 10:00 в связи с промывкой теплообменника ЦО в ЦТП №1411 без отопления 2 МКД (13-14 эт., 628 чел.) пр. Мельникова, д. 2/1, 2Б. СЗО: лицей №15. Теплоноситель не	10.11.23 14:20	4	10.11.23 10:00	10.11.23 09:56	10.11.23 14:20	4 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0		1	628			2							1					

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения	Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многоквартир.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов											
									Технологический сбой	Отопление															ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение						
																														Авария	Чрезвычайная ситуация	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение
					слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв.Комков Михаил Петрович тел.: 8(916)810-21-74. План-срок 14:00																														
2265 13	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.11.23 с 14:30 из-за утечки на теплосети Д150 без отопления 11 МКД (2-5 эт., 920 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Речная, д.2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12А, 14, 16, 18, ул. Московская, д.2А. СЗО: детская поликлиника по ул. Школьная, 12, детский сад №23 по ул. Школьная, 22. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8(985)786-68-47. План-срок 21:30	10.11.23 18:20	6	10.11.23 14:30	10.11.23 14:46	10.11.23 18:20	3 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	920		11		1				1	
2265 12	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		10.11.23 с 14:30 из-за утечки на теплосети Д108 без отопления 4 МКД (3-9 эт., 295 чел.) ул. Кирова, д. 26, 28, 30, ул. Калинина, д. 3. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8(985)786-68-47. План-срок 22:00	10.11.23 21:10	6	10.11.23 14:30	10.11.23 14:15	10.11.23 21:10	6 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	295		4							
2265 24	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			11.11.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д50 без отопления 1 МКД (3 эт., 40 чел.) ул. Калинина, д. 3. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 20:00.	11.11.23 20:00	7	11.11.23 10:00	11.11.23 11:48	11.11.23 20:00	10 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	40		1							
2265 28	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			11.11.23 с 15:00 из-за утечки на теплосети Д150 без отопления 3 МКД (5 эт., 419 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Горная, д. 24, 26, 28. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 20:00 12.11.23.	12.11.23 09:30	8	11.11.23 15:00	11.11.23 15:23	12.11.23 09:30	18 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	419		3							
2265 30	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		11.11.23 с 18:30 из-за утечки на теплосети Д50 без отопления 2 МКД (2 эт., 26 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Речная, д. 14, 16. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 12:00 12.11.23.	12.11.23 09:30	6	11.11.23 18:30	11.11.23 19:30	12.11.23 09:30	15 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	26		2							
2265 31	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		11.11.23 с 20:00 из-за утечки на теплосети Д100 без отопления 1 МКД (5 эт., 83 чел.) ул. Маяковского, д. 27. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 04:00 12.11.23.	12.11.23 02:15	4	11.11.23 20:00	11.11.23 20:51	12.11.23 02:15	6 час. 15 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	83		1							
2265	Химки г.о.	ООО ТСК			12.11.23 с 13:00 из-за утечки на	12.11.23 20:20	3	12.11.23	12.11.23	12.11.23	7 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20	00.	1			1	1	0	0	0	0	0	1	369		1							

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°C)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг						
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов
возникновения (дата, месяц, год, часы, минуты)	доклада о техн. нарушении (дата, месяц, год, часы, минуты)	устранения (дата, месяц, год, часы, минуты)																												
41		"Мосэнерго"			теплосети Д219 без отопления и горячего водоснабжения 1 МКД (16 эт., 369 чел.) ул. Ленинградская, д. 33. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 22:00.			13:00	13:48	20:20		Мосэнерго	24	Аварийная заявка																
2265 49	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			12.11.23 с 21:00 из-за утечки на теплосети Д150, без отопления 6 МКД (5 эт., 647 чел.) ул. Пролетарская, д.1, 3, 5, ул. Московская, д.30, 32, 32а. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 04:00 13.11.23.	13.11.23 06:00	4	12.11.23 21:00	12.11.23 21:42	13.11.23 06:00	9 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	647	6			
2265 65	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		13.11.23 с 09:00 из-за утечки на теплосети Д50 без центрального отопления 2 МКД (2 эт, 26 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Речная, д. 14, 16. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8(915)379-26-36. План-срок 22:00	13.11.23 22:00	4	13.11.23 09:00	13.11.23 10:41	13.11.23 22:00	13 час.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	26	2				
2265 66	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		13.11.23 с 09:00 из-за утечки на теплосети Д150, без отопления 6 МКД (5 эт., 647 чел.) ул. Пролетарская, д.1, 3, 5, ул. Московская, д.30, 32, 32а. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8(915)379-26-36. План-срок 20:00	13.11.23 17:35	4	13.11.23 09:00	13.11.23 10:47	13.11.23 17:35	8 час. 35 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	647	6				
2265 97	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		14.11.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д89 без отопления 3 МКД (9 эт., 469 чел.) мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, д. 1, 2, 3. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Зозуля Александр Александрович, тел. 8-977-375-84-25. План-срок 16:00.	14.11.23 15:50	3	14.11.23 10:00	14.11.23 10:13	14.11.23 15:50	5 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	469	3				
2265 99	Химки г.о.	АО "ЭКЗ"	Файл прикреплен		14.11.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д400 без отопления и горячего водоснабжения 3 МКД (9-19 эт., 395 чел.) мкр. Подрезково, ул. Советская, д. 1, 2, 7. СЗО: детский сад № 37 по адресу: ул. 1-ая Лесная, д. 16. Теплоноситель не слит. Работает АО "ЭКЗ", отв. Рубченков Михаил Николаевич, тел.: 8-985-158-87-88. План-срок 20:00.	14.11.23 19:30	4	14.11.23 10:00	14.11.23 10:29	14.11.23 19:30	9 час. 30 мин.	АО	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	1	395	3		1		
2266 04	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			14.11.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д50 без отопления 2 МКД (2 эт., 26 чел.) мкр. Сходня-Фирсановка, ул. Речная, д. 14, 16.	14.11.23 21:30	5	14.11.23 11:00	14.11.23 11:12	14.11.23 21:30	10 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	1	26	2				







№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг															
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов									
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение																			
26		Мосэнерго»			теплосети Д100 без отопления 1 МКД (5 эт., 98 чел.) ул. Московская, д.11. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Солнцев Керим Довлетгельдыевич, тел.: 8-977-828-38-13. План срок 21:00			14:00	14:39	19:20																													
2267 37	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		21.11.2023 с 12:00 в связи с переврезкой трубопровода ЦО Д133, без отопления 29 МКД (3-17 эт., 3306 чел.) мкр. Сходня, ул. Первомайская, д.11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28/1, 28/2, 30, 37К.1, 37К.2, 46, 47, 48, 51, ул. Ленина, д.33, ул. Микояна, д.1/53, 3, 5, Банный переулок, д.3, 1-й Первомайский тупик, д.2, 2а. СЗО: палисадик по ул. Первомайская, 22; школа №22 по ул. Первомайская, 33; д/с №31 по ул. Микояна, 4. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Борисенков Илья Сергеевич, тел.: 8(999)899-68-69. План-срок 21:30	21.11.23 20:50	-9	21.11.23 12:00	21.11.23 12:10	21.11.23 20:50	8 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	1			1	0	0	0	0	0	0			1	3306	29						1	2				
2267 63	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.11.23 с 10:00 из-за промывки теплообменника ЦО в ЦТП-1410 без отопления 7 МКД (17 эт., 2520 чел.) ул. Марии Рубцовой, д. 5, 3, 1к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 1к.5. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Комков Михаил Петрович тел.: 8-916-810-21-74. План-срок 15:00.	22.11.23 14:50	-9	22.11.23 10:00	22.11.23 10:53	22.11.23 14:50	4 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	1			1	0	0	0	0	0			1	2520	7												
2267 64	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.11.23 из-за замены запорной арматуры без отопления и горячего водоснабжения 4 МКД (12-16 эт., 1843 чел.) ул. Бабакина, д. 2А, 2Б, ул. Панфилова, д. 2, 4. СЗО: детский сад № 51 по адресу: ул. Бабакина, д. 2. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 14:00.	22.11.23 13:50	-9	22.11.23 10:00	22.11.23 10:57	22.11.23 13:50	3 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	1			1	1	0	0	0	0			1	1843	4										1		
2267 62	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			22.11.23 с 10:00 из-за врезки байпаса на трубопроводе ЦО без отопления 1 МКД (17 эт., 874 чел.) ул. Марии Рубцовой, д. 3. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин Андрей Алексеевич, тел. 8-915-379-26-26. План-срок 18:00.	22.11.23 17:50	-9	22.11.23 10:00	22.11.23 10:48	22.11.23 17:50	7 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	1			1	0	0	0	0	0			1	874	1												
2267 73	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Файл прикреплен		22.11.23 с 13:20 из-за утечки на теплосети Д80 без отопления 1 МКД (5 эт., 108 чел.) ул. Московская, д. 13/1. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. нач. участка аварийно-ремонтных работ, Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47.	22.11.23 15:40	-8	22.11.23 13:20	22.11.23 13:44	22.11.23 15:40	2 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	1			1	0	0	0	0	0			1	108	1												



















№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов					
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение															
2271 80	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			Алексеевич, тел.: 8-915-379-26-36. План-срок 22:00. 15.12.23 с 16:30 из-за утечки на теплосети Д108 без отопления 1 МКД (5 эт., 78 чел.) проспект Мира, д. 4. СЗО: детский сад № 2 по адресу: проспект Мира, д. 6Г. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Зозуля Александр Александрович, тел. 8-977-375-84-25. План-срок 22:00.	15.12.23 21:55	-7	15.12.23 16:30	15.12.23 16:42	15.12.23 21:55	5 час. 25 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	78	1								1
2271 84	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			16.12.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д133 без отопления 3 МКД (4-5 эт., 291 чел.) ул. Первомайская, д. 4, ул. Московская, д. 18, 20/2. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 17:00.	16.12.23 13:50	-8	16.12.23 11:00	16.12.23 10:53	16.12.23 13:50	2 час. 50 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	291									3
2271 85	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			16.12.23 с 11:20 из-за утечки на теплосети Д133 без отопления 5 МКД (9 эт., 613 чел.) ул. Кирова, д. 13,11,9,7,5. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 17:20.	16.12.23 16:40	-8	16.12.23 11:20	16.12.23 11:13	16.12.23 16:40	5 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	613									5
2271 87	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			16.12.23 с 13:20 из-за утечки на теплосети Д133 без отопления 6 МКД (5 эт., 536 чел.) ул. Спартаковская, д.11,16,18, ул. Ленинградская, д. 2,3, ул. Московская, д. 23/4 +. СЗО: д/с по ул. Московская, д.23а. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 04:00 17.12.23	17.12.23 03:30	-8	16.12.23 13:20	16.12.23 13:55	17.12.23 03:30	14 час. 10 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	536									5
2271 93	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			17.12.23 с 09:30 из-за утечки на теплосети Д200 без отопления и горячего водоснабжения 1 МКД (25 эт., 1128 чел.) Молодежный пр-д, 6,8. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 24:00	17.12.23 21:20	-4	17.12.23 09:30	17.12.23 09:36	17.12.23 21:20	11 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	1	0	0	0	0	0	1	1128									2
2271 96	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			17.12.23 с 15:00 из-за утечки на теплосети Д108 без отопления 1 МКД (5 эт., 131 чел.) в мкр. Подрезково, ул. Мира, д. 4. СЗО: детский сад №32 ул. Мира д.6. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 20:00.	17.12.23 20:00	-1	17.12.23 15:00	17.12.23 14:58	17.12.23 20:00	5 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	131									1
2271 97	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			17.12.23 с 16:30 из-за утечки на теплосети Д89 без отопления 1	18.12.23 00:30	-1	17.12.23 16:30	17.12.23 16:33	18.12.23 00:30	8 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1			1	0	0	0	0	0	0	1	139									1









№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКИЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг											
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов					
								Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация					Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение															
2273 96	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			2 МКД (13-14 эт., 628 чел.) пр. Мельникова, д. 2/1, 2Б. СЗО: лицей №15. Теплоноситель не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Трофимов Александр Петрович, тел. 8-985-429-05-76. План-срок 16:00	26.12.23 18:00	-1	26.12.23 16:50	26.12.23 17:17	26.12.23 18:00	1 час. 10 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	26		2								
2274 04	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			27.12.23 с 10:00 в связи с проведением работ на оборудовании без отопления и горячего водоснабжения 3 МКД (5 эт., 432 чел.) мкр. Сходня, ул. Горная, д. 24, 26, 28. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Лядвинский Игорь Евгеньевич, тел.: 8-985-306-87-37. План-срок 17:00.	27.12.23 11:30	-1	27.12.23 10:00	27.12.23 10:55	27.12.23 11:30	1 час. 30 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	0	1	419		3								
2274 12	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			27.12.2023 с 14:30 в связи с переврезкой трубопровода от ЦТП-1407 без отопления и ГВС 4 МКД (13-14 эт., 1062 чел.) ул. 9 Мая, д. 17, 18А, 18Б, ул. Родионова, д. 13/18, +д/с №25 по ул. 9 Мая, 19. СЗО: д/с №25 по ул. 9 Мая, 19. Теплоноситель не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Трофимов Александр Петрович, тел. 8-985-429-05-76. План-срок 18:30	27.12.23 18:10	-1	27.12.23 14:30	27.12.23 14:40	27.12.23 18:10	3 час. 40 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	0	1	1062		4							1	
2274 25	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			28.12.23 с 10:00 из-за переврезки на теплосети Д108 без отопления и горячего водоснабжения 4 МКД (9-12 эт., 1062 чел.) ул. 9 Мая, д. 17, 18А, 18Б, ул. Родионова, д. 13/18. СЗО: детский сад № 25 по ул. 9 Мая, д. 19. Теплоноситель не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Трофимов Александр Петрович, тел.: 8-985-429-05-76. План-срок 18:00 29.12.23.	29.12.23 18:00	-2	28.12.23 10:00	28.12.23 10:14	29.12.23 18:00	1 день 8 час.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	0	1	1062		4							1	
2274 45	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			29.12.23 с 13:30 из-за утечки на теплосети Д200 без центрального отопления 5 МКД (17 эт., 1110 чел.) ул. Марии Рубцовой, д. 1к1, 1к2, 1к3, 1к4, 1к5. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 23:50.	29.12.23 21:50	-1	29.12.23 13:30	29.12.23 13:35	29.12.23 21:50	8 час. 20 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	0	0	0	0	0	0	1	1110		5								
2274 56	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			30.12.23 с 02:00 из-за переврезки на теплосети Д108 без отопления и горячего водоснабжения 4	30.12.23 07:45	-3	30.12.23 02:00	30.12.23 02:57	30.12.23 07:45	5 час. 45 мин.	ТСК	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1		1	1	0	0	0	0	0	1	1062									1	

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа)	Организация/исполнитель	Наличие файла	Наименование городских и сельских поселений	Информация и принятые меры	Сведения о завершении восстановительных работ	Температура наружного воздуха (°С)	Дата и время			Продолжительность АВР (час., мин.)	Источник информации	Дата сводки ОД МСКиЖ КХ	Тип отключения	Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге						Объект на котором произошло технологическое нарушение			Кол-во оставшихся без коммунальных услуг															
								Вид нарушения							Вид прерванной коммунальной услуги						Котельная	ЦТП	Тепловые сети	Жителей	Населенных пунктов	Жилых домов (многокварт.)	Больниц	Поликлиник	Школ	Д/садов									
																															Технологический сбой	Авария	Чрезвычайная ситуация	Отопление	ГВС	ХВС	Водоотведение	эл/снабжение	газоснабжение
2274 69	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			МКД (9-12 эт., 1062 чел.) ул. 9 Мая, д. 17, 18А, 18Б, ул. Родионова, д. 13/18 . СЗО: детский сад № 25 по ул. 9 Мая, д. 19. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Трофимов Александр Петрович, тел.: 8-985-429-05-76. План-срок 09:00 30.12.23.	30.12.23 17:50	2	30.12.23 12:00	30.12.23 12:22	30.12.23 17:50	5 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0	1	459	2											
2274 76	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			30.12.23 с 12:00 из-за утечки на теплосети Д89 без центрального отопления 2 МКД (10 эт., 459 чел. ) в мкр. Левобережный, по ул. Пожарского, д. 27, 29. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 19:00.	30.12.23 17:50	2	30.12.23 12:00	30.12.23 12:22	30.12.23 17:50	5 час. 50 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0	1	459	2											
2274 76	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			31.12.23 с 09:50 из-за утечки на теплосети Д 100 без центрального отопления 3 МКД (5-9 эт., 333 чел. ) в мкр. Левобережный, по ул. Библиотечная, д.2,4, ул. Нахимова, д.3. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 15:50.	31.12.23 14:10	1	31.12.23 09:50	31.12.23 10:19	31.12.23 14:10	4 час. 20 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0	1	333	3											
2274 81	Химки г.о.	ООО «ТСК Мосэнерго»			31.12.23 с 18:30 из-за утечки на теплосети Д 50 без центрального отопления 1 МКД (5 эт., 169 чел. ) ул. Лавочкина, д.3. СЗО: нет. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 22:30.	31.12.23 22:09	- 6	31.12.23 18:30	31.12.23 18:21	31.12.23 22:09	3 час. 39 мин.	ТСК Мосэнерго	12.07.20 24	00. Аварийная заявка	1				1	0	0	0	0	0	0	1	169	1											

Таблица 1.3.9.3 – сведения о технологических нарушениях систем теплоснабжения за 2022 год

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/приоисшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб. МСК	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
Завершено	17.04.2022 10:30	17.04.2022 10:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети Д=89 мм без отопления 3 мкд (5 эт., 957 чел.) ул. Лавочкина д. 3,4,5.	Авария	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		Тепловая сеть	обл. Московская, г. Химки, ул. Лавочкина, д. 2	55.8881101, 37.4322259	МКП ИК ЖКХ	МКП ИК ЖКХ	+5	Перерыв теплоснабжения иных потребителей на срок более 6 часов в отопительный период	0	0	Химки	17.04.2022 17:00	17.04.2022 17:00	311303	18.04.2022 06:51	18.04.2022 07:11	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	10.05.2022 22:00	10.05.2022 22:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	утечка на теплосети	Авария	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		сети горячего водоснабжения	обл. Московская, г. Химки, ул. Московская, д. 1	55.8866076, 37.4213028	ТСК «Мосэнерго»		Пасмурно, кратковременные осадки +10	Прекращение горячего водоснабжения на период более 8 часов	0	2300	Химки	11.05.2022 19:25	11.05.2022 19:25	323044	12.05.2022 06:48	12.05.2022 06:57	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	21.04.2022 10:00	21.04.2022 10:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети Д426 без ЦО 13 МКД (8067 чел), ул. Бабакина, 3, теплоноситель не слит, температурный режим в пределах нормы, работает ООО «ТСК Мосэнерго», Сазыкин А.А. 8-915-379-26-36	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Магистральная сеть теплоснабжения		теплосеть	обл. Московская, г. Химки, ул. Бабакина, д. 3	55.8884960, 37.4349724	ООО «ТСК Мосэнерго»		+7	Полное либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0		21.04.2022 12:18	21.04.2022 12:18	314218	22.04.2022 02:36	22.04.2022 03:23	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	25.04.2022 12:29	25.04.2022 12:29	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети Д89 без ГВС 8 МКД (2241 чел), Юбилейный пр-т, 51, план срок 16:00, работает ООО «ТСК Мосэнерго», Солнцев К.Д., 8-	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		тепловая сеть	обл. Московская, г. Химки, пр-кт. Юбилейный, д. 51	55.8894607, 37.4346291	ООО «ТСК Мосэнерго»	ООО «ТСК Мосэнерго»	12	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Городской округ Химки, Химки	25.04.2022 14:30	25.04.2022 14:30	315877	26.04.2022 03:52	26.04.2022 04:21	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из ресурса	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
							977-828-38-13.																								
Завершено	13.05.2022 17:00	13.05.2022 17:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	13.05.22 с 17ч.00мин . из-за утечки на теплосети Д=133мм без гвс 2 мкд (9-эт.,1300 чел.) ул. Дружбы. Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. Хомяков М.Б. 8-910-490-91-62.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	сети горячего водоснабжения	обл. Московская ая, г. Химки, ул. Московская ая, д. 1	55.902 7600, 37.432 5692	Работает ТСК «Мосэнерго».	Работает ТСК «Мосэнерго».	+5, Малооблачно, без осадков, ветер СЗ 4 м/с.	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	13.05.2022 18:00	13.05.2022 18:00	324281	13.05.2022 18:40	13.05.2022 18:44	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	10.06.2022 16:30	10.06.2022 16:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за неисправности на ЦТП без ГВС 4 мкд (разн. эт., 2500 чел.) ул. Молодёжная, 5а. Работает ТСК "Мосэнерго". Отв. - Сазыкин Андрей Алексеевич 8-915-379-26-36.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Тепловый пункт	Центральный тепловой пункт	теплотехническое оборудование центрального теплового пункта	обл. Московская ая, г. Химки, ул. Молодежная, д. 5, лит. А	55.879 4604, 37.419 6818	ТСК "Мосэнерго".	ТСК "Мосэнерго".	+26, переменная облачность, 1,3 м/с С, Росгидромет	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	10.06.2022 21:45	10.06.2022 21:45	341443	11.06.2022 00:41	11.06.2022 00:48	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	15.06.2022 13:00	15.06.2022 13:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	15.06.22 с 13ч.00мин . из-за утечки на теплосети Д=100мм без гвс 3 мкд (9-эт.,1500 чел.) ш. Куркинское. Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. Солнцев К.Д. 8-977-828-38-13.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	сети горячего водоснабжения	обл. Московская ая, г. Химки, ул. Московская ая, д. 1	55.902 7600, 37.429 1360	Работает ТСК «Мосэнерго».	Работает ТСК «Мосэнерго».	+10	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	15.06.2022 15:40	15.06.2022 15:40	343648	15.06.2022 18:49	15.06.2022 18:52	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	16.06.2022 17:00	16.06.2022 17:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети без ГВС 5 мкд (разн. эт., 1300 чел.) ул. Маяковск	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	Сети ГВС	обл. Московская ая, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.894 6153, 37.446 6149	ТСК "Мосэнерго".	ТСК "Мосэнерго".	+19, переменная облачность, 1 м/с СЗ Росгидромет	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	16.06.2022 21:40	16.06.2022 21:40	344473	16.06.2022 23:27	16.06.2022 23:37	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/пришеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование эксплорг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб. МСК	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация	
							ого. Работает ТСК "Мосэнергo". Отв. - Хомяков Михаил Борисович 8-985-786-68-47.																									
Завершено	19.06.2022 17:00	19.06.2022 17:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети Д=89 без гвс 7 МКД (5-9 эт., 1563 чел.) ул. 8 Марта д. 2,3,4,6,7,8. ул. Бурденко д. 8/5.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	теплосети Д=89	обл. Московская, г. Химки, ул. 8 Марта, д. 8	55.9051002, 37.4540723	ООО ТСК 'Мосэнергo'	ООО ТСК 'Мосэнергo'	+19	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	19.06.2022 20:50	19.06.2022 20:50	345661	20.06.2022 02:45	20.06.2022 07:02	opergkhl1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области		
Завершено	06.07.2022 13:15	06.07.2022 13:15	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	"06.07.22 с 13:15 из-за течи теплообменника ГВС в ЦТП-2203 по адресу: ул. Энгельса, д. 23, без ГВС 8 МКД (5-16 эт., 2118 чел.) ул. Ленинградская, 18А, 19, 20, ул. Маяковского 22, ул. Энгельса 19, 21, 23, 26. Работает ООО "ТСК Мосэнергo". Отв. Солнцев К. Д. 8-977-828-38-13.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.8823099, 37.4311959	Работает ООО "ТСК Мосэнергo".	Работает ООО "ТСК Мосэнергo".	+20	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	06.07.2022 16:50	06.07.2022 16:50	357519	06.07.2022 19:01	06.07.2022 19:05	opergkhl1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области		
Завершено	08.07.2022 14:30	08.07.2022 14:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети без ГВС 6 мкд (разн. эт., 3705 чел.) ул. Бабакина. Работает ТСК "Мосэнергo". Отв. - Хомяков	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	Сеть ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Бабакина, д. 6	55.8799917, 37.4250116	ТСК "Мосэнергo".	ТСК "Мосэнергo".	+23, переменная облачность, 1м/с С, Росгидромет	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	08.07.2022 20:00	08.07.2022 20:00	359468	09.07.2022 07:06	09.07.2022 07:14	opergkhl1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области		

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из ресурса	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование эксплорг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб. МСК	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
							Михаил Борисович 8-985-786-68-47.																								
Завершено	28.07.2022 06:00	28.07.2022 06:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	28.07.22 с 6 час. 00 мин. из-за утечки на теплосети без ГВС 16 МКД (раз.эт., 1820 чел.) СЗО нет., Юбилейный пр. д.70.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	сеть ГВС	обл. Московская ая, г. Химки, пр-кт. Юбилейный, д. 70	55.889 6423, 37.425 0161	ООО «ТСК Мосэнерго»	ООО «ТСК Мосэнерго»	+26	Разрушение или повреждение сетей горячего водоснабжения, которое не привело к ограничению или прекращению горячего водоснабжения	0	0	Химки	28.07.2022 14:00	28.07.2022 14:00	373556	28.07.2022 22:26	28.07.2022 22:45	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	03.08.2022 17:10	03.08.2022 17:10	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети без ГВС 3 МКД (раз.эт. 1632 чел.) СЗО нет, Работает ООО "ТСК Мосэнерго" Отв. Хомяков М.Б. 8-985-786-68-47. План. срок 21 час. 00 мин.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения	теплосеть	обл. Московская ая, г. Химки, д. -, к. 1	55.891 5717, 37.436 6891			25	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	03.08.2022 20:50	03.08.2022 20:50	377703	04.08.2022 04:29	04.08.2022 04:36	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Устранено	05.08.2022 12:50	05.08.2022 12:50	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	Из-за утечки на теплосети без ГВС 3 МКД (1632 чел.) Куркинское ш., 6.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	Сети ГВС	обл. Московская ая, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.885 0774, 37.399 3036	ТСК «Мосэнерго»	ТСК «Мосэнерго»	28	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	05.08.2022 17:32	05.08.2022 17:32	379410	05.08.2022 18:44	05.08.2022 18:51	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	14.08.2022 17:00	14.08.2022 17:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	14.08.22 с 17ч.00мин. из-за утечки на теплосети Д=100мм без гвс 5 мкд (5-9эт.,2050 чел.) ул. Строителяй. Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. Анисимов П.Ю. 8-	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	Сети ГВС	обл. Московская ая, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.882 3099, 37.432 5692	Работает ТСК «Мосэнерго».	Работает ТСК «Мосэнерго».	+30	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	14.08.2022 20:00	14.08.2022 20:00	385160	14.08.2022 21:40	14.08.2022 21:43	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/пришеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование эксплорг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
							916-089-90-83.																								
Завершено	16.08.2022 10:00	16.08.2022 10:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за ремонта теплосети без ГВС 3 МКД (1632чел.) Куркинское ш., 6, план срок 18:00, работает УК ООО "Жилищные технологии", Солнцев Керим Довлетгелдыевич, 8-977-828-38-13	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	теплосеть	обл. Московская, г. Химки, ш. Куркинское, д. 6	55.8837042, 37.4238413				29	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	16.08.2022 16:22	16.08.2022 16:22	386987	17.08.2022 02:18	17.08.2022 02:29	opergkhl1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	19.08.2022 15:00	19.08.2022 15:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки теплосети Д108 без ГВС 4 МКД (9-17 эт., 2589 чел.), план срок 18:00, ул. Бабакина, 3, работает ООО ТСК «Мосэнерго», Хомяков Михаил Борисович, 8-985-786-68-47	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	теплосеть Д108	обл. Московская, г. Химки, ул. Бабакина, д. 3	55.8810390, 37.4248528				25	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	19.08.2022 16:40	19.08.2022 16:40	389477	20.08.2022 05:24	20.08.2022 05:32	opergkhl1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	19.08.2022 17:00	19.08.2022 17:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки теплосети Д89 без ГВС 3 МКД (9-17 эт., 2955 чел.), план срок 19:00, ул. Бабакина, 6, работает ООО ТСК «Мосэнерго», Хомяков Михаил Борисович, 8-985-	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	Сеть ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Бабакина, д. 6	55.8800882, 37.4251403				25	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	19.08.2022 20:10	19.08.2022 20:10	389478	20.08.2022 05:34	20.08.2022 05:38	opergkhl1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события	Субъект РФ	МР из ресурса	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/приоисшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование эксплоэрг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
							786-68-47.																								
Завершено	27.08.2022 12:00	27.08.2022 12:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	Из-за утечки на теплосети Д = 89 мм без гвс 2 мкд ( 25 эт., 660 чел.) ул. Совхозная, д.18,18/2.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		Теплосеть Д = 89 мм	обл. Московская, г. Химки, ул. Совхозная, д. 18	55.887 3171, 37.431 1978	ООО ТСК 'Мосэнерго'	ООО ТСК 'Мосэнерго'	+26	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	27.08.2022 16:49	27.08.2022 16:49	394441	28.08.2022 07:05	28.08.2022 07:10	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	08.09.2022 13:00	08.09.2022 13:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки теплосети Д=108мм без ГВС 4 мкд (9-14 эт., 1752 чел.) мкр. Левобережный, ул. Зелёная 9, 10, 11, 12.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		теплосеть Д108		55.890 4141, 37.440 1223			9	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	08.09.2022 14:30	08.09.2022 14:30	402158	09.09.2022 03:17	09.09.2022 03:23	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	21.09.2022 11:00	21.09.2022 11:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети Д133 без ГВС 13 МКД (5-9 эт., 3300 чел.) мкр. Левобережный, ул. Пожарского, 7, план срук 19:00, работает ООО "ТСК Мосэнерго", Хомяков Михаил Борисович, 8-985-786-68-47	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		теплосеть Д133		55.893 3931, 37.476 2701			10	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Городской округ Химки, Химки	21.09.2022 17:45	21.09.2022 17:45	409662	22.09.2022 02:26	22.09.2022 02:32	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	01.10.2022 16:20	01.10.2022 16:20	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	01.10.22 с 16 час. 20 мин. из-за утечки на теплосети Д=89мм без ЦО 4 МКД (5 эт., 600 чел.) Ленинский проспект, д.23,23а,27,29. Теплоноситель не слит. Работает ТСК	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		Тепловая сеть	обл. Московская, г. Химки, мкр. Планерная, д. 6	55.889 4494, 37.432 2259	ТСК «Мосэнерго».	ТСК «Мосэнерго».	15	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	02.10.2022 00:15	02.10.2022 00:15	415508	02.10.2022 07:14	02.10.2022 07:18	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из ресурса	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование эксплор	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб. МСК	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация	
							«Мосэнерго». Отв. Хомяков Михаил Борисович 8 (985)786-6847. План. срок 23ч.00мин																									
Завершено	15.10.2022 19:00	15.10.2022 19:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки теплосети Д133 без ГВС 5 МКД (1000 чел.), пр-т Мира, 10, план срок 23:50, работает ООО «ТСК Мосэнерго», Хомяков Михаил Борисович, 8-985-786-68-47.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	теплосеть Д133			55.8977848, 37.4515109				10	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	16.10.2022 00:20	16.10.2022 00:20	424374	16.10.2022 06:10	16.10.2022 06:16	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	02.11.2022 13:10	02.11.2022 13:10	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	2.11.22 с 13:10 из-за ремонта на ЦТП без отопления и ГВС 16 МКД (9-14 эт. 5400 чел.) Юбилейный проспект, д.76; ул. Парковая, ул. Дружбы. Работает ООО ТСК "Мосэнерго". Отв. Кикин Николай Михайлович, 7 (915) 050-2961. План-срок 16:00	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения	Тепловая сеть	обл. Московская, г. Химки, мкр. Планерная, д. 6		55.8919575, 37.4476754	ООО ТСК "Мосэнерго". Отв. Кикин Николай Михайлович, 7 (915) 050-2961.	ООО ТСК "Мосэнерго". Отв. Кикин Николай Михайлович, 7 (915) 050-2961.		2	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	02.11.2022 17:30	02.11.2022 17:30	436410	03.11.2022 06:43	03.11.2022 06:49	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	06.11.2022 16:40	06.11.2022 16:40	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	06.11.2022 с 16:40 из-за утечки на теплосети Д=219мм без отопления	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения	тепловые сети	обл. Московская, г. Химки, д. 5		55.8900282, 37.4442422	ООО «ТСК Мосэнерго». Отв. Петрушев Никита	ООО «ТСК Мосэнерго». Отв. Петрушев Никита		-1	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	06.11.2022 19:20	06.11.2022 19:20	437624	07.11.2022 07:24	07.11.2022 07:28	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб. МСК	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация				
							7 МКД (3100 чел.) ул. Молодёжная. СЗО-1(школа №1). Работает ООО «ТСК Мосэнерг». Отв. Петрушев Никита Титович, тел.: 8 (919) 060-1738. План-срок 20:00.										Титович, тел.: 8 (919) 060-1738.	Титович, тел.: 8 (919) 060-1738.																	
Завершено	12.11.2022 12:00	12.11.2022 12:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки теплосети Д108 без ЦО 5 МКД (1500 чел), мкр Левобережный, ул. Нахимова, 1, теплоноситель не слит, план срок 18:00	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения	Тепловая сеть	обл. Московская, г. Химки, ул. Нахимова, д. 2	55.892 4711, 37.472 2300			12	Полное либо частично прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	12.11.2022 18:00	12.11.2022 18:00	441850	13.11.2022 01:01	13.11.2022 01:07	opergkhl	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области					
Завершено	16.11.2022 10:30	16.11.2022 10:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки теплосети Д100 без ЦО 5 МКД (1800 чел), ул. 3. Космодемьянской, 1, теплоноситель не слит, план срок 20:00, работает ООО "ТСК Мосэнерг", Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения	теплосеть Д100	обл. Московская, г. Химки, ул. 3.Космодемьянской, д. 1	55.885 1784, 37.448 6186			-3	Полное либо частично прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	16.11.2022 15:30	16.11.2022 15:30	444774	17.11.2022 03:32	17.11.2022 03:43	opergkhl	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области					

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/пришеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование эксплорг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб. МСК	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
Завершено	19.11.2022 10:00	19.11.2022 10:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети без отопления 5 мкд (разн эт., 2112 чел.) мкр. Левобережный, ул. Зелёная 13, 14, 16, 18, 21. Теплоноситель не слит. Работает ТСК "Мосэнергo". Отв. - Сазыкин Андрей Алексеевич 8-915-379-26-36.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		Сети теплоснабжения	обл. Московская, г. Химки, ул. Зеленая, д. 13	55.888 4264, 37.476 4075	ТСК "Мосэнергo".	ТСК "Мосэнергo".	-4, пасмурно, 1 м/с В, Росгидромет	Полное либо частично прекращение теплоснабжения и горячее водоснабжения потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	19.11.2022 14:10	19.11.2022 14:10	446642	20.11.2022 08:03	20.11.2022 08:10	opergkhl	ОД Минэнергo МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	23.11.2022 10:00	23.11.2022 10:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети без отопления и ГВС 4 мкд (разн. эт., 3597 чел.) ул. Молодёжная, д. 1, 3, 5, ул. Бабаклина, д. 13. Теплоноситель с домов не слит. Работает ТСК "Мосэнергo". Отв. - Петрушев Никита Титович 8-910-490-91-62.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		Тепловая сеть	обл. Московская, г. Химки, ул. Молодёжная, д. 1	55.878 6431, 37.421 8523	ТСК "Мосэнергo".	ТСК "Мосэнергo".	0, пасмурно, 1 м/с В, Росгидромет	Полное либо частично прекращение теплоснабжения и горячее водоснабжения потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	23.11.2022 15:00	23.11.2022 15:00	449689	24.11.2022 07:13	24.11.2022 07:22	opergkhl	ОД Минэнергo МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	14.12.2022 15:00	14.12.2022 15:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за ремонта участка теплосети Д219, ул. Спартаковская, 12, без ГВС 8 МКД (3-9 эт, 2500 чел), ул. Спартаковская, д. 12, 16А, ул. Марины Расковой	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		теплосеть Д219	обл. Московская, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 12	55.885 7592, 37.446 7312			-5	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Городской округ Химки, Химки	14.12.2022 17:15	14.12.2022 17:15	464066	15.12.2022 06:18	15.12.2022 07:14	opergkhl	ОД Минэнергo МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/пришествия	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб. МСК	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация	
							5, ул. Осипенко 4/6, ул. Калинина 13, ул. Московская 19/2, 17/15, ул. Зои Космодемьянской 5-б, план срок 20:00, работает ТСК "Мосэнерго", Петрушев Никита Титович, тел.: 8-910-490-91-62.																									
Завершено	16.12.2022 18:00	16.12.2022 18:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	16.12.22 с 18:00 из-за утечки на трубопроводе Д=108 по ул. Лавочкина, д. 22, ограничено (снижение параметров в ГВС 6 МКД (5-9 эт. 1416 чел.) ул. Лавочкина, Юбилейный проспект. СЗО – поликлиника. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, отв. 8 (985) 786-6847. План-срок 22:00.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	Сети горячего водоснабжения	обл. Московская, г. Химки, ул. Лавочкина, д. 23	55.8909987, 37.4462812	ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, отв. 8 (985) 786-6847.	ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, отв. 8 (985) 786-6847.	-4	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	16.12.2022 23:00	16.12.2022 23:00	465808	17.12.2022 07:24	17.12.2022 07:34	opergkhl1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области		

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ГП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/пришествия	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб. МСК	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
Завершено	21.12.2022 11:00	21.12.2022 11:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети без отопления 24 мкд (разн. эт., 4170 чел.), 3 школы, поликлиника ул. Чкалова 3, 4, 10/6, 8, 9/19, ул. Победы 2/15, 4, 10, Ленинский проспект, 17/1, 19/1, 23, проспект Мира 21/6, 23, 17, ул. Бурденко, 4/13, 8/5, 2, ул. 8 Марта 1, 3, 7, 8, 6, 4, 2. Теплоноситель не слит. Работает ТСК "Мосэнерго". Отв. - Хомяков Михаил Борисович 8-985-786-68-47.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения	Сеть отопления	обл. Московская, г. Химки, ул. Чкалова, д. 3	55.9007043, 37.4585006	ТСК "Мосэнерго".	ТСК "Мосэнерго".	-1, 4-5 м/с ЮЗ, переменная облачность, Росгидромет	Полное либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	21.12.2022 13:00	21.12.2022 13:00	468874	22.12.2022 07:53	22.12.2022 08:03	opergkhl1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	

Таблица 1.3.9.4 – сведения о технологических нарушениях систем теплоснабжения за 2023 год

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события	Субъект РФ	МР из реестра	СП/Г/П	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/приоисшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация	
Завершено	08.02.2023 10:00	08.02.2023 10:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки теплосети Д219, ул. Ленинградская, 11 без ЦО 7 МКД (1029 чел), ул. Ленинградская, 7, 8, 9, 10, 11, ул. Московская, 34, 36, теплоноситель не слит, план срок 16:00, работает ООО "ТСК Мосэнерго", Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47.	Авария	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		тепловые сети	обл. Московская, г. Химки, ул. Московская, д. 30	55.887 7722, 37.438 4845				-6	Перерыв теплоснабжения иных потребителей на срок более 6 часов в отопительный период	0	0	Химки	08.02.2023 16:45	08.02.2023 16:45	496418	08.02.2023 20:57	08.02.2023 21:07	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	29.08.2023 19:00	29.08.2023 19:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	29.08.23 с 19:00 из-за утечки на теплосети Д100 без ГВС 7 МКД (8-9 эт., 838 чел.) Ленинский проспект, д.33к1, 33к2, 33к3, 35к1, 35к2, 35к3, ул.	Авария	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.890 7999, 37.416 7763	Работает ООО «ТСК Мосэнерго»,	Работает ООО «ТСК Мосэнерго»,	20	Прекращение горячего водоснабжения на период более 8 часов	0	0	Химки	30.08.2023 11:35	30.08.2023 11:35	644119	30.08.2023 21:22	30.08.2023 21:26	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
							Опанасенко, д.5к.2. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. директор предприятия №2 Сазыкин Андрей Алексеевич, тел.: 8 (915) 379-26-26.																								
Завершено	30.10.2023 00:00	30.10.2023 00:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети Д150	Авария	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Магистральная сеть теплоснабжения		Тепловая сеть котельной Первомайская, 59	обл. Московская, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 59	55.8954894, 37.4423311			-1	Перерыв теплоснабжения иных потребителей на срок более 6 часов в отопительный период	0	0	Химки	30.10.2023 00:30	30.10.2023 00:30	692017	30.10.2023 05:59	30.10.2023 06:58	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	18.11.2023 00:00	18.11.2023 00:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	18.11.23 с 12 час. 00 мин. из-за утечки на теплосети без отопления 3 мкд (419чел.) мкр. Сходня - Фирсановка, ул. Горная, д. 24, 26, 28. СЗО :нет.Работает ООО «ТСК Мосэнерго». Отв. Хомяков М.Б., тел. 8-985-786-68-	Авария	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Магистральная сеть теплоснабжения		Тепловая сеть	обл. Московская, г. Химки, ул. Парковая, д. 11а	55.9578826, 37.2694909			-7	Перерыв теплоснабжения иных потребителей на срок более 6 часов в отопительный период	0	0	Городской округ Химки	18.11.2023 18:00	18.11.2023 18:00	707217	18.11.2023 18:59	18.11.2023 19:16	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование эксп.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
							47. План. срок 19 час. 00 мин.																								
Завершено	30.01.2023 15:00	30.01.2023 15:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети без отопления 3 мкд (разн. эт., 1800 чел.) ул. Панфилова д. 4 (подъезды с 8 по 15), ул. Бабакина, д.2а, 2б. Работает ТСК "Мосэнерго". Отв. - Петрушев Никита Титович 8-919-060-17-38.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		Тепловая сеть	обл. Московская, г. Химки, ул. Панфилова, д. 4	55.883 8069, 37.427 2723	ТСК "Мосэнерго".	ТСК "Мосэнерго".	-2, переменная облачность, без осадков, 1 м/с Ю, Росгидромет	Полное либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	30.01.2023 19:50	30.01.2023 19:50	490227	31.01.2023 07:35	31.01.2023 07:41	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	14.01.2023 14:30	14.01.2023 14:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети без ГВС 7 мкд (разн. эт., 1461 чел.), школа мкр. Сходня - Фирсановка, ул. Первомайская, д. 25, 25/2, 27, 27А, 28, 28/1, 30. Работает ТСК "Мосэнерго".	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		Сеть ГВС	обл. Московская, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 25	55.955 1596, 37.303 1350	ТСК "Мосэнерго".	ТСК "Мосэнерго".	-4, переменная облачность, 2 м/с ЮЗ Росгидромет	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	14.01.2023 18:10	14.01.2023 18:10	495437	07.02.2023 13:07	07.02.2023 13:14	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование эксплоатр	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
							Отв. - Хомяков Михаил Борисович 8-985-786-68-47.																								
Завершено	18.02.2023 12:00	18.02.2023 12:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	18.02.23 с 12:00 из-за утечки на теплосети Д159 без отопления 3 МКД (5-9 эт, 609 чел.) ул. Библиотечная, д.2,4; ул. Нахимова, д.3. СЗО: нет. Работает ТСК «Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович 8 (985) 786-6847. План-срок 16:00.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		Тепловая сеть	обл. Московская, г. Химки, ул. Нахимова, д. 2	55.892 4429, 37.445 1401	ТСК «Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович 8 (985) 786-6847.	ТСК «Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович 8 (985) 786-6847.	-9	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	18.02.2023 18:03	18.02.2023 18:03	502583	18.02.2023 20:32	18.02.2023 20:37	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	22.02.2023 10:00	22.02.2023 10:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	22.02.23 с 10:00 из-за утечки на теплосети Д108 без отопления 4 МКД (9-14 эт, 1140 чел.) ул. Строителей, 4,6,6а,6 б. СЗО: нет.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		Сети теплоснабжения	обл. Московская, г. Химки, ул. Зелена я, д. 13	55.892 7292, 37.446 3021	ТСК «Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович 8 (985) 786-6847	ТСК «Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович 8 (985) 786-6847	-17	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	22.02.2023 14:00	22.02.2023 14:00	504977	22.02.2023 21:53	22.02.2023 21:58	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/Г/П	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация	
							Теплоснабжение не слит. Работает ТСК «Мосэнергосервис», отв. Хомяков Михаил Борисович 8 (9850) 786-6847. План-срок 14:00.																									
Завершено	10.03.2023 11:00	10.03.2023 11:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	10.03.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д108 без ГВС 3 МКД (13-17 эт., 1806 чел.) ул. Бабакина, д.2а,2б; ул. Панфилова, д.4. СЗО: нет. Работает ООО «ТСК Мосэнергосервис», отв. Воеводин Антон Сергеевич 8 (917) 305-0840. План-срок 17:00.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	теплосеть Д108			55.8907999, 37.4401223	ООО «ТСК Мосэнергосервис», отв. Воеводин Антон Сергеевич 8 (917) 305-0840.	ООО «ТСК Мосэнергосервис», отв. Воеводин Антон Сергеевич 8 (917) 305-0840.	-4	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	10.03.2023 17:30	10.03.2023 17:30	513201	10.03.2023 20:25	10.03.2023 20:48	opergk_h1	Од Мосэнергосервисласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	27.03.2023 09:30	27.03.2023 09:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за неисправности на ЦТП без ГВС 7 мкд (разн. эт., 1827	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Тепловый пункт	Центральный тепловой пункт	теплотехническое оборудование центрального теплового пункта	ЦТП	обл. Московская, г. Химки, ул. Чапаева, д. 3А	55.9478683, 37.2991756	ТСК "Мосэнергосервис".	ТСК "Мосэнергосервис".	+4, переменная облачность, без осадков, 1 м/с 3, Росгид	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	27.03.2023 15:50	27.03.2023 15:50	523507	27.03.2023 16:06	27.03.2023 16:16	opergk_h1	Од Мосэнергосервисласти	Министерство энергетики Московской области	

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/Г/П	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация	
							чел.), д/сад г. Химки, мкр. Сходня - Фирсановка, ул. Чапаева, д. 3, 5, 7, 10, ул. Октябрьская, д. 1, ул. Мичурина, д. 4, 6. Работает ТСК "Мосэнерго". Отв. - Комков Михаил Петрович 8-916-810-21-74.													ромет												
Завершено	25.04.2023 10:00	25.04.2023 10:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за работ на ЦТП-1111, ул. Соколовская, 6, без ТС 5 МКД (1182 чел), мкр Нового рск-Планерная, ул. Соколовская 1, 2, 3, 4, 6. СЗО: школа, план срок 14:00, работает ООО "ТСК Мосэнерго", Журавлев Глеб Дмитриевич, 8(903)681-38-97	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Тепловый пункт	Центральный тепловой пункт	теплотехническое оборудование центрального теплового пункта	ЦТП-1111	обл. Московская, г. Химки, д. 6	55.892 4084, 37.347 8352		ООО "ТСК Мосэнерго"	18	Полное либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	25.04.2023 13:45	25.04.2023 13:45	544330	25.04.2023 22:05	25.04.2023 22:15	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Устранен	27.05	27.05	Моск	Горо	Хи	Хи	из-за	Инци	Теплосн	Этап	Техноло	Сеть		Сети	обл.	55.891		ТСК "	+21	Полное	0	0	Хим	27.05	27.05	565971	28.05	28.05.	opergk	ОД	Минис	

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
о	.2023 13:00	.2023 13:00	овская область	дский округ Химки	мки	мки	утечки теплосети Д86, без ГВС 5 МКД (9 эт., 1122 чел.) ул. Кирова, д. 5, 7, 9, 11, 13. СЗО: нет	идент	абжение и горячее водоснабжение	транспортировки и распределения тепловой энергии	гический участок трубопровода	горячего водоснабжения		ГВС	Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	5779, 37.452 5904	Мосэнерго"			либо частично прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов			ки	.2023 16:10	.2023 16:10		.2023 04:40	2023 05:53	h1	Минэнерго МосОбласти	терство энергетики Московской области
Завершено	12.06.2023 14:00	12.06.2023 14:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	12.06.23 с 14ч.00мин. из-за утечки на теплосети Д=150мм без гвс 10 мкд (9-14эт., 1824 чел.) ул. Московская. Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. Петрушев Н.Т. 8-919-060-17-38.	Инцидент	Теплонабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.887 7227, 37.443 1829	Работает ТСК «Мосэнерго».	Работает ТСК «Мосэнерго».	15	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	12.06.2023 20:00	12.06.2023 20:00	577497	12.06.2023 20:07	12.06.2023 20:10	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	29.06.2023 19:30	29.06.2023 19:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	Из-за устранения повреждения на трубопроводе ГВС ул. Молодёжная, 3, без ГВС 2 МКД (17 эт., 1389 чел.) по ул. Молодёжная, 1, 3. СЗО: нет.	Инцидент	Теплонабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		трубопровод ГВС ул. Молодёжная, 3	обл. Московская, г. Химки, д. 0	55.889 2663, 37.441 1230	ТСК "Мосэнерго"	ТСК "Мосэнерго"	+20, 2 м/с, 10 мм. Гидрометр России	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	29.06.2023 23:30	29.06.2023 23:30	592147	30.06.2023 07:12	30.06.2023 07:20	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	12.08	12.08	Москва	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за	Инцидент	Теплонабжение	Этап	Технологический	Сеть		Сети	обл.	55.891	ООО	ООО	23	Разрушен	0	0	Химки	12.08	12.08	628890	12.08	12.08.	opergkh1	ОД	Министерство

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
о	.2023 18:00	.2023 18:00	овская область	дский округ Химки	мки	мки	устранения повреждения на трубопроводе ГВС Д-108 по адресу: мкр. Левобережный, ул. Пожарского д. 17, без горячего водоснабжения 19 МКД (4-14 эт., 2889 чел.) мкр. Левобережный, ул. Пожарского, д. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, ул. Библиотечная, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29. СЗО: нет.	идент	абжение и горячее водоснабжение	транспортировки и распределения тепловой энергии	гический участок трубопровода	горячего водоснабжения		ГВС	Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	1968, 37.439 0631	"ТСК Мосэнерго"	"ТСК Мосэнерго"		ие или повреждение сетей горячего водоснабжения, которое не привело к ограничению или прекращению горячего водоснабжения			ки	.2023 20:00	.2023 20:00		.2023 21:10	2023 21:13	h1	Минэнерго МосОбласти	терство энергетики Московской области
Устранено	04.09.2023 08:00	04.09.2023 08:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	04.09.23 08:00 из-за утечки на теплосети без гвс 6 мкд (5-эт. 821 чел.) ул. Гоголя. Работает ООО «ТСК Мосэнерго». Ответственный Петрушев Н.Т. 8-919-	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.883 8537, 37.425 7027	Работает ООО «ТСК Мосэнерго». Ответственный Петрушев Н.Т.	Работает ООО «ТСК Мосэнерго». Ответственный Петрушев Н.Т.	20	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	04.09.2023 12:10	04.09.2023 12:10	646897	04.09.2023 15:06	04.09.2023 15:08	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
Завершено	10.09.2023 15:30	10.09.2023 15:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	060-17-38. 10.09.23 с 15ч.30мин. из-за утечки на теплосети Д=150мм без гвс, хвс 7 мкд (9-17эт.,1520 чел.) пр-т. Юбилейный. Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. Петрушев Н.Т. 8-919-060-17-38.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.8861692, 37.4277627	Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. Петрушев Н.Т.	Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. Петрушев Н.Т.	15	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	10.09.2023 17:15	10.09.2023 17:15	651500	10.09.2023 22:01	10.09.2023 22:04	opergk_h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	13.09.2023 15:30	13.09.2023 15:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	Из-за утечки на теплосети Д76, без горячего водоснабжения 3 МКД (9 эт., 1175 чел.) ул. Дружбы, 5, 7, 8. СЗО: школа №14, д/с №26. Работает ООО "ТСК Мосэнерго"	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	сеть горячего водоснабжения Д 76	обл. Московская, г. Химки, ул. Дружбы, д. 5	55.8996859, 37.4149095	ООО "ТСК Мосэнерго"	ООО "ТСК Мосэнерго"	+ 18,1 м/с, 0 мм. Гидрометцентр России	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	13.09.2023 20:00	13.09.2023 20:00	654700	13.09.2023 20:10	13.09.2023 20:19	opergk_h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	14.09.2023 18:30	14.09.2023 18:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	14.09.23 с 18:30 из-за утечки на магистральной теплосети Д325 без ГВС 18	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	тепловые сети	обл. Московская, г. Химки, д. -, к. 1	55.8892853, 37.4424270	ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Петрушев Никита Титович 8 (919) 060-	ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Петрушев Никита Титович 8 (919) 060-	17	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	15.09.2023 00:00	15.09.2023 00:00	655855	15.09.2023 06:38	15.09.2023 06:45	opergk_h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация		
							МКД (3-12 эт., 2025чел.) ул. Чкалова 8,10/6, 9/19; ул. Победы 8/15,10; проспект Мира 17, 21/6, 23; ул. Бурденко 2,4/13,8/5; ул. 8 Марта 1,2,3,4, 6,7, 8. СЗО: школа № 3, № 5, 2-й отдел полиции, пожарная часть. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Петрушев Никита Титович 8 (919) 060-1738. План-срок 00:30 15.09.23.											1738.	1738.														
Завершено	10.10.2023 14:00	10.10.2023 14:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	10.10.23 с 14ч.00мин. из-за утечки на теплосети Д=80мм без гвс 2 мкд (5-эт.,196 чел.) кв-л Ивакин	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.8865552, 37.4421822	Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. Солнце в К.Д. 8(977)828-38-13.	Работает ТСК «Мосэнерго». Отв. Солнце в К.Д. 8(977)828-38-13.	2	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	10.10.2023 15:30	10.10.2023 15:30	675959	10.10.2023 16:50	10.10.2023 16:53	opergkhl	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области		

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация	
							о. Работае т ТСК «Мосэн ерго». Отв. Солнце в К.Д. 8(977)8 28-38-13.																									
Завершено	14.10.2023 10:00	14.10.2023 10:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	14.10.23 с 10ч.00мин. из-за ремонта на ЦТП без отопления, гвс 11 мкд (5-9эт.,1109 чел.) ул. Пожарского. Работае т ТСК «Мосэн ерго». Отв. Хомяко в М.Б. 8-985-786-68-47.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения	Сети теплоснабжения	обл. Московская, г. Химки, ул. Зелена я, д. 13	55.892 3434, 37.439 4356		Работае т ТСК «Мосэн ерго». Отв. Хомяко в М.Б.	Работае т ТСК «Мосэн ерго». Отв. Хомяко в М.Б.	13	Полное либо частично прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	14.10.2023 14:25	14.10.2023 14:25	679728	14.10.2023 18:11	14.10.2023 18:14	opergk h1	ОД Минэн ерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	21.10.2023 12:00	21.10.2023 12:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	из-за утечки на теплосети Д89 без центрального отопления 2 МКД (5 эт., 250 чел.)	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Магистральная сеть теплоснабжения	Тепловая сеть котельной Маяковского 3	обл. Московская, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Маяковского, д. 3, стр. 1	55.956 0033, 37.255 6375		ООО "ТСК Мосэне рго"		+5	Полное либо частично прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	21.10.2023 16:40	21.10.2023 16:40	685852	22.10.2023 05:52	22.10.2023 05:59	opergk h1	ОД Минэн ерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	22.10.2023 16:00	22.10.2023 16:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	22.10.23 с 16:00 из-за утечки на теплосети Д 100, без гвс 6 мкд (5-	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения	Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.887 7129, 37.422 2695		Работае т ООО "ТСК Мосэне рго", отв. Хомяко в М.Б.	Работае т ООО "ТСК Мосэне рго", отв. Хомяко в М.Б.	2	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	22.10.2023 19:20	22.10.2023 19:20	686096	22.10.2023 19:37	22.10.2023 19:40	opergk h1	ОД Минэн ерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
							9 эт., 821 чел.) ул. Гоголя. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков М.Б. 8-985-786-68-47.																								
Завершено	27.10.2023 10:00	27.10.2023 10:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	27.10.23 с 10:00 из-за работ на теплосети без отопления 3 МКД (12-14 эт., 510 чел.) мкр-н Левобережный, ул. Зеленая д.1,2,3, 6. СЗО: детский сад №16. Теплосеть не слит. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Сазыкин Андрей Алексеевич 8 (915) 379-2636. План-срок 17:00.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		Сети теплоснабжения	обл. Московская, г. Химки, ул. Зеленая, д. 13	55.889 5792, 37.481 8054	ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Сазыкин Андрей Алексеевич 8 (915) 379-2636.	ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Сазыкин Андрей Алексеевич 8 (915) 379-2636.	-1	Полное либо частично прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	27.10.2023 14:50	27.10.2023 14:50	691368	27.10.2023 20:01	27.10.2023 20:06	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области
Завершено	30.10.2023 13:30	30.10.2023 13:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	30.10.23 с 13:30 из-за утечки на теплосети Д108, без гвс	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.882 9259, 37.450 4858	Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин А.А.	Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин А.А.	2	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	30.10.2023 15:10	30.10.2023 15:10	692816	30.10.2023 16:13	30.10.2023 16:16	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование эксплоатр	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация	
							5 мкд (11 эт., 613 чел.) ул. Кирова. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Сазыкин А.А. 8(915)379-26-36.																									
Завершено	04.11.2023 13:00	04.11.2023 13:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	04.11.2023 13:00 в связи с заменой запорной арматуры Д125 без отопления и горячего водоснабжения 1 МКД (17 эт., 321 чел.) Юбилейный пр., д. 66А. СЗО: нет. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47. План-срок 16:00.	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		тепловые сети	обл. Московская, г. Химки, д. 5	55.898 5165, 37.419 5229	ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47.	ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел. 8-985-786-68-47.	2	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	04.11.2023 16:00	04.11.2023 16:00	697149	05.11.2023 08:05	05.11.2023 08:09	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	12.11.2023 18:00	12.11.2023 18:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	12.11.2023 18:00 из-за утечки на теплосе	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяков	55.898 5165, 37.430 5092	ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков	ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков	5	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	12.11.2023 23:20	12.11.2023 23:20	702066	13.11.2023 06:44	13.11.2023 06:47	opergk h1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской	

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возн-я соб	Дата и время возн-я соб МК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/Г/П	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/приосшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация		
							ти Д50 без горячего водоснабжения 10 МКД (2-5 эт., 749 чел.) мкр. Сходня - Фирсановка, ул. Речная, д. 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12А, 14, 16, ул. Московская, д. 2А. СЗО: детский сад № 23 по адресу: ул. Школьная, д. 22, поликлиника по адресу: ул. Речная, д. 6. Теплоноситель не слит. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 01:00 13.11.2023.			энергии						ского, д. 3		Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47.	Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47.														области
Завершено	22.11.2023 10:00	22.11.2023 10:00	Московская область	Городской округ	Химки	Химки	22.11.2023 с 10:00 из-за	Инцидент	Теплоноситель и горячее	Этап транспортировки	Технологический участок	Магистральная сеть теплоснабжения		Тепловая сеть	обл. Московская, г.	55.882 3239, 37.428 5952		ООО "ТСК Мосэнерго"		Прекращение горячего водоснаб	0	0	Химки	22.11.2023 13:45	22.11.2023 13:45	710436	22.11.2023 20:22	22.11.2023 20:53	opergk h1	ОД Минэнерго МосОб	Министерство энергет		

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация
			ть	г Химки			утечки на теплосети без отопления и горячего водоснабжения 4 МКД (12-16 эт., 1843 чел.) ул. Бабакина, д. 2А, 2Б, ул. Панфилова, д. 2, 4. СЗО: детский сад № 51 по адресу: ул. Бабакина, д. 2. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 14-00.		водоснабжение	распределения тепловой энергии	трубопровода				Химки, ул. Парковая, д. 11а					жжения до 8 часов										ласти	ики Московской области
Завершено	24.11.2023 13:30	24.11.2023 13:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	24.11.23 с 13:30 из-за замены запорной арматуры Д80 без горячего водоснабжения 5 МКД (17 эт., 1107 чел.) ул. Марин Рубцов	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Сеть горячего водоснабжения		Сети ГВС	обл. Московская, г. Химки, ул. Маяковского, д. 3	55.8830818, 37.4552285	Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Трофимов Александр Петрович,	Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Трофимов Александр Петрович,	-6	Прекращение горячего водоснабжения до 8 часов	0	0	Химки	24.11.2023 14:20	24.11.2023 14:20	712125	24.11.2023 14:48	24.11.2023 14:51	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП/ТП	МО/НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/вид происшеств	Тип объекта/происшеств	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспл.орг	Погодные условия	Тип аварии/инцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация	
							ой, д.1к1, к2, к3, к4, к5. Работает ООО "ТСК Мосэнерго", отв. Трофимов Александр Петрович, тел. 8-985-429-05-76																									
Завершено	06.12.2023 11:00	06.12.2023 11:00	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	Зелёная ул. 06.12.23 с 11:00 из-за утечки на теплосети Д80 без горячего водоснабжения 4 МКД (9-14 эт., 764 чел.) мкр. Левобережный, ул. Зелёная д.1, 2, 4, 6. СЗО: детский сад №16. Работает ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47. План-срок 18:00	Инцидент	Теплоснабжение и горячее водоснабжение	Этап транспортировки и распределения тепловой энергии	Технологический участок трубопровода	Распределительная сеть теплоснабжения		Сети теплоснабжения	обл. Московская, г. Химки, ул. Зелёная, д. 13	55.889 2177, 37.474 3019	ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47.	ООО «ТСК Мосэнерго», отв. Хомяков Михаил Борисович, тел.: 8-985-786-68-47.	-10	Полное либо частично прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов	0	0	Химки	06.12.2023 14:30	06.12.2023 14:30	721004	07.12.2023 07:04	07.12.2023 07:08	opergkh1	ОД Минэнерго МосОбласти	Министерство энергетики Московской области	
Завершено	18.12.2023 12:30	18.12.2023 12:30	Московская область	Городской округ Химки	Химки	Химки	18.12.23 с 12:30	Инцидент	Теплоснабжение	Этап транспортировки	Технологический	Распределительная сеть		Сети теплоснабжения	обл. Московская,	55.892 7292, 37.468	Работает ООО "ТСК	Работает ООО "ТСК	0	Полное либо частично	0	0	Химки	18.12.2023 17:15	18.12.2023 17:15	728923	18.12.2023 17:48	18.12.2023 17:54	opergkh1	ОД Минэнерго	Министерство	

Статус решения инцидента/аварии	Дата и местное время возникновения события	Дата и время возникновения события МСК	Субъект РФ	МР из реестра	СП /Г /П	МО /НП	Краткое событие	Тип события	Сфера ЖКХ	Этап технологического процесса	Объект/ вид происшеств	Тип объекта/п роисшеств в	Элементы объекта	Наименование объекта	Адрес объекта	Координаты	Наименование собственника	Наименование экспло рг	Погодные условия	Тип аварии/и нцидента	Количество погибших	Количество пострадавших	П: Перечень НП	Дата и местное время устр. соб.	Дата и время устр. соб. МСК	Идентификатор события	Дата создания записи	Дата обновления записи	Логин пользователя	Имя пользователя	Организация		
			область	округ Химки			из-за утечки на теплосети Д-219 без отопления, гвс 6 МКД (9-14 эт., 880 чел.) ул. Нахимова, д. 4, 4А, 6, 8, 12, 14. детский сад № 10 по ул. Нахимова, 16 + лицей № 6 по ул. Нахимова, 2А. Работает ООО "ТСК Мосэне рго", отв. Сазыкин А.А. 8-915-379-26-26.		горячее водоснабжение	и распределения тепловой энергии	участок трубопровода	теплоснабжения			г. Химки, ул. Зелена я, д. 13	9614	Мосэне рго", отв. Сазыкин А.А.	Мосэне рго", отв. Сазыкин А.А.		прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период на срок до 6 часов												МосОбласти	энергетики Московской области

## 13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Таблица 13.2.1 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго»

№ п/п	Наименование Показателя	2019	2020	2021	2022	2023
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт	16	11	19	21	26

Общая статистика прекращений подачи тепловой энергии по городскому округу Химки представлена в таблицах 13.1.2 – 13.1.4.

## 13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов теплоисточников для приоритетного варианта развития схемы теплоснабжения

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	т у.т./Гкал
1	РТС Нагорное ш.6	ООО "ТСК Мосэнерго"	153,684
2	котельная Лавочкина 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	160,716
3	котельная Кольцевая 16	ООО "ТСК Мосэнерго"	162,637
4	котельная Мичурина 31	ООО "ТСК Мосэнерго"	170,338
5	котельная Октябрьская 33	ООО "ТСК Мосэнерго"	161,763
6	котельная Банный пер. 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	159,152
7	котельная Горная 21	ООО "ТСК Мосэнерго"	173,331
8	котельная Горная 19	ООО "ТСК Мосэнерго"	Котельная в нерабочем состоянии
9	котельная Фрунзе 42	ООО "ТСК Мосэнерго"	177,698
10	котельная Микояна 25	ООО "ТСК Мосэнерго"	161,463
11	котельная Кирова 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	160,133
12	котельная Маяковского 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	253,815
13	котельная Речная 7	ООО "ТСК Мосэнерго"	159,815
14	котельная Мира 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	153,502
15	котельная Свистуха	ООО "ТСК Мосэнерго"	165,606
16	котельная Первомайская, 77	ООО "ТСК Мосэнерго"	129,868
17	Котельная №15	ООО «Энергостандарт»	165,718

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	т у.т./Гкал
18	Котельная ТКУ-8880	ООО «Энергостандарт»	194,699
19	Котельная «ЦИТЭО»	ООО «ЦИТЭО»	155,018
20	Котельная «Новогорск»	ФГУП УТЦ «Новогорск»	154,368
21	Котельная «ЭКЗ»	АО «ЭКЗ»	155,899
22	Котельная №1 "Подрезково"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	171,152
23	Котельная «ОУСЦ Планерная»	ООО "ОУСЦ Планерная"	162,878
24	Котельная «Олимпиец»	ООО «СЗ» «САМОЛЕТ-ОЛИМП»	190,569
25	Котельная №2 "Планерная"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	346,149
26	Котельная №3 "Загородный квартал"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	319,018
27	Котельная №4 "Берег"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	157,300
28	Котельная "Мишино"	ООО "ЭК Мишино"	163,228
29	Котельная «ТЭР»	ООО "ТеплоЭнергоРесурс"	153,977
30	Котельная Первомайская 59	ООО "Гефест-Инжиниринг"	146,415
31	Котельная Микояна 23 кор.1	ООО "Гефест-Инжиниринг"	145,680
32	Котельная Микояна 10	ООО «Шалапинская усадьба»	156,311
33	ТЭЦ-21	ПАО «Мосэнерго»	355,219
34	РТС-4 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	156,542
35	РТС-3 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	154,670
36	Котельная №5 "Первомайская"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	155,300
37	Котельная «Ул.Энгельса д.10/19, пом.5»	ООО "Союз-Химки"	151,630
38	Котельная «Ул.Энгельса д.27, пом.1»	ООО "Союз-Химки"	151,634
39	Котельная Брехово	ООО "ТСК"	157,800
40	Котельная Юрлово	ООО "ТСК Мосэнерго"	143,602
41	Котельная санаторий «Мцыри»	ООО "ТСК Мосэнерго"	159,355
42	Котельная Санаторий «Энергия	ООО "ТСК Мосэнерго"	152,514
43	Крышная котельная №1 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	145,600
44	Крышная котельная №2 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	145,500
45	Крышная котельная №3 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	145,500
46	Котельная №7 "Подolino" поселение Кутузовское	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	159,858
47	Котельная Лунево	ООО "ТСК Мосэнерго"	58,471
48	Котельная Поярково	ООО "ТСК Мосэнерго"	55,470
49	котельная Колхозная, мкр. Подрезково, ул. Колхозная, 3, стр. 1	ООО "ТСК Мосэнерго"	153,963
50	Котельная №6 "Рафинад"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	182,297
51	Котельная "ТЭП"	АО "ТЭП"	181,497
52	Котельная "Теплоресурс"	ООО "Теплоресурс"	184,627

### 13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети для приоритетного варианта развития

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/час/кв.м
1	РТС Нагорное ш.6	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000388
2	котельная Лавочкина 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000843
3	котельная Кольцевая 16	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,001223
4	котельная Мичурина 31	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,001221
5	котельная Октябрьская 33	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000704
6	котельная Банный пер. 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000199
7	котельная Горная 21	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000974
8	котельная Горная 19	ООО "ТСК Мосэнерго"	Котельная в нерабочем состоянии
9	котельная Фрунзе 42	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000414
10	котельная Микояна 25	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000194
11	котельная Кирова 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,004823
12	котельная Маяковского 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000333
13	котельная Речная 7	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000483
14	котельная Мира 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000007
15	котельная Свистуха	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000000
16	котельная Первомайская, 77	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,002381
17	Котельная №15	ООО «Энергостандарт»	0,000207
18	Котельная ТКУ-8880	ООО «Энергостандарт»	0,000000
19	Котельная «ЦИТЭО»	ООО «ЦИТЭО»	0,000289
20	Котельная «Новогорск»	ФГУП УТЦ «Новогорск»	0,000432
21	Котельная «ЭКЗ»	АО «ЭКЗ»	0,000287
22	Котельная №1 "Подрезково"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,003679
23	Котельная «ОУСЦ Планерная»	ООО "ОУСЦ Планерная"	0,001548
24	Котельная «Олимпиаец»	ООО «СЗ» «САМОЛЕТ-ОЛИМП»	0,000991
25	Котельная №2 "Планерная"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,000280
26	Котельная №3 "Загородный квартал"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,000045
27	Котельная №4 "Берег"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,000365
28	Котельная "Мишино"	ООО "ЭК Мишино"	0,000130
29	Котельная «ТЭР»	ООО "ТеплоЭнергоРесурс"	0,000000
30	Котельная Первомайская 59	ООО "Гефест-Инжиниринг"	0,000000
31	Котельная Микояна 23 кор.1	ООО "Гефест-Инжиниринг"	0,000000
32	Котельная Микояна 10	ООО «Шалаяпинская усадьба»	0,000000
33	ТЭЦ-21	ПАО «Мосэнерго»	0,000795
34	РТС-4 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	0,021233
35	РТС-3 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	0,025304

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/час/кв.м
36	Котельная №5 "Первомайская"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,000347
37	Котельная «Ул.Энгельса д.10/19, пом.5»	ООО "Союз-Химки"	0,000000
38	Котельная «Ул.Энгельса д.27, пом.1»	ООО "Союз-Химки"	0,000000
39	Котельная Брехово	ООО "ТСК"	0,003977
40	Котельная Юрлово	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,001006
41	Котельная санаторий «Мцыри»	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000034
42	Котельная Санаторий «Энергия	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000179
43	Крышная котельная №1 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,000000
44	Крышная котельная №2 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,000000
45	Крышная котельная №3 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,000000
46	Котельная №7 "Подolino" поселение Кутузовское	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,002704
47	Котельная Лунево	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000221
48	Котельная Поярково	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000157
49	котельная Колхозная, мкр. Подрезково, ул. Колхозная, 3, стр. 1	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,002044
50	Котельная №6 "Рафинад"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,000464
51	Котельная "ТЭП"	АО "ТЭП"	0,000000
52	Котельная "Теплоресурс"	ООО "Теплоресурс"	0,001025

## 13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 – Коэффициенты использования установленной мощности

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
1	РТС Нагорное ш.6	ООО "ТСК Мосэнерго"	350,000	387,399	1,107
2	котельная Лавочкина 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	41,500	16,299	0,393
3	котельная Кольцевая 16	ООО "ТСК Мосэнерго"	21,900	12,369	0,565
4	котельная Мичурина 31	ООО "ТСК Мосэнерго"	12,210	14,606	1,196
5	котельная Октябрьская 33	ООО "ТСК Мосэнерго"	36,000	33,018	0,917
6	котельная Банный пер. 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	6,700	8,925	1,332
7	котельная Горная 21	ООО "ТСК Мосэнерго"	2,400	1,578	0,658
8	котельная Горная 19	ООО "ТСК Мосэнерго"	Котельная в нерабочем состоянии		
9	котельная Фрунзе 42	ООО "ТСК Мосэнерго"	3,010	2,117	0,703
10	котельная Микояна 25	ООО "ТСК Мосэнерго"	8,170	2,363	0,289
11	котельная Кирова 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,780	0,711	0,912
12	котельная Маяковского 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,400	0,219	0,547
13	котельная Речная 7	ООО "ТСК Мосэнерго"	4,160	2,900	0,697
14	котельная Мира 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	13,000	13,931	1,072
15	котельная Свистуха	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,200	0,083	0,415
16	котельная Первомайская, 77	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,070	0,068	0,971
17	Котельная №15	ООО «Энергостандарт»	7,340	5,193	0,707
18	Котельная ТКУ-8880	ООО «Энергостандарт»	7,620	7,224	0,948
19	Котельная «ЦИТЭО»	ООО «ЦИТЭО»	45,000	33,732	0,750
20	Котельная «Новогорск»	ФГУП УТЦ «Новогорск»	19,092	11,018	0,577
21	Котельная «ЭКЗ»	АО «ЭКЗ»	30,000	23,420	0,781
22	Котельная №1 "Подрезково"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	70,000	20,250	0,289
23	Котельная «ОУСЦ Планерная»	ООО "ОУСЦ Планерная"	3,000	0,104	0,035
24	Котельная «Олимпиец»	ООО «СЗ» «САМОЛЕТ-ОЛИМП»	3,700	3,780	1,022
25	Котельная №2 "Планерная"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	24,000	20,884	0,870
26	Котельная №3 "Загородный квартал"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	6,020	5,990	0,995
27	Котельная №4 "Берег"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	12,000	8,397	0,700
28	Котельная "Мишино"	ООО "ЭК Мишино"	10,498	1,315	0,125
29	Котельная «ТЭР»	ООО "ТеплоЭнергоРесурс"	20,637	12,000	0,581
30	Котельная Первомайская 59	ООО "Гефест-Инжиниринг"	2,400	1,673	0,697
31	Котельная Микояна	ООО "Гефест-	2,800	1,997	0,713

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	23 кор.1	Инжиниринг"			
32	Котельная Микояна 10	ООО «Шалапинская усадьба»	2,400	1,700	0,708
33	ТЭЦ-21	ПАО «Мосэнерго»	4918,000	366,163	0,074
34	РТС-4 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	400,000	9,908	0,025
35	РТС-3 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	400,000	2,776	0,007
36	Котельная №5 "Первомайская"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	9,027	0,800	0,089
37	Котельная «Ул.Энгельса д.10/19, пом.5»	ООО "Союз-Химки"	2,150	2,150	1,000
38	Котельная «Ул.Энгельса д.27, пом.1»	ООО "Союз-Химки"	3,280	3,280	1,000
39	Котельная Брехово	ООО "ТСК"	21,540	18,904	0,878
40	Котельная Юрлово	ООО "ТСК Мосэнерго"	1,200	0,636	0,530
41	Котельная санаторий «Мцыри»	ООО "ТСК Мосэнерго"	1,812	1,554	0,857
42	Котельная Санаторий «Энергия	ООО "ТСК Мосэнерго"	1,812	2,055	1,134
43	Крышная котельная №1 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,820	0,460	0,561
44	Крышная котельная №2 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,656	0,319	0,486
45	Крышная котельная №3 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,929	0,545	0,587
46	Котельная №7 "Подolino" поселение Кутузовское	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	19,200	10,484	0,546
47	Котельная Лунево	ООО "ТСК Мосэнерго"	10,260	8,166	0,796
48	Котельная Поярково	ООО "ТСК Мосэнерго"	2,600	2,065	0,794
49	котельная Колхозная, мкр. Подрезково, ул. Колхозная, 3, стр. 1	ООО "ТСК Мосэнерго"	42,300	25,038	0,592
50	Котельная №6 "Рафинад"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	10,200	9,901	0,971
51	Котельная "ТЭП"	АО "ТЭП"	4,170	3,584	0,859
52	Котельная "Теплоресурс"	ООО "Теплоресурс"	1,140	1,092	0,958
<b>Итого</b>			<b>6 618,103</b>	<b>1 125,141</b>	

### 13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчетной тепловой нагрузке

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, кв.м/Гкал/ч
1	РТС Нагорное ш.6	ООО "ТСК Мосэнерго"	90,421
2	котельная Лавочкина 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	164,298
3	котельная Кольцевая 16	ООО "ТСК Мосэнерго"	108,901
4	котельная Мичурина 31	ООО "ТСК Мосэнерго"	72,176
5	котельная Октябрьская 33	ООО "ТСК Мосэнерго"	136,697
6	котельная Банный пер. 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	132,549
7	котельная Горная 21	ООО "ТСК Мосэнерго"	290,865
8	котельная Горная 19	ООО "ТСК Мосэнерго"	Котельная в нерабочем состоянии
9	котельная Фрунзе 42	ООО "ТСК Мосэнерго"	171,006
10	котельная Микояна 25	ООО "ТСК Мосэнерго"	130,782
11	котельная Кирова 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	16,586
12	котельная Маяковского 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	137,187
13	котельная Речная 7	ООО "ТСК Мосэнерго"	192,769
14	котельная Мира 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	105,380
15	котельная Свистуха	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,000
16	котельная Первомайская, 77	ООО "ТСК Мосэнерго"	61,765
17	Котельная №15	ООО «Энергостандарт»	27,955
18	Котельная ТКУ-8880	ООО «Энергостандарт»	0,000
19	Котельная «ЦИТЭО»	ООО «ЦИТЭО»	67,734
20	Котельная «Новогорск»	ФГУП УТЦ «Новогорск»	66,454
21	Котельная «ЭКЗ»	АО «ЭКЗ»	41,680
22	Котельная №1 "Подрезково"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	69,351
23	Котельная «ОУСЦ Планерная»	ООО "ОУСЦ Планерная"	1062,192
24	Котельная «Олимпиец»	ООО «СЗ» «САМОЛЕТ-ОЛИМП»	14,677
25	Котельная №2 "Планерная"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	79,557
26	Котельная №3 "Загородный квартал"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	55,569
27	Котельная №4 "Берег"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	76,549
28	Котельная "Мишино"	ООО "ЭК Мишино"	180,669
29	Котельная «ТЭР»	ООО "ТеплоЭнергоРесурс"	0,000
30	Котельная Первомайская 59	ООО "Гефест-Инжиниринг"	0,000
31	Котельная Микояна 23 кор.1	ООО "Гефест-Инжиниринг"	0,000
32	Котельная Микояна 10	ООО «Шаляпинская усадьба»	0,000
33	ТЭЦ-21	ПАО «Мосэнерго»	119,782
34	РТС-4 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	65,121
35	РТС-3 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	105,349
36	Котельная №5 "Первомайская"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	36,038
37	Котельная «Ул.Энгельса	ООО "Союз-Химки"	13,288

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, кв.м/Гкал/ч
	д.10/19, пом.5»		
38	Котельная «Ул.Энгельса д.27, пом.1»	ООО "Союз-Химки"	0,000
39	Котельная Брехово	ООО "ТСК"	17,404
40	Котельная Юрлово	ООО "ТСК Мосэнерго"	97,231
41	Котельная санаторий «Мцыри»	ООО "ТСК Мосэнерго"	691,253
42	Котельная Санаторий «Энергия	ООО "ТСК Мосэнерго"	108,856
43	Крышная котельная №1 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,000
44	Крышная котельная №2 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,000
45	Крышная котельная №3 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,000
46	Котельная №7 "Подolino" поселение Кутузовское	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	94,857
47	Котельная Лунево	ООО "ТСК Мосэнерго"	180,077
48	Котельная Поярково	ООО "ТСК Мосэнерго"	297,006
49	котельная Колхозная, мкр. Подрезково, ул. Колхозная, 3, стр. 1	ООО "ТСК Мосэнерго"	39,141
50	Котельная №6 "Рафинад"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	32,320
51	Котельная "ТЭП"	АО "ТЭП"	0,000
52	Котельная "Теплоресурс"	ООО "Теплоресурс"	25,016

### **13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)**

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа, города федерального значения) составляет 0,3 %.

### **13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.**

Таблица 13.8.1 - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

№ п/п	Наименование	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гут/кВт*ч
1	ТЭЦ-21	233,9

### 13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использования теплоты топлива составляет 67,6%.

### 13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии составляет 50%.

### 13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет
1	РТС Нагорное ш.6	ООО "ТСК Мосэнерго"	17,78
2	котельная Лавочкина 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	35,76
3	котельная Кольцевая 16	ООО "ТСК Мосэнерго"	13,57
4	котельная Мичурина 31	ООО "ТСК Мосэнерго"	40,41
5	котельная Октябрьская 33	ООО "ТСК Мосэнерго"	37,85
6	котельная Банный пер. 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	34,24
7	котельная Горная 21	ООО "ТСК Мосэнерго"	15,1
8	котельная Горная 19	ООО "ТСК Мосэнерго"	Котельная в нерабочем состоянии
9	котельная Фрунзе 42	ООО "ТСК Мосэнерго"	43,05
10	котельная Микояна 25	ООО "ТСК Мосэнерго"	58,96
11	котельная Кирова 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	14
12	котельная Маяковского 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	22
13	котельная Речная 7	ООО "ТСК Мосэнерго"	48,74
14	котельная Мира 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	59,68
15	котельная Свистуха	ООО "ТСК Мосэнерго"	14
16	котельная Первомайская, 77	ООО "ТСК Мосэнерго"	42
17	Котельная №15	ООО «Энергостандарт»	25,57
18	Котельная ТКУ-8880	ООО «Энергостандарт»	58,96
19	Котельная «ЦИТЭО»	ООО «ЦИТЭО»	42
20	Котельная «Новогорск»	ФГУП УТЦ «Новогорск»	25,57
21	Котельная «ЭКЗ»	АО «ЭКЗ»	1,65
22	Котельная №1 "Подрезково"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	58,96
23	Котельная «ОУСЦ Планерная»	ООО "ОУСЦ Планерная"	14
24	Котельная «Олимпиец»	ООО «СЗ» «САМОЛЕТ-ОЛИМП»	8,28
25	Котельная №2 "Планерная"	ООО	6,04

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей, лет
		"ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	
26	Котельная №3 "Загородный квартал"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	13,57
27	Котельная №4 "Берег"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	40,41
28	Котельная "Мишино"	ООО "ЭК Мишино"	37,85
29	Котельная «ТЭР»	ООО "ТеплоЭнергоРесурс"	34,24
30	Котельная Первомайская 59	ООО "Гефест-Инжиниринг"	1,3
31	Котельная Микояна 23 кор.1	ООО "Гефест-Инжиниринг"	1,21
32	Котельная Микояна 10	ООО «Шаяпинская усадьба»	3,24
33	ТЭЦ-21	ПАО «Мосэнерго»	15,1
34	РТС-4 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	19,8
35	РТС-3 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	20,1
36	Котельная №5 "Первомайская"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	1,32
37	Котельная «Ул.Энгельса д.10/19, пом.5»	ООО "Союз-Химки"	3,24
38	Котельная «Ул.Энгельса д.27, пом.1»	ООО "Союз-Химки"	Наружные т/с отсутствуют
39	Котельная Брехово	ООО "ТСК"	19,8
40	Котельная Юрлово	ООО "ТСК Мосэнерго"	17,9
41	Котельная санаторий «Мицыри»	ООО "ТСК Мосэнерго"	21,4
42	Котельная Санаторий «Энергия	ООО "ТСК Мосэнерго"	23,4
43	Крышная котельная №1 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	27,1
44	Крышная котельная №2 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	18,7
45	Крышная котельная №3 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	14,2
46	Котельная №7 "Подolino" поселение Кутузовское	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	19,7
47	Котельная Лунево	ООО "ТСК Мосэнерго"	20,71
48	Котельная Поярково	ООО "ТСК Мосэнерго"	16,7
49	котельная Колхозная, мкр. Подрезково, ул. Колхозная, 3, стр. 1	ООО "ТСК Мосэнерго"	14,8
50	Котельная №6 "Рафинад"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	19,6
51	Котельная "ТЭП"	АО "ТЭП"	Наружные т/с отсутствуют
52	Котельная "Теплоресурс"	ООО "Теплоресурс"	5,6

**13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа).**

Таблица 13.12.1 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	РТС Нагорное ш.6	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
2	котельная Лавочкина 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,004 4	0,004 4	0,004 4	0,004 4	0,004 4	0,004 4	0,004 4	0,004 4	0,004 4
3	котельная Кольцевая 16	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,043 2	0,043 2	0,043 2	0,043 2	0,043 2	0,043 2	0,043 2	0,043 2	0,043 2
4	котельная Мичурина 31	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,055 4	0,055 4	0,055 4	0,055 4	0,055 4	0,055 4	0,055 4	0,055 4	0,055 4
5	котельная Октябрьская 33	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,055 2	0,055 2	0,055 2	0,055 2	0,055 2	0,055 2	0,055 2	0,055 2	0,055 2
6	котельная Банный пер. 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,006 3	0,006 3	0,006 3	0,006 3	0,006 3	0,006 3	0,006 3	0,006 3	0,006 3
7	котельная Горная 21	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,021 7	0,021 7	0,021 7	0,021 7	0,021 7	0,021 7	0,021 7	0,021 7	0,021 7
8	котельная Горная 19	ООО "ТСК Мосэнерго"	Котельная в нерабочем состоянии								
9	котельная Фрунзе 42	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,062 6	0,062 6	0,062 6	0,062 6	0,062 6	0,062 6	0,062 6	0,062 6	0,062 6
10	котельная Микояна 25	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,067 4	0,067 4	0,067 4	0,067 4	0,067 4	0,067 4	0,067 4	0,067 4	0,067 4
11	котельная Кирова 5	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
12	котельная Маяковского 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,106 9	0,106 9	0,106 9	0,106 9	0,106 9	0,106 9	0,106 9	0,106 9	0,106 9
13	котельная Речная 7	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,006 4	0,006 4	0,006 4	0,006 4	0,006 4	0,006 4	0,006 4	0,006 4	0,006 4
14	котельная Мира 3	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,512 4	0,512 4	0,512 4	0,512 4	0,512 4	0,512 4	0,512 4	0,512 4	0,512 4
15	котельная Свистуха	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,160 4	0,160 4	0,160 4	0,160 4	0,160 4	0,160 4	0,160 4	0,160 4	0,160 4
16	котельная Первомайская, 77	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,051 3	0,051 3	0,051 3	0,051 3	0,051 3	0,051 3	0,051 3	0,051 3	0,051 3
17	Котельная №15	ООО «Энергостандарт»	0,040 8	0,040 8	0,040 8	0,040 8	0,040 8	0,040 8	0,040 8	0,040 8	0,040 8
18	Котельная ТКУ-8880	ООО «Энергостандарт»	0,019 3	0,019 3	0,019 3	0,019 3	0,019 3	0,019 3	0,019 3	0,019 3	0,019 3
19	Котельная «ЦИТЭО»	ООО «ЦИТЭО»	0,010 9	0,010 9	0,010 9	0,010 9	0,010 9	0,010 9	0,010 9	0,010 9	0,010 9
20	Котельная	ФГУП УТЦ	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
	«Новогорск»	«Новогорск»	9	9	9	9	9	9	9	9	9
21	Котельная «ЭКЗ»	АО «ЭКЗ»	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716	0,1716
22	Котельная №1 "Подрезково"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122
23	Котельная «ОУСЦ Планерная»	ООО "ОУСЦ Планерная"	0,0138	0,0138	0,0138	0,0138	0,0138	0,0138	0,0138	0,0138	0,0138
24	Котельная «Олимпиец»	ООО «СЗ» «САМОЛЕТ-ОЛИМП»	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625
25	Котельная №2 "Планерная"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468
26	Котельная №3 "Загородный квартал"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,0612	0,0612	0,0612	0,0612	0,0612	0,0612	0,0612	0,0612	0,0612
27	Котельная №4 "Берег"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124
28	Котельная "Мишино"	ООО "ЭК Мишино"	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446	0,0446
29	Котельная «ГЭР»	ООО "ТеплоЭнергоРесурс"	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
30	Котельная Первомайская 59	ООО "Гефест-Инжиниринг"	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
31	Котельная Микояна 23 кор.1	ООО "Гефест-Инжиниринг"	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667	0,0667
32	Котельная Микояна 10	ООО «Шляпинская усадьба»	0,0753	0,0753	0,0753	0,0753	0,0753	0,0753	0,0753	0,0753	0,0753
33	ТЭЦ-21	ПАО «Мосэнерго»	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062
34	РТС-4 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
35	РТС-3 г. Зеленоград	ПАО "МОЭК"	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
36	Котельная №5 "Первомайская"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
37	Котельная «Ул.Энгельса д.10/19, пом.5»	ООО "Союз-Химки"	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
38	Котельная «Ул.Энгельса д.27, пом.1»	ООО "Союз-Химки"	0,0485	0,0485	0,0485	0,0485	0,0485	0,0485	0,0485	0,0485	0,0485
39	Котельная Брехово	ООО "ТСК"	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553
40	Котельная Юрлово	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
41	Котельная санаторий	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123	0,0123

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей									
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	
	«Мцыри»											
42	Котельная Санаторий «Энергия	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
43	Крышная котельная №1 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3
44	Крышная котельная №2 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,003 6	0,003 6	0,003 6	0,003 6	0,003 6	0,003 6	0,003 6	0,003 6	0,003 6	0,003 6
45	Крышная котельная №3 ЖК "Фрайдей Вилладж"	ООО "ТСК"	0,001 4	0,001 4	0,001 4	0,001 4	0,001 4	0,001 4	0,001 4	0,001 4	0,001 4	0,001 4
46	Котельная №7 "Подolino" поселение Кутузовское	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,012 3	0,012 3	0,012 3	0,012 3	0,012 3	0,012 3	0,012 3	0,012 3	0,012 3	0,012 3
47	Котельная Лунево	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
48	Котельная Поярково	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3	0,001 3
49	котельная Колхозная, мкр. Подрезково, ул. Колхозная, 3, стр. 1	ООО "ТСК Мосэнерго"	0,010 8	0,010 8	0,010 8	0,010 8	0,010 8	0,010 8	0,010 8	0,010 8	0,010 8	0,010 8
50	Котельная №6 "Рафинад"	ООО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ"	0,018 5	0,018 5	0,018 5	0,018 5	0,018 5	0,018 5	0,018 5	0,018 5	0,018 5	0,018 5
51	Котельная "ТЭП"	АО "ТЭП"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Котельная "Теплоресурс"	ООО "Теплоресурс"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа).**

Таблица 13.13.1 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	2023	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Установленная мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год	0	483,53	187,090	0	0
2	Общая установленная мощность источников тепловой энергии по городскому округу	5809,4	5996,765	6106,745	6106,745	6106,745
3	Отношение установленной мощности источников тепловой энергии, реконструированных за год к общей установленной мощности источников тепловой энергии по городскому округу, %	0	0,081	0,031	0,000	0,000

**13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.**

На территории г.о. Химки отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствуют санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

### **13.15 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения**

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения не зафиксировано.